

UWAGA.
1. Rozdzielnica wnekowa w obudowie typu WXL 794 x 590 x 100.
2. Głębokość wnęki min. 50 mm większa niż głębokość obudowy.

DATA	TREŚĆ ZMIAN	PODPIS

Zakład Usług Technicznych
"ELPRO-EWA"
93-285 Łódź ul. Ozorkowska 20
tel. (+42) 257 17 18

PROJEKTANT:
mgr inż. Andrzej Michalski upr.nr 179/99/WŁ

PODPIS:

SKALA:

INWESTOR:
URZĄD MIASTA ŁODZI
DELEGATURA ŁÓDŹ-WIDZEW
ŁÓDŹ, AL.J.PIŁSUDSKIEGO 100

PB
ELEKTRYCZNA

DATA:
09.2006

INWESTYCJA:
BUDYNEK STRAŻNICY
OSP NOWOSOLNA
ŁÓDŹ, UL.BYSZEWSKA 1i2
DZ. NR 91/1 i 91/2

NR RYSUNKU:

ZLECENIODAWCA:
archea
biuro architektoniczne 92-751 Łódź ul. Chałasińskiego 5

E.14

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ROZDZIELNICA "R2" - WIDOK