

Łódź, 2007-04-11

V.RK 3411-7/07

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pt. **Przebudowa ulicy Piwnika Ponurego na odc. od ul.Przybyszewskiego do ul.Nurta Kaszyńskiego.**

Zamawiający Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź Widzew na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.), zwanej dalej Pzp, udziela wyjaśnienia na pytania złożone przez jednego z Wykonawców o treści:

Pytanie 1:

Prosimy o określenie typu i przekroju kabla oświetleniowego w Specyfikacji Technicznej występuję kabel YKY5x16mm w kosztorysie i opisie technicznym YKY5x25mm, natomiast do obliczeń spadków napięć przyjęto kabel YAKY5x2,5mm.

Odpowiedź

W Specyfikacji Technicznej występuje kabel:

- poz. 1.5 – kabel YKY 5x25 mm
- poz. 2.2.1. – j.w.

W obliczeniach technicznych wystąpił błąd. Winien być uwzględniony kabel YKY 5x25 mm. Linie oświetleniowe na trasie od ROU-60064 do projektowanych latarni wykonać kablem YKY 5x25 mm.

Pytanie 2:

Proszę o sprecyzowanie typów projektowanych słupów produkcji ZPUO Rosa. Projekt przewiduje słupy aluminiowe anodowane SAL 80 Kdz. Według informacji producenta słup SAL 80 Kdz nie jest produkowany w wersji anodowanej. Prosimy o podanie właściwej wersji projektowanego słupa.

Odpowiedź:

Projektuje się słupy aluminiowe anodowane SAL 8 1,5 dz ϕ 60 – (w załączeniu rysunek).

Wszystkie zmiany Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie z uwagi na wprowadzenie modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umożliwienie Wykonawcom wprowadzenia zmian w ofertach

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23 kwietnia 2007r. do godz. 9:00.

Otwarcie ofert nastąpi 23 kwietnia 2007r. o godz. 9:15.

ZASADNICZY DYREKTOR
Delegatura Łódź-Widzew
Juwana Ciesielska



z § 2.1.1. § 5.1.1.1 § 13 ust. 1 pkt. 4 d

Łódź
ago 69 m 12
Elektryk
P. II-460-5/76
13 ust. 1 pkt. 4 d

107WU SALB 1,5dz \$60 Zakład Produkcji Spręża Oświeżeniowej ROSA Stanisław Roga Tychy ul. Strzelowa 1 www.rosa.pl		Materiał EN AW 5080 10-04-2007 projektował K.Kula		masa --kg nr rys./kod 22-04-07-KK	
---	--	---	--	--	--