


UWAGA - do wykonania instalacji odbiorczej

1. W instalacji odbiorczej stosować indywidualne zabezpieczenia obwodów 3-fazowych i 1-fazowych gniazd, wyłącznikami różnicowoprądowymi, o prądzie różnicowym 30 mA oraz wszystkie obwody wyłącznikami instalacyjnymi typu S300.

Objekt : Budynek remizy O.S.P. (w tym plac budowy) łódź ul. Byszewska 1/2			
Temat : Zasilanie w energię elektryczną - schemat ideowy.		Nr projektu : E/2606/PT	Nr rysunku : 2.E
Projektował :	Nr uprawnień :	Data :	Podpis :
mgr inż. Andrzej Michalski	179/99/Wł	08.2006	
Sprawdził :	Nr uprawnień :	Data :	Podpis :