

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na : „ *Adaptację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Łodzi, ul. Franciszkańska 137*”,

W odpowiedzi na zapytania złożone w dniu 21 czerwca 2007 r. , dotyczące pozycji kosztorysu nakładczego:

Dotyczy poz. 29 – pytanie:

1. *Proszę o przekazanie dokumentacji części składowych podłogi w Sali gimnastycznej –występuje niezgodność w opisie z rysunkiem i kosztorysem.*
2. *Jak należy wymienić izolację z papy bez demontażu legarów drewnianych?*

Odpowiedź: Izolacja papowa występuje pod parkietem na deskowaniu, w związku z tym nie wymaga demontażu legarów. Projektuje się pełną wymianę zarówno parkietu jak i izolacji papowej na izolację z dwóch warstw folii izolacyjnej – patrz poz.30.

Dotyczy poz.31 – pytanie:

3. *Jaką grubość płyty przyjąć jako warstwę nośną do ułożenia parkietu?*
4. *W przypadku rozbiórki sportowych podłóg parkietowych w większości przypadków nie nadają się one do ponownego ułożenia. Ile należy przyjąć nowego parkietu?*

Odpowiedź: Zgodnie z opisem technicznym oraz przedmiarami przyjęto pełną wymianę parkietu na nowy parkiet. Nośną warstwą dla parkietu jest deskowanie z desek grubości 25 mm oraz ruszt drewniany. Wymiana w poz. 28 dotyczy uszkodzonych fragmentów konstrukcji nośnej.

Dotyczy poz. 45 – pytanie:

5. *Proszę o podanie grubości parapetu drewnianego. Czy istnieje możliwość montażu parapetów okiennych w okleinie z płyty wiórowej parapetowej? Czy istnieje możliwość montażu nakładek plastikowych w okleinie drewnopodobnej?*

Odpowiedź: Parapety zaprojektowano z drewna litego o grubości około 25 do 30 mm i nie dopuszcza się zamiany na płyty wiórowe parapetowe oraz nie dopuszcza się stosowania nakładek plastikowych.