SŁUPY OŚWIETLENIOWE TYPU - S-4,5 ÷ S-14

Słupy przeznaczone są do oświetlania dróg publicznych, placów, terenów kolejowych, obiektów sportowych, terenów zamkniętych, ciągów pieszych w parkach, ośrodkach wypoczynkowych itp. Konstrukcje słupów przystosowane są do montażu opraw oświetleniowych na wysięgnikach rurowych typu W..R..

Słupy wykonane są z teleskopowo połączonych rur stalowych. Wnęka słupa zamykana drzwiczkami pozwala na zamontowanie tabliczki słupowej wyposażonej w podstawy bezpiecznikowe lub wyłączniki nadprądowe.

Słupy mogą być posadowione bezpośrednio w ziemi lub w rurze osadowej. Posadowienie w rurze osadowej pozwala na prostą i szybką wymianę słupa w przypadku jego uszkodzenia poprzez odkopanie do miejsca wprowadzenia kabli (końca rury osadowej).

Dane techniczne słupów:

Typ słupa	H	Z	L	S	D	h	w max	I*	M	Typ wysięgnika
[-]	[m]	[m]	[m]	[mm]	[mm]	[m]	[m]	[szt]	[kg]	[-]
S-4,5	4,5	1,0	0,7	100	400	4,5	1,0	1	9	W1R1
							1,0	2		W2R1
S-5,5	5,2	1,1	0,7	100	400	5,5	1,5	1	11	W1R2
							1,5	2		W2R2
S-6,5	6,4	1,3	0,7	100	400	6,5	1,5	1	11	W1R2
S-6,5w	6,4	1,3	0,7	100	400	6,5	1,5	2	11	W2R2
S-7	6,9	1,3	0,7	100	400	7,0	1,5	1	11	W1R2
S-7w	6,9	1,3	0,7	100	400	7,0	1,5	2	11	W2R2
S-8	7,3	1,4	1,0	100	400	8,0	2,5	1	14	W1R3
							1,8	2		W2R3
S-8w	7,3	1,4	1,0	100	400	8,0	2,5	2	14	W2R3
							1,2	3		W3R3

S-9	8,4	1,5	1,0	100	400	9,0	2,5	1	14	W1R3
							1,2	2		W2R3
S-9w	8,4	1,5	1,0	100	400	9,0	2,5	2	14	W2R3
							1,2	3		W3R3
S-10	9,5	1,6	1,0	100	400	10,0	2,5	1	14	W1R3
							1,2	2		W2R3
S-10w	9,5	1,6	1,0	100	400	10,0	2,5	2	14	W2R3
							1,2	3		W3R3
S-11	10,7	1,8	1,0	130	400	11,0	2,5	1	14	W1R3
							1,2	2		W2R3
S-11w	10,7	1,8	1,0	130	400	11,0	2,5	2	14	W2R3
							1,8	3		W3R3
							1,2	4		W4R3
S-12	11,8	1,9	1,0	130	400	12,0	2,5	1	14	W1R3
							1,2	2		W2R3
S-12w	11,8	1,9	1,0	130	400	12,0	4,0	1	14	W1R4
							2,5	2		W2R3
							1,8	3		W3R3
							1,2	4		W4R3
S-14	14,0	2,0	1,2	130	400	14,0	4,5	1	14	W1R5
							3,0	2		W2R5
S-14w	14,0	2,0	1,2	160	550	14,0	3,0	6	14	W6R6

l* - ilość ramion wysięgnika przy maksymalnym wysięgu oprawy w max dla słupów posadowionych w pierwszej klasie obciążenia wiatrem. Masa pojedynczej oprawy nie może przekroczyć wagi określonej w kolumnie M.