

IRK 3411-6/5/07

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na *„Utwardzenie nawierzchni dróg gruntowych wewnętrznych, położonych na terenie Bałut metodą recyklingu”*

Zamawiający Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź-Bałuty na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia na pytania złożone przez wykonawcę (treść pytań w załączeniu).

Ad. 1) Zamawiający przed przystąpieniem do robót przekaze mapę do celów lokalizacyjnych zawierającą punkty wysokościowe na podstawie, której określony zostanie dokładny przebieg nawierzchni uwzględniając przy tym granice nieruchomości i załamania.

Ad. 2) Dokładne ustalenie szerokości nowej nawierzchni ulicy na poszczególnych odcinkach, odbędzie się w terenie na podstawie mapy do celów lokalizacyjnych przy współudziale Inspektora nadzoru z ramienia Zamawiającego

Z uwagi na to, że przebieg pasa drogowego jest nierównomierny, na poszczególnych odcinkach ulic, będzie miał inną szerokość. W związku z tym w SIWZ została przyjęta średnia szerokość dróg.

Na ulicy Bylinowej nad przepustem drogowym o konstrukcji ceglanej, o ile to możliwe należy wykonać tę samą konstrukcję nawierzchni metodą recyklingu, co na dalszym odcinku ulicy.

Ad. 3) Informujemy, że w miejscu załamania ulicy Prusa (rozwidleniu) należy uwzględnić do wykonania powierzchnię „klina”. W SIWZ w części określającej przedmiot zamówienia dot. ul. Prusa została przyjęta średnia szerokość tej ulicy, która uwzględnia w swych obmiarach wykonanie tzw. „klina”

ZASTĘPCA DYREKTORA

Mirosław Owczarek

Pytanie 1. Czy zamawiający przekaże Wykonawcy przed przystąpieniem do robót wyniesione w teren punkty główne dróg (ulic), takie jak: początek i koniec drogi, punkty załamania osi? Czy też Wykonawca otrzyma od Zamawiającego niezbędne w tym temacie dane geodezyjne (współrzędne tych głównych punktów) i sam we własnym zakresie wykona tyczenie ulic w terenie?

Powyższe pytanie dotyczy głównie ulic: ul. Skwarczyńskiej, ul. Prusa (na załamaniu kierunku przebiegu ulicy do końca terenu przyległego do szkoły), ul. Bylinowej, Sikiryckiego. W naszej ocenie powyższy problem ma bardzo ważne znaczenie z uwagi na niebezpieczeństwo naruszenia terenów prywatnych.

Pytanie 2. W naszej ocenie fragment ulicy Bylinowej na odcinku ok. 100mb począwszy od ul. Aleksandrowskiej ze względu na istniejące ogrodzenia prywatnych posesji i zadrzewienie uniemożliwia wykonania jezdni o szerokości 4 mb (fragmentarycznie też na dalszych odcinkach). Prosimy o wyjaśnienia w związku z zaistniałym stanem faktycznym.

W dalszym odcinku tej ulicy znajduje się przepust o konstrukcji ceglanej.

Prosimy o podanie konstrukcji nawierzchni, jaką należy wykonać na tym przepuście.

Pytanie 3. Prosimy o informację, czy na załamaniu kierunku przebiegu ul. Prusa należy dodatkowo uwzględnić do wykonania powierzchnię klina, zgodnie z oznaczeniem na szkicach otrzymanych od Zamawiającego