

ŁZE DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000270200
NIP 7010049201
REGON 140805347
00-496 Warszawa, ul. Mysia 2

Adres korespondencyjny:
90-021 Łódź, ul. Tuwima 58

Centrum Zgłoszeniowe (0...42) 675 3000
Tel. (0...42) 675 1200
Fax (0...42) 675 3033
e.mail: info@lze.lodz.pl
<http://www.lze-dystrybucja.pl>

URZĄD MIASTA ŁODZI
Delegatura Łódź-Polesie

ul. Krzemieniecka 2 B

94-030 Łódź

Z dnia 2007-07-27

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I INSTALACJI dla

obiektu: nowego przyłączanego , zlokalizowanego

w Łodzi – ul. Szermiercza

1. ŁZE S.A. przyłączy obiekt przy standardowych warunkach przyłączenia, dostawy i parametrach energii elektrycznej:

Obiekt	oświetlenie drogowe
Napięcie pracy [V]	400 V
Moc przyłączeniowa [kW]	3 kW
-wartość zabezpieczenia przedlicznikowego [A]	wartość zabezpieczeń – zgodnie z umową z OU.
$\cos \varphi [-] \geq$	0,93
grupa przyłączeniowa, czas użytkowania	V
taryfa - oznaczenie , strefa	-
nr konta lub licznika, układ pomiarowy	-

2. Miejscem dostarczania energii będą zaciski prądowe na **tabliczce słupowej latarni oświetlenia drogowego ul. Oszczepowej** zasilanej z ROU nr 60756.
3. ROU nr ośw. 60756 zasilana ze stacji trafo nr 22090. Nowo-projektowany obwód oświetleniowy zasilici 3-faz kablowo -jako kontynuację istn. obwodu oświetlenia. - j.w. - przekrój kabla dostosować do poboru mocy - **szczegóło uzgodnić na etapie projektowania z Wydz. Oświetlenia Ulic.** Miejscem połączenia nowo-projektowanego obwodu z istn. siecią oświetl. będą zaciski prad. tabliczki najbliższej latarni ośw. drogowego ul. Oszczepowej. Projektowane urządzenia mogą być załączone do pracy dopiero po odbiorze przez służby - Wydz. Oświetlenia Ulic i udokumentowaniu protokołem odbioru. Prawa osób trzecich nie mogą być naruszone.
4. Przyłączenie do sieci nn: **stacja nr 22090**
obw. 01
5. Miejscem przyłączenia do sieci ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o .będzie **tabliczka słup. latarni w ul. Oszczepowej.**
6. Zakres niezbędnych prac do wykonania w sieci ŁZE S.A.:
- 6.1.-
- 6.2. Przyłączenie do sieci ŚN: **GPZ -LUB p.22.**
- 6.3. Stacje transformatorowe n n: --- .
- 6.4. Elementy sieci niskiego napięcia: przeniesienie podziałów w istn. sieci - wykona ŁZE S.A.
- 6.5. Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia jest dostosowana do pracy w układzie TNC.
7. Wymagania w zakresie budowy instalacji Odbiorcy:
- 7.1. Szczegóły dotyczące układu pomiarowego, jego lokalizacji uzgodnić z Wydz. Oświetlenia Ulic - ul.Tuwima 58.
- 7.2. Obwody oświetleniowe należy rezerwować do oświetlenia przyległych ulic. Latarnie będące na majątku inwestora należy oznaczyć białym paskiem na wysięgniku tuż za oprawą.

- 7.3. Bliższe dane odnośnie konstrukcji wsporczych, układu sieci, sterowań, połączeń rezerwowych projektant uzyska w uzgodnieniu z Wydz. Oświetlenia Ulic ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o..
- 7.4. W celu koordynacji rozwiązań technicznych szczegóły dotyczące wykonania instalacji wg wymagań p. 7.1.-7.3. (przed wykonawstwem) uzgodnić bezpośrednio z Wydz. Oświetlenia Ulic ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o.
8. Realizacja warunków przyłączenia wymaga:
- 8.1. Podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie z zastrzeżeniem, że podmiot ubiegający się o podpisanie umowy przedłoży dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu.
- 8.2. Przedłożenia w Wydz. Gosp. Majątkiem Sieciowym, przed przystąpieniem do robót, pełnej dokumentacji technicznej, schematu jednokreskowego, planu sytuacyjnego z określeniem miejsca zainstalowania, wielkości, typów, zabezpieczeń głównych, układu pomiarowo-rozliczeniowego i obliczeniami technicznymi. Projekty techniczne na realizację powyższych prac należy wykonać na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500 (w obszarach zamiejsczych wg przyjętego dla obszaru typowej skali) - przed wysłaniem do ZUDP, projekt należy przedłożyć do sprawdzenia w W.Gosp.M.Sieci.
- 8.3. Dokonania odbioru technicznego przez ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o.. urządzeń i instalacji określonych p. 3; 6; 7, obejmującego: dokumentację techniczną (powykonawczą), pozwolenie na budowę dla obiektu i realizowanych urządzeń energetycznych, zgodę właścicieli obiektu, gruntów na prowadzenie prac i lokalizację urządzeń, inwentaryzację geodezyjną realizowanych urządzeń energetycznych, "Wniosek o sprawdzenie i przyłączenie do sieci", protokół wykonawcy stwierdzający skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, "Wniosek o sprawdzenie instalacji odbiorczej", .
9. Prowadzącym temat ze strony ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. jest: Krystyna Białecka

OKREŚLENIA DODATKOWE:

- Ważność warunków ustala się do dnia **27-07-2009 r.** **WP NR TG-P/KB/ 5220710043**
- Niniejsze warunki nie stanowią przyzwolenia do działania w imieniu i na rzecz ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o.
- Wszelka korespondencja w sprawach dotyczących niniejszych warunków winna być prowadzona przez składającego wniosek lub przez niego imiennie, szczegółowo upoważnionego przedstawiciela. Korespondencję prosimy kierować na adres: ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. Oddział Warunków i Umów Przyłączeniowych - Południe **Łódź ul. Komunalna 1/11** .
- Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać osoba - przedsiębiorstwo posiadające uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
- Instalacje odbiorcze oraz sieci elektroenergetyczne należy projektować i realizować zgodnie z właściwymi arkuszami normy PN-IEC-60364, przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych, uzgodnieniami w ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o.
- Należy przewidywać możliwość występowania przerw w zasilaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04 maja 2007r. ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. nie zapewnia ciągłości dostawy energii elektrycznej i nie ponosi odpowiedzialności za straty w wyniku przerw w zasilaniu w przypadkach awaryjnych oraz spowodowanych przez osoby trzecie lub działaniem żywiołów.
- **Załączniki: 1.) Projekt umowy o przyłączenie; 2.) Wniosek o zawarcie umowy przyłączeniowej.**

Oddział Warunków i Umów Przyłączeniowych
Technik ds. Warunków i Umów Przyłączeniowych


Krystyna Białecka