



Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Wierzbowa 52,  
90-133 Łódź,  
Skrytka Poczтовая 34

tel. +48 (42) 679 00 00,  
677 84 45 - 50,  
fax 678 87 81, 678 12 44,  
www.zwik.lodz.pl  
e-mail: zwik@zwik.lodz.pl

Biuro Obsługi Klienta  
tel. 677 84 30, 677 84 31,  
e-mail: bok@zwik.lodz.pl

Konto: GETIN Bank SA, II Oddział w Łodzi,  
04-1520 0088 0001 2120 2000 0001

Regon: 472836141 NIP: 725-18-01-126



ISO 9001:2000



Pracodawca otrzymał  
FAIR PLAY  
TYTUŁ CERTYFIKAT



PRIMA ROKU 2002  
ŁÓDŹ ZDROWIE MIASTO



Na zlecenie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi:

bada ścieki, usuwa awarie wodociągowe i kanalizacyjne, buduje przyłącza, czyści ciśnieniowo wpusty uliczne i kanały, wykonuje telewizyjne przeglądy kanałów, legalizuje zbiorniki chlorowe, wymienia i naprawia agregaty pompowe, wykonuje odbiór ksero (formaty A-1, A-2).

Urząd Miasta Łodzi  
Delegatura Łódź- Widzew  
ul. Al. Piłsudskiego 100  
92-326 Łódź

Wasze pismo z dnia

Znak

TT.W.412-1784/06

18-09-2006r

Dotyczy: **wymagań technicznych dla poboru wody do celów podlewania**  
**plyty boiska Klubu sportowego POLONIA**  
**przy ul. Rokińskiego 450.**

W odpowiedzi na pismo w sprawie j.w. informujemy, że nie stawiamy sprzeciwu na zamontowanie wodomierza podlicznika do podlewania płyty boiska terenów zielonych dla nieruchomości j.w. (woda bezpowrotnie zużyta).

**Powyższą zgodę wydajemy pod następującymi warunkami:**

- wodomierz podlicznik zostanie zamontowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej na koszt właściciela nieruchomości.
- właściciel nieruchomości będzie dotrzymywał terminów legalizacji powyższego wodomierza i ponosił koszty jego utrzymania.
- woda będzie wykorzystywana tylko do podlewania terenów zielonych.

Na powyższe należy opracować dokumentację techniczną, która podlega zaopiniowaniu w ZWiK Sp z o.o.

**W dokumentacji technicznej należy zamieścić:**

- opis techniczny wraz z określeniem wielkości powierzchni przeznaczonej do podlewania.
- plan sytuacyjny całej nieruchomości z zaznaczonym terenem przewidzianym do podlewania.
- pokazać przebieg instalacji wodociągowej, która będzie służyła wyłącznie do podlewania terenów zielonych, z zaznaczonym miejscem lokalizacji wodomierza głównego, podlicznika i polewaczek.
- na podstawie obliczeń określić niezbędne ciśnienie wody dla zasilenia posesji oraz porównać z ciśnieniem dyspozycyjnym w miejskiej sieci wodociągowej.

W tym rejonie miasta rzędna linii ciśnień w miejskiej sieci wodociągowej wynosi 260-261 m.n.p.m.

**ponadto:**

- za zaworem głównym za wodomierzem (na instalacji wewnętrznej) należy zamontować zawór antyskażeniowy zgodnie z PN-EN 1717:2003.
- określić sposób odprowadzania ścieków i wód opadowych z posesji,

wykazać, że woda (ścieki)uzyskane z podlewania nie trafią do kanalizacji miejskiej.

Jednocześnie informujemy, że montażu wodomierza - podlicznika może dokonać odpłatnie ZWiK Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności pomocniczej.

Odbiór techniczny wodomierza - podlicznika należy zgłosić w dziale TR pokój 329.

Wymagania techniczne tracą ważność po dwóch latach od daty ich wydania.

Sprawę prowadzi:

mgr inż. Teresa Skrzypek

tel. 677-82-48

CZŁONEK ZARZĄDU  
DZIAŁU TECHNICZNYCH  
Kazimierz Filipiak