

Łódź, dn. 03.09. 2007r.

V.RK. 3411 – 26/07

Do Wykonawców

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie nawodnienia i odtworzenia płyty boiska piłkarskiego w Łodzi przy ul. Rokicińskiej 450.

Zamawiający – Miasto Łódź, Delegatura Łódź – Widzew Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z treścią art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na złożone pytanie o następującej treści:

- Czy Zamawiający dopuszcza zamianę średnic rur w obrębie wykonania opaski z rur PE 90 PN 10 na PN 63 PN 10, doprowadzenie wody od studni technologicznej do opaski z rur PE 110 PN 10 na PE 90 PN 10 oraz od trójnika zasilającego do studni technologicznej z rur PE 110 PN10 na PE 90 PN 10 ?

Wyjaśnienie

Z powodów obiektywnych warunkujących niniejszą inwestycję, Zamawiający **nie dopuszcza zamiany średnicy rur.**

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu wskazanym w SIWZ.

Zast. Dyrektora DELEGATURA
Delegatura Łódź – Widzew
Iwona Chmińska