

Łódź, dnia 11 października 2007 r.

Dotyczy zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Załączników na zadanie inwestycyjne o nazwie „modernizacja dachu Miejskiej Przychodni „TATRZAŃSKA””.

W dniu 11 października 2007 roku do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ i Załączników.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 2006r. ze zm.) informuje, że wyraża zgodę na przyjęcie przy dokonywaniu wyceny w przypadku:

Pozycji 11 - zastosowano styropian bez laminatu

Pozycji 18 – zastosowano papę termozgrzewalną samoprzylepną
zaproporowane alternatywne zastosowania:

1. Styropian laminowany papą PSK 1 + papa termozgrzewalna podkładowa + papa termozgrzewalna SBS nawierzchniowa;
2. Styropian bez laminatu + papa termozgrzewalna podkładowa do mocowania mechanicznego G200S4 + papa termozgrzewalna SBS gr. 5 mm

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 164 poz. 1163 z 2006r. ze zm.) informuje, że termin składania ofert przypadającego na dzień **19 października 2007r. do godz. 15.00** nie ulega zmianie.