

Łódź, dnia 3 października 2017 roku

ZLM/TRM/7634/2017

**Pan**  
**Marcin Zalewski**  
**Radny**  
**Rady Miejskiej w Łodzi**

Odpowiadając na pisemną interpelację, wniesioną przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w dniu 3 października 2017 roku, dotyczącą wymiany pieca grzewczego w lokalu nr ■■ znajdującym się w budynku zlokalizowanym na nieruchomości przy ul. Targowej ■■, uprzejmie informuję, że przeprowadzone przez osoby uprawnione kontrole wykazały, iż przewód dymowy, do którego podłączony jest istniejący piec kaflowy pokojowy z zamontowaną wężownicą, jest szczelny i drożny, a ciąg prawidłowy. Urządzenie grzewcze może być nadal bezpiecznie użytkowane po uzupełnieniu spoinowania kafli, wyklejeniu paleniska i przeprowadzeniu czyszczenia. Prace te, zgodnie z umową najmu, należą do obowiązków najemcy i zostały wykonane we własnym zakresie.

Ponadto Pani ■■■ złożyła oświadczenie, że nie wnosi o postawienie nowego pieca kaflowego i oczekuje na dofinansowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kosztów zakupu i montażu kotła gazowego.

**Krzysztof PIĄTKOWSKI**



**Wiceprezydent Miasta**

Do wiadomości:

1. Pan Tomasz Kacprzak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
2. Pani Katarzyna Korowczyk, Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego