

Łódź, dnia 14 listopada 2017

DOA-OA-II.0003.812.2017

**Pani
Karolina Kępka
Radna Rady Miejskiej w Łodzi**

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej zgłoszoną w okresie międzysesyjnym w dniu 19 października 2017 r., dotyczącą oświetlenia skweru przy ul. Długosza, informuję, że włączanie i wyłączanie latarni odbywa się za pomocą zegara sterującego. Prawdopodobnie doszło do rozstrojenia mechanizmu zegara w związku z chwilowym brakiem (zanikiem) napięcia. Zegar sterujący zostanie wymieniony na nowy, a będzie ustawiany raz w tygodniu. To powinno rozwiązać zgłaszany przez Panią Radną problem.



Tomasz TRELA

Do wiadomości:

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,
- Wydział Organizacyjno - Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji