

URZĄD MIASTA ŁÓDZI
DEPARTAMENT ORGANIZACJI I URZĘDOWANIA
Wydanie: 2022-05-27

27 -05- 2022

Oddział: Organizacja i Urzędowanie
ul. Piotrkowska 104
90 926 Łódź

zał. 1

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90 – 926 Łódź

z prośbą o umieszczenie na stronie BIP-u Urzędu
załączonej informacji na okres 7 dni
od dnia otrzymania

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu, na wniosek Pana Grzegorza Gozdalskiego, działającego na podstawie dalszego pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Garbarskiej 21A, postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linią kablową SN-15 kV w rurze gładkościennej typu RHDPE_p o średnicy \varnothing 110 mm w rejonie ul. Zachodniej 47 w Łodzi nad zakrytym korytem rzeki Łódki w km 12+941, na działce o numerze ewidencyjnym 102/6 obręb B-46 Łódź-Bałuty. Współrzędne geodezyjne nad osią zakrytego koryta rzeki Łódki: X – 5739450,02, Y – 6600101,17.

Parametry projektowanego przejścia:

- całkowita długość rury gładkościennej (wzmocnionej) typu RHDPE_p \varnothing 110 mm nad zakrytym korytem rzeki w granicach zewnętrznych konstrukcji kanału L=6,75 m
- zagłębienie tj, wykop poniżej terenu przy rzędnej terenu 203,03 m n.p.m., na wysokości sklepienia zakrytego koryta rzeki Łódki wyniesie t= 0,91m, przy rzędnej dna wykopu - 202,12 m n.p.m. oraz t=0,80m w odniesieniu do rzędnej góry rury gładkościenna (wzmocniona) typu RHDPE_p \varnothing 110 mm, – 202,23 m n.p.m.
- odległości osi góry sklepienia kanału istniejącego rzeki ŁÓDKI znajdującego się na rzędnej 201,47 m n.p.m. w stosunku do spód rury ochronnej gładkościenna (wzmocniona) typu RHDPE_p \varnothing 110 mm wyniesie t=0,65 m przy rzędnej - 202,12 m n.p.m.


W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operatem wodnoprawnym na wykonanie przejścia linią kablową SN-15kV w rurze gładkościennej (wzmocnionej) typu RHDPE_p \varnothing 110 mm nad zakrytym korytem (kanałem) rzeki Łódki w km 12+941” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w **miejscu:** 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr 112, w godzinach 8⁰⁰-13³⁰, **bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w terminie 14 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.) **informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

(43) 655 41 64 – sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

DYREKTOR

Piotr Łysoniewski