

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90 – 926 Łódź

z prośbą o umieszczenie na stronie BIP-u Urzędu
załączonej informacji na okres 7 dni
od dnia otrzymania

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu planowanego zespołu jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Lawinowej 30B (działki o numerach ewidencyjnych 54/3, 54/4, 54/5, i 76/5 obręb W-16 Łódź-Widzew) zgodnie z poniższym zestawieniem na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej D11 do rowu R1, zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 21/3 obręb W-16 Łódź-Widzew, o średnicy \varnothing 400 i rzędnej dna wylotu 238,42 m npm. Współrzędne geodezyjne wylotu: X – 5738375,4; Y – 6605704,8.
2. Usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z zespołu jednorodzinnych budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej zlokalizowanych w Łodzi przy ul. Lawinowej 30B rowu ziemnego R1 poprzez wylot D11 w ilości:


$$Q_{s,max} = 0,075 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{rok,śr} = 3438,5 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o parametrach:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- zawiesina ogólna do 100 mg/l

Pole powierzchni zlewni rzeczywistej	1,00 ha
Pole powierzchni zlewni zredukowanej	0,90 ha



W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operatem wodnoprawnym na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu D11 do rowu R1 oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych, poprzez planowane urządzenia wodne do rowu R1, pochodzących z terenów utwardzonych oraz powierzchni dachowych planowanego osiedla budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami budowlanymi przy ul. Lawinowej 30B w Łodzi” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w miejscu: 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. Nr 112, w godzinach 8⁰⁰-13⁰⁰,

bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) **informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:
(43) 655 41 64 – sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

DYREKTOR

Grzegorz Szewczyk