



Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104  
90 – 926 Łódź

z prośbą o umieszczenie na stronie BIP-u Urzędu  
załączonej informacji na okres 7 dni  
od dnia otrzymania

### INFORMACJA

#### o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, zgodnie z poniższym zestawieniem na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji sanitarnej RW do rowu ziemnego R1 zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 21/3 obręb W-16 Łódź-Widzew o średnicy  $\varnothing$  160 i rzędnej posadowienia dna wylotu 237,63 m npm. Współrzędne geodezyjne wylotu: X – 5738327.56; Y – 6605753.98.
2. Usługę wodną polegającą na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych z terenu planowanego zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 54/3, 54/4, 54/5, 76/5 obręb W-16 Łódź-Widzew do rowu ziemnego R1 zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 21/3 obręb W-16 Łódź-Widzew poprzez wylot RW w ilości:

$$Q_{s,max} = 0,005 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{d,śr} = 45 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{rok,dop} = 19710 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o parametrach:

- BZT<sub>5</sub>
- ChZT<sub>Cr</sub>
- Zawiesiny ogólne

do 25 mg O<sub>2</sub>/l  
do 125 mg O<sub>2</sub>/l  
do 35 mg/l

URZĄD MIASTA ŁODZI  
DEPARTAMENT OPERACYJNY URZĘDU  
I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW  
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Mieszkalnictwem

19-06-2023

Oddział ds. Informacji i Kancelaryjnej  
Obsługa Miasta Łodzi  
Zal. ....

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operatem wodnoprawnym na usługi wodne polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków z projektowanej oczyszczalni ścieków komunalnych o RLM 225 poprzez projektowany wylot RW do rowu R1, pochodzących z terenu planowanego zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Lawinowej 30B w Łodzi” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w miejscu: 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. Nr 112, w godzinach 8<sup>00</sup>-13<sup>00</sup>, **bezwzględnie po uprzednim**

telefonicznym umówieniu, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775) **informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

(43) 655 41 64 – sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

DYREKTOR  
