


PO.ZUZ.5.4210.71.2020.JG



#### Wg rozdzielnika

z prośbą o wywieszenie w BIP  
załączonej informacji na okres  
14 dni od dnia otrzymania oraz  
pisemne potwierdzenie ww. wywieszenia

### INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) informuję o wszczęciu, na wniosek osób prywatnych postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) Usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do ziemi za pośrednictwem trzech pakietów skrzynek ażurowych z propylenu, stanowiących trzy zbiorniki retencyjno- rozszczające na działce o nr ewid. 290/3 obręb W-6 w Łodzi z terenu projektowanej drogi dojazdowej do projektowanego zespołu domków jednorodzinnych przy ul. Opolskiej w Łodzi, w ilości:

Zbiornik	$Q_{max}$ [m <sup>3</sup> /s]	$Q_{srr}$ [m <sup>3</sup> /s]	Powierzchnia rzeczywista [ha]	Powierzchnia zredukowana [ha]
Zbiornik 1	0,0057	318,6	0,0590	0,0531
Zbiornik 2	0,0079	490,2	0,0908	0,0817
Zbiornik 3	0,0069	426,0	0,0789	0,0710

#### O parametrach:

- zawiesina ogólna do 100 mg/l
- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l

- 2) Wykonanie urządzeń wodnych- 3 zbiorników retencyjno-rozszczajających z polipropylenu, na działce o nr ewid. 290/3 obręb W-6 Łódź:

Zbiornik	Pojemność czynna [m <sup>3</sup> ]	Powierzchni a dna [m <sup>2</sup> ]	Lokalizacja urządzenia w układzie PL ETRF 2000		Rzędna dna [m npm]	Liczba skrzynek [szt.]	Wymiary zbiornika [dł x szer x wys] [m]
			X	Y			
Zbiornik 1	12,39	10,80	5742493,21	6603876,62	250,25	30	9x1,2x1,2
Zbiornik 2	18,17	15,84	5742442,16	6603891,66	250,33	44	13,2x1,2x1,2
Zbiornik 3	14,87	12,96	5742364,86	6603914,32	250,33	36	10,8x1,2x1,2

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operatem wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych- trzech zbiorników retencyjno-rozsączających z polipropylenu, odprowadzanie do ziemi wód opadowych z terenu projektowanej drogi dojazdowej do projektowanego zespołu domków jednorodzinnych przy ul. Opolskiej w Łodzi” wraz z aneksem. Przedmiotowa dokumentacja jest dostępna w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz lub PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej 27/29 pok. 111, 91 - 420 Łódź, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem: 573 901 683. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) **informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym. Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem: 573 901 683 – sprawę prowadzi Pani Justyna Gamrot.

**DYREKTOR**  
  
 Grzegorz Szewczyk

**Otrzymują:**

1. Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
2. A/a