



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie



RPW/880316/2021 P
Data: 2021-12-29

Sieradz, dnia 16 grudnia 2021 r.

PO.ZUZ.514210.962.2021 STA ŁÓDZI
DEPARTAMENT ORGANIZACJI URZĘDU
PODZIAŁ MIESZKAŃCÓW
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

29 -12- 2021

Oddział ds. Informacyjno-Kancelaryjnej
Obsługi Mieszkańców
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
..... podpis

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90 – 926 Łódź

z prośbą o umieszczenie na stronie BIP-u Urzędu
załączonej informacji na okres 7 dni
od dnia otrzymania

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu, na wniosek Pani Joanny Ignar, działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Pana Łukasza Szmidta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą HG IDEA Łukasz Szmidt z siedzibą w Łodzi przy Al. Politechniki 2, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególnie korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzące z terenu myjni samochodowej zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Al. Politechniki 2 (działka o numerze ewidencyjnym 65/20 obręb P-29) do kanalizacji innego podmiotu, w ilości:

$$Q_{s,max} = 0,000222 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{d,śr} = 3,50 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{rok,dop} = 1266 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o parametrach:

- azot amonowy do 100 mg M_{NH_4}/l
- fosfor ogólny do 15 mg P/l
- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operatem wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu z terenu myjni samochodowej zlokalizowanej przy Al. Politechniki 2 w Łodzi” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w miejscu: 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. Nr 112, w godzinach 8⁰⁰-13⁰⁰, bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) informuję, iż **zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:
(43) 655 41 64 – sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

DIREKTOR

Grzegorz Śniegowski