

URZĄD MIASTA ŁÓDZI  
DEPARTAMENT ORGANIZACJI URZĘDU I OŚWIATY MIESZKAŃCÓW  
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

27 -03- 2023

Oddział ds. Informacyjno-Kancelaryjnej  
Usługi Mieszkańców 90-926 Łódź, Piotrkowska 104  
Zaś. .... podpis. ....

Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104  
90 – 926 Łódź

z prośbą o umieszczenie na stronie BIP-u Urzędu  
załączonej informacji na okres 7 dni  
od dnia otrzymania

#### INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625, z późniejszymi zmianami) informuję o wszczęciu, na wniosek Pana Jakuba Stefankiewicza, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz Pana Jarosława Jakubowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U Mars Waldi Jarosław Jakubowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Zakładowej 147, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego polegające na budowie dwóch pakietów tuneli rozsączających typu Graf o łącznej pojemności 6 m<sup>3</sup> zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 112/24 obręb W-37. Współrzędne systemu skrzynek rozsączających:

punkt	opis	rzędna terenu [m npm]	współrzędna X	współrzędna Y
S1	Początek drenażu nr 1	220,1	6610108.807	5734578.624
S2	Koniec drenażu nr 1	220,1	6610110.070	5734567.093
S3	Koniec drenażu nr 2	220,1	6610110.596	5734578.820
S4	Początek drenażu nr 2	220,1	6610111.860	5734567.289

2. Usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Zakładowej na działce o numerze ewidencyjnym 117/24 obręb W-37, do systemu retencyjno-infiltrującego zbudowanego ze skrzynek rozsączających, w ilości:

$$Q_{s,max} = 0,043 \text{ m}^3$$

$$Q_{max,rok} = 1765 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o parametrach:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- zawiesina ogólna do 100 mg/l

Pole powierzchni zlewni rzeczywistej 3578 m<sup>2</sup>

Pole powierzchni zlewni zredukowanej 2479 m<sup>2</sup>

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operatem wodnoprawnym. Wykonanie urządzeń wodnych – tuneli rozsączających oraz usługa wodna - wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dachów

budynków w zamknięte systemy kanalizacyjne na działce numer 117/24 obręb W-37 przy ul. Zakładowej w Łodzi”  
|w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w miejscu: 91 – 420 Łódź,  
ul. Północna 27/29 pok. Nr 112, w godzinach 8<sup>00</sup>-13<sup>00</sup>, **bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu,**  
**w terminie 7 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na  
podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, ze zm.) **informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym  
postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

(43) 655 41 64 – sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

**DYREKTOR**  
  
**Grzegorz Szewczyk**