

Łowicz, dnia 30 grudnia 2022r.



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**

WA.ZUZ.5.4210.1180.2022.AS

INFORMACJA

Zgodnie z art. 400 ust. 7, 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. *Prawo wodne* (t.j.; Dz.U. z 2022r., poz.2625 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek spółki Capitol Sp. z o.o., ul. Smulska 21, 94-313 Łódź reprezentowanej przez pełnomocnika pana Sławomira Olszewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) wykonanie urządzeń wodnych - wylotu wraz z tunelami rozsączającymi stanowiącymi element przydomowej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 39/61 przy ul. Romanowskiej 4a, obręb B-55, Miasto Łódź, woj. łódzkie;
- 2) usługę wodną polegającą na wprowadzaniu do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków, przy ul. Romanowskiej 4a, obręb B-55, Miasto Łódź, woj. łódzkie w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,0000139 \text{ m}^3/\text{s}$$


$$Q_{\max.roc} = 175,20 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń :

$$\text{ChZT} = 150 \text{ g/m}^3$$

$$\text{BZT5} = 40,0 \text{ g/m}^3$$

$$\text{zawiesina ogólna} = 50 \text{ g/m}^3$$

DYREKTOR

Krzysztof Kołodziejczyk

Otrzymują:

- ① Prezydent Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź - (w celu podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i bip-ie przez okres 14 dni oraz o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej i tradycyjnej okresu wywieszenia)
2. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
3. aa

Sprawę prowadzi Anna Stańczyk tel./46/811 50 60 wew.33; e-mail: anna.stanczyk@wodypolskie.gov.pl