

Istn. stacja transformatorowa nr 72-0575
Proj. rura SRS160 L=7m

Proj. rura DVK160 L=1m+1m

Proj. rura DVK160 L=1m

Proj. rura SRS160 L=5m

Proj. rura DVK160 L=1m+1m+1m

Proj. rura SRS160 L=37m

Proj. YAKXS 4x240 Lc=182m L=164m

Proj. rura DVK160 L=1m

Proj. rura DVK160 L=1m

Proj. złącze ZK3

- Granica dz. nr 564/3
- Obszar objęty wnioskiem o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
- Obszar potrzebny do przeprowadzenia prac w terenie

Pow. zajęcia terenu na czas wykonywania robót – dz. 564/3 0,0070 ha
Pow. ograniczenia (zajęcia terenu na stałe) – dz. 564/3 0,0035 ha

URZĄD MIASTA ŁÓDZI
Departament Gospodarowania Majątkiem
Wydział Dysponowania Mieniem
ul. Piotrkowska 104
90-226 Łódź

Załącznik do decyzji z dnia 25.06.2025

nr DM-DM-VIII.6.853.18.2025

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Wywłaszczeń
i Zwrótów Nieruchomości
Marcin Tomczyk

Istniejące lub planowane ogrodzenie nie może ograniczać bezpośredniego, całodobowego dostępu służb PGE Dystrybucja S.A. do proj. złącza elektroenergetycznego.

Inwestor:	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź	
Lokalizacja:	Łódź, ul. Zygmunta, dz. nr 54/13	
Projektant:		
Zespół projektowy:		
Projektował:	mgr Upr. LOD/1918/PWC	
PROJEKT BUDOWLANY		
Branża:	Instalacje elektryczne	
Tytuł rysunku: Projekt zagospodarowania terenu		
Data:	Skala:	Nr rysunku:
wrzesień 2022	1:500	01