

PS.ZUZ.4210.550.2025.PŁ

Urząd Miasta w Łodzi w Kole (ePUAP)
ul. Piotrkowska 104
90 – 926 Łódź

z prośbą o umieszczenie na stronie BIP-u Urzędu
załączonej informacji na okres 7 dni
od dnia otrzymania

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r., poz. 960) informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z terenu inwestycji pn. „Remont nawierzchni ul. Kolumny w Łodzi” zgodnie z poniższym zestawieniem na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów wpustów ulicznych do rowu przydrożnego zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa urządzenia	Lokalizacja		Średnica wylotu	Rzędna dna wylotu rury w m.n.p.m	Współrzędne	
	Obręb	Nr działki			X	Y
Wylot WP4 w km 0+974,29	G-33	124/13	150mm	200,91	5731592.97	6605238.61
Wylot WP5 w km 0+975,20	G-33	124/13	150mm	200,91	5731593.16	6605239.44
Wylot WP6 w km 1+177,95	G-33	124/13	150mm	203,20	5731637.60	6605437.31
Wylot WP7 w km 1+338,02	G-33	124/13	150mm	204,35	5731673.26	6605593.35
Wylot WP8 w km 1+456,29	G-33	124/13	150mm	205,10	5731699.68	6605708.63
Wylot WP9 w km 1+561,05	G-33	124/13	150mm	206,10	5731722.80	6605810.82
Wylot WP10 w km 1+681,74	G-33	124/13	150mm	207,60	5731749.30	6605928.57
Wylot WP11 w km 1+874,41	G-33	124/13	150mm	209,30	5731791.92	6606116.46
Wylot WP12 w km 2+063,00	G-33	124/13	150mm	210,20	5731834.05	6606300.26
Wylot WP13 w km 2+219,61	G-33	124/10	150mm	211,10	5731869.41	6606452.85

2. usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych pochodzących z ul. Kolumny zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa wylotu	Pole powierzchni zlewni rzeczywistej [ha]	Pole powierzchni zlewni zredukowanej [ha]	Q _{s,max} [m ³ /s]	Q _{rok.śr} [m ³ /rok]
Wylot WP4 w km 0+974,29	0,1060	0,0847	0,0028	466
Wylot WP5 w km 0+975,20	0,1060	0,0847	0,0028	466
Wylot WP6 w km 1+177,95	0,0745	0,0425	0,0020	234
231Wylot WP7 w km 1+338,02	0,3482	0,0904	0,0030	497
Wylot WP8 w km 1+456,29	0,0572	0,0419	0,0014	231
Wylot WP9 w km 1+561,05	0,0702	0,0544	0,0016	299
Wylot WP10 w km 1+681,74	0,0965	0,0711	0,0025	424
Wylot WP11 w km 1+874,41	0,3375	0,1005	0,0033	553
Wylot WP12 w km 2+063,00	0,0853	0,0626	0,0020	344
Wylot WP13 w km 2+219,61	0,1093	0,0655	0,0021	360

o parametrach:

- węglowodory ropopochodne do 15 mg/l
- zawiesina ogólna do 100 mg/l

W przypadku strat związanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją tj.: „Operatem wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną w zakresie przebudowy odwodnienia ul. Kolumny na odcinku od ul. Zygmunta do ul. Transportowej w ramach inwestycji pod nazwą: remont nawierzchni ul. Kolumny w Łodzi” w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, **w miejscu:** 91 – 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. Nr 112, w godzinach 8⁰⁰-13⁰⁰, **bezwzględnie po uprzednim telefonicznym umówieniu**, **w terminie 7 dni** od daty otrzymania niniejszego pisma. Po upływie powyższej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodów w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572, ze zm.) **informuję, iż zebrano całość materiałów i dowodów** w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie można również uzyskać telefonicznie pod numerem:

(43) 655 41 64 – sprawę prowadzi Pan Piotr Łysoniewski.

Dyrektor

Grzegorz Szewczyk

/podpisano elektronicznie/