



Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638 41 16
fax: +48 (42) 638 42 16
e-mail: sekretariat.wiceprezydenta@uml.lodz.pl
www.lodz.pl

Łódź, dn. 14 kwietnia 2023 r.

**Pan
Bartłomiej Dyba-Bojarski
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi
Urząd Miasta Łodzi**

Szanowny Panie Radny,

W związku z otrzymaną od Pana Radnego interpelacją, dotyczącą zmiany wyznaczonego miejsca włączenia do kanału sanitarnego dla przyłączenia nieruchomości przy ul. Przybyszewskiego 221/3, Wydział Gospodarki Komunalnej za porozumieniem z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji informuje, iż 29.09.2022 r. zostały wydane warunki przyłączenia nr WTT.424.2027.2022/W/AW do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej posesji przy ul. Przybyszewskiego 221 w Łodzi. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej działki zlokalizowana jest wyłącznie sieć kanalizacji ogólnospławnej J P 0,6 x 1,05 m (nr arch. 203-1503, nr inw. B-41376), do której należy wykonać bezpośrednie podłączenie, zgodnie z ww. warunkami.

Dnia 03.03.2023 r. do ZWiK Sp. z o.o. ponownie wpłynął wniosek o określenie warunków przyłączenia posesji przy ul. Przybyszewskiego 221 wraz z propozycją Inwestora. Po przeanalizowaniu przez ZWiK ww. propozycji i wyjaśnień do wniosku informujemy, że nie ma możliwości przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej w zaproponowany sposób, tj. do wskazanych przyłączy do wpustów odwadniających pas drogowy. Wskazane przez Inwestora przewody stanowią przyłącza do wpustów deszczowych i służą do odprowadzania wód opadowych



z pasa drogowego. Wyżej wymienione wpusty deszczowe posiadają osadniki, które byłyby zapychane przez ścieki sanitarne, co niesłoby uciążliwości dla mieszkańców. W związku z powyższym nie ma możliwości odprowadzania do nich ścieków sanitarnych z ww. nieruchomości.

Małgorzata MOSKWA - WODNICKA