



DEP-GK-II.0003.8.2024

Łódź, dn. 07 czerwca 2024 r.

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638 41 16
fax: +48 (42) 638 42 16
e-mail: sekretariat.wiceprezydenta@uml.lodz.pl
www.lodz.pl

**Pani
Marcelina Hamczyk
Radna
Rady Miejskiej w Łodzi**

W odpowiedzi na Pani interpelację, z dnia 27.05.2024 roku, dotyczącą utrzymania porządku i bezpieczeństwa na placu zabaw przy ulicy Opolczyka, składam poniższe informacje.

Ad. 1 Za utrzymanie porządku na placu zabaw przy ul. Opolczyka odpowiedzialna jest firma wybrana w drodze postępowania przetargowego, realizująca prace na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Ad. 2 Prawidłowe wykonywanie prac weryfikowane jest przez prowadzone kontrole terenowe. W przypadku terenów przyległych do placu zabaw na ul. Opolczyka prace zlecane są przez Wydział Gospodarki Komunalnej i odbierane niezwłocznie po zgłoszeniu wykonawcy o ich zakończeniu. Dodatkowo część przyległego obszaru znajduje się we władaniu Zarządu Lokali Miejskich.

Ad. 3 Kontrole całego rejonu, w obrębie którego firma prowadzi prace porządkowe, w tym terenu przedmiotowego obiektu, odbywają się cyklicznie w skali miesiąca przez wyznaczonych pracowników Oddziału Oczyszczania Miasta Wydziału Gospodarki Komunalnej. Niezależnie od powyższego obiekt poddawany jest również kontrolom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Ad. 4 Projekt budowlany zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w Łodzi przy ul. Opolczyka zawiera m.in. następujące przyjęte rozwiązania projektowe: „8.1.3.Nawierzchnia placu zabaw (...). Teren przeznaczony

pod strefy bezpieczeństwa piramidy wspinaczkowej oraz huśtawki podwójnej wahadłowej (...). Na wykorytowanej powierzchni wykonać warstwę odsączającą grubości 10,0 cm z piasku gruboziarnistego stabilizowanego mechanicznie. Na tak przygotowanym podłożu wykonać nawierzchnię bezpieczną grub. 30,0 cm – nawierzchnię ekologiczną, sypką, wykonaną ze żwiru zaokrąglonego płukanego o frakcji 2-8 mm, przeznaczoną na place zabaw i tereny rekreacyjne, amortyzującą upadki i chroniącą przed urazami”.

W przedmiotowej sprawie Odział Usług Komunalnych ww. Wydziału dysponuje oświadczeniami wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, z których jednoznacznie wynika, że zastosowana nawierzchnia jest bezpieczna i trwała, wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, zgodna z obowiązującymi normami i spełnia warunki bezpieczeństwa osób korzystających z przedmiotowego obiektu rekreacyjnego. W związku z powyższym brak jest zasadności wymiany nawierzchni bezpiecznej na wskazanym terenie.

Wiceprezydent Miasta Łodzi

Małgorzata MOSKWA-WODNICKA