

DOA-ZP-III.271.90.2019

Łódź, dnia 11.12.2019 r.

Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Kutrzeby 4 (dawna Tybury 4b), 91-013 Łódź**, w ramach projektu, pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Miasto Łódź, przekazuje zapytania od Wykonawców, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Errata do projektu zawiera zapis: „w punkcie 4.1 (...) dodano (...) rozebrać dawny tunel ewakuacyjny ze schronu wraz z wyjściem napowierzchniowym”. Prosimy o podanie wymiarów tunelu oraz określenie technologii w jakiej jest wykonany. W przedmiarze nie uwzględniono rozbiórki tunelu, nie ma go też na rysunkach.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie przewiduje rozbiórki dawnego tunelu ewakuacyjnego ze schronu. Zapis stanowi omyłkę pisarską.

Pytanie nr 2

Rysunki 2-5 w erracie do projektu nie zawierają żadnych wymiarów. Prosimy o udostępnienie zwymiarowanych rysunków budynku.

Odpowiedź

W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający zamieszcza zwymiarowane rysunki budynku o numerach od 2 do 5.

Pytanie nr 3

Errata do projektu zawiera zapis: „wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych w gruncie od poziomu gruntu do głębokości ławy fundamentowej. Na jakiej głębokości znajdują się fundamenty?”

Odpowiedź

Z uwagi na ukształtowanie terenu przyjęto średnią głębokość posadowienia ławy fundamentowej na poziomie ok 1 m dla części niepodpiwniczonej oraz ok. 2,5 m dla części podpiwniczonej budynku.

Pytanie nr 4

Projekt zawiera zapis: „w celu dokładnego określenia koloru elewacji przed przystąpieniem do realizacji należy skontaktować się z biurem projektowym celem wskazania dokładnego rozwiązania kolorystycznego”. Projekt termomodernizacji oraz erratę do projektu wykonywały 2 różne biura projektowe. Prosimy o potwierdzenie, że należy się kontaktować z autorem nowszego opracowania tj. erraty – biurem Studio-4p Michał Ciotucha.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że oznaczenia zastosowanych kolorów zostaną przekazane Wykonawcy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy.

Pytanie nr 5

Errata do projektu w punkcie 4.3 zawiera zapis „membrana kubelkowa (...) grubości 6mm”. Membrany kubelkowe występują w grubościach 0,5-1,5mm, prosimy o weryfikację opisu materiału.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy zastosować membranę kubelkową o wysokości tłoczenia 8 mm oraz grubości min. 1,0 mm.

Pytanie nr 6

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drutu odgromowego ze stopu AlMgSi. Wykorzystanie takiego drutu niweluje problemy związane z prężeniem drutu odgromowego i ma takie same właściwości jak jego odpowiednik wykonany z FeZn.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza się zmianę materiału z FeZn na AlMgSi pod warunkiem zastosowania całego systemu przeznaczonego do tego typu materiału.

Pytanie nr 7

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiału instalacji C.O. z rur miedzianych na rury ze stali węglowej bądź polipropylenu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dopuszcza zmianę materiału na stal węglową pod warunkiem zastosowania całego systemu przeznaczonego do tego typu materiału (łącznie z zastosowaniem stosownej izolacji termicznej).

Pytania zadane przez Wykonawców i wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SIWZ.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert i tym samym zmienia *Ogłoszenie o zamówieniu* zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

**z up. Prezydenta Miasta Łodzi
ROMAN CIEŚLAK
/podpis nieczytelny/
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych**

Otrzymują:

- Wykonawcy, wg rozdzielnika.