



Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II-część 1", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)

Łódź, dnia 08.04.2020 r.

DOA-ZP-III.271.11.2020

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający: Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn.: **Termomodernizacja budynku XV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Traktorowej 77, 91-204 Łódź**, w ramach projektu, pn. „*Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II-część 1*”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)

Pytanie 8

Zgodnie z zapisami SIWZ, ofertę w w/w postępowaniu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Ks. Ignacego Skorupki.

Czy w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą epidemii i obowiązującymi obostrzeniami, Zamawiający będzie zmieniał termin składania ofert, bądź dopuści możliwość składania inną drogą, np. drogą elektroniczną (miniPortal).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, który zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, oświadczeń, a także dokumentów, Zamawiający wprowadza w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmiany umożliwiające wykonawcom składane ofert zarówno w formie papierowej jak i za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wprowadzone zmiany zostaną zamieszczone w informacji o zmianie SIWZ, a informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający wprowadza na stronę miniPortalu ogłoszenie o zamówieniu, a Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę dostępny dla wykonawców na miniPortalu udostępnia również na stronie internetowej Zamawiającego.

Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II-część I", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)

Pytanie 9

Czy możemy prosić o aktualny przedmiar w wersji ATH?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada innej wersji przedmiaru. Przedmiar jest dokumentem poglądowym.

Pytanie 10

Proszę o wyjaśnienie czy wadium w formie gwarancji może być dostarczone w innej formie niż wynika to z p 9.5 SIWZ to jest: - w formie papierowej dołączonej do oferty lub - w formie elektronicznej (dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta) wysłanej na państwa adres e-mail?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, który zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, oświadczeń, a także dokumentów, Zamawiający wprowadza w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmiany w tym zakresie. Wprowadzone zmiany zostaną zamieszczone w informacji o zmianie SIWZ, a informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 11

W kosztorysie załączonym do postępowania przetargowego występują istotne różnice w obmiarze ścian, które podlegają dociepleniu ściany budynku przedmiar Zamawiającego – 1267,0 m² pomiar wykonany podczas wizji lokalnej – 1642,21 m² ościeża przedmiar Zamawiającego – 201,00 m² pomiar wykonany podczas wizji lokalnej – 368,22 m² / ościeża zmierzono jako szerokość ościeża istniejącego oraz grubość styropianu stosowana przy dociepleniu / W związku z powyższym wnosimy o weryfikację przedmiarów Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar stanowi dokument pomocniczy.

Pytanie 12

Dotyczy; balustrada elewacja B – wejście do Szkoły. W erracie balustrada występuję jako wykonana ze stali kwasoodpornej. W projekcie wszystkie balustrady występują



Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II-część I", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)

jako wykonane proszkowo. Zwracamy się o potwierdzenie, iż wskazany element ma być wykonany ze stali kwasoodpornej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że balustrada elewacja B – wejście do Szkoły ma być wykonana według załączonego projektu i erraty.

Pytanie 13

Dotyczy; elewacja B – schody wejściowe Zgodnie z erratą należy wykonać schody jako nowe natomiast w projekcie wskazany jest remont schodów. Prosimy o potwierdzenie tej zmiany.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że schody wejściowe mają być wykonane według załączonego projektu i erraty.

Pytanie 14

Dotyczy; zgodnie z projektem docieplenie dachu należy wykonać ze cytuję „Pod bezpośrednio krycie papą należy stosować płyty ze styropianu samogasnącego zgodne z PN-B-20130:2001, o gęstości objętościowej co najmniej 30 kg/m³ i naprężeniu ściskającym przy 10% odkształceniu względnym co najmniej 200 kPa lub płyty z polistyrenu ekstrudowanego” W jakim celu zastosowano na połaci dachowej styropian, który stosuje się pod ciężki ruch kołowy np. na parkingach lub mostach? Z naszego doświadczenia jak również w innych postępowaniach przetargowych prowadzonych przez Zamawiającego na analogicznych budynkach stosuje się styropian klasy EPS 100 co jest zgodne ze sztuką budowlaną jak również jest racjonalne pod względem ekonomicznym. W związku z powyższym wnioskujemy o możliwość zastosowania wyrobu klasy EPS 100 – dach/podłoga.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że docieplenie dachu powinno być wykonane według załączonego projektu.

Pytanie 15

Dotyczy: opaska w przedmiarze Zamawiający wskazał ilość robót – 64,00 m² pomiar wykonany podczas wizji lokalnej – 103,00 m² Errata wskazuje na wykonanie opaski na szerokości 0,50 m co przy planowanych wykopach (ok. 2,5 m) ze względu na istniejące części podpiwniczone jest wartością zbyt niską.

Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap II-część I”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że opaska, winna być wykonana według projektu i erraty.

Pytanie 16

Dotyczy: ogniomury Projekt wskazuje na konieczność podniesienia ogniomurów na wysokość zastosowanej izolacji termicznej dachu. Ze względu na wysokość istniejących ogniomurów w naszej ocenie przemurowanie tych elementów jest zbędne i w sposób niepotrzebny generuje dodatkowe koszty. Istniejące ogniomury ze względu na swoją wysokość po wykonaniu remontu dachu będą spełniać warunki techniczne dla takich elementów. Zwracamy się o rezygnację z podnoszenia ogniomurów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ogniomury mają być wykonane według załączonego projektu.

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego <http://bip.uml.lodz.pl/urzed-miasta/przetargi/> :

- informację o zmianie treści SIWZ,
- Załącznik nr 10 do SIWZ_Klucz publiczny,
- Załącznik nr 11 do SIWZ_Identyfikator postępowania.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
/podpis nieczytelny/
ROMAN CIEŚLAK
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych