



URZĄD MIASTA ŁÓDZI

DEP-GK-III.271.8.2020

Wszyscy Wykonawcy

Wydział Gospodarki w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi przekazuje zapytania od Wykonawcy i udziela odpowiedzi dotyczących postępowania na Budowę przyłącza kanalizacyjnego wraz z instalacją zewnętrzną do nieruchomości gminnej położonej w Łodzi przy ul. Limanowskiego 12.

Pytanie nr 1

Czy projektowane przyłącze kanalizacyjne pomiędzy studnią K1-K2 ma być wykonane w technologii przecisku bez naruszania nawierzchni?

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z pkt 3.2 Projektu Budowlanego przyłącze kanalizacyjne prowadzone pod powierzchnią pasa drogowego należy wykonać metodą przewiertu sterowanego.

Zgodnie z Decyzją ZDiT przejście poprzeczne przyłącza kanalizacji sanitarnej pod jezdnią ul. Limanowskiego należy wykonać bez naruszania konstrukcji jej nawierzchni.

Zgodnie z uzgodnieniem dokumentacji przez MPK-Łódź Sp. z o.o. wszystkie roboty w obrębie torowiska należy wykonać metodą bezwykopową, a przejście projektowanego przyłącza pod torowiskiem tramwajowym należy wykonać na głębokości min. 2 m poniżej główki szyny.

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzanych danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.



Urząd Miasta Łodzi
Departament Pracy, Edukacji i Kultury
Wydział Gospodarki Komunalnej

ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź

tel.: +48 42 638 49 12
tel. fax.: +48 42 638 49 09
e-mail: komunalny@uml.lodz.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ePUAP: /s551nj3qkq/skrytka



URZĄD MIASTA ŁÓDZI

Pytanie 2

Proszę o informację czy studnia K2 podlega odbiorowi przez ZWiK?

Odpowiedź nr 2

Zgodnie z wydanymi wymaganiami technicznymi przez ZWiK Sp. z o.o. przyłącze kanalizacyjne włączone do będącej w eksploatacji ZWiK miejskiej sieci musi być wykonywane pod nadzorem ZWiK. Wykonawca powiadamia ZWiK o terminie rozpoczęcia robót najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia robót - poprzez złożenie „Zlecenia kontroli inwestycji”. Włączenia przyłącza do istniejącej i będącej w eksploatacji ZWiK miejskiej sieci kanalizacyjnej - dokonuje wyłącznie ZWiK.

Studnia K2 jest elementem przyłącza kanalizacyjnego i podlega obiorowi przez ZWiK.

**Z-ca Dyrektora
Wydziału Gospodarki Komunalnej**

/ - /

Małgorzata Ożegalska



Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzanych danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażanej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bjp.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Urząd Miasta Łodzi
Departament Pracy, Edukacji i Kultury
Wydział Gospodarki komunalnej ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź

tel.: +48 42 638 49 12
tel. fax.: +48 42 638 49 09

e-mail: komunalny@uml.lodz.pl



URZĄD MIASTA ŁÓDZI



Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzanych danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

■
Urząd Miasta Łodzi
Departament Pracy, Edukacji i Kultury
Wydział Gospodarki komunalnej ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź

■
tel.: +48 42 638 49 12
tel. fax.: +48 42 638 49 09

■
e-mail: komunalny@uml.lodz.pl

