



**DSR-ZP-II.271.23.2021**

### **Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytanie od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnienia dotyczącego postępowania na **Modernizacja nawierzchni na kortach tenisowych obiektu przy ul. Lumumby 22/26 użytkowanego przez Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa**

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający będzie oczekiwał od Wykonawców demontażu istniejących tulei do słupków tenisowych i wykonanie nowych ?

#### **Odpowiedź nr 2.**

Tak. Zamawiający potwierdza, że w ramach zamówienia należy zdemontować istniejące tuleje do słupków tenisowych i zamontować nowe wraz z całym kompletem osprzętu tenisowego.

#### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający oczekuje, aby nawierzchnia kortów tenisowych posiadała klasyfikacja ogniową na poziomi Bfl-s1 ?

#### **Odpowiedź nr 3**

Tak. Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia kortów będzie posiadała klasyfikację ogniową Bfl-s1

#### **Pytanie nr 4**


Czy na obrzeżach boisk powinna zostać zamontowana listwa cokołowa? Jeżeli tak, to z jakiego materiału oraz jakiej wysokości?

#### **Odpowiedź nr 4**

Zgodnie z kosztorysem i projektem należy zdemontować istniejące listwy drewniane i po wykonaniu nawierzchni kortu zamontować je ponownie. W przypadku uszkodzenia listwy przy demontażu, należy uzupełnić brakujące odcinki nową listwą drewnianą, scaloną kolorystycznie i wykonaną na wzór istniejącej (przekrój, kształt, rodzaj drewna, kolor lakieru).

#### **Pytanie nr 5**

Jaka jest rzeczywista grubość starej nawierzchni do demontażu, proszę o podanie jednoznacznej wartości w mm. Powyższa rozbieżność wynika po przeprowadzonej





URZĄD MIASTA ŁÓDZI

wizji lokalnej przez naszego pracownika, grubość nawierzchni kortów do demontaży wynosi ok. 7 mm a nie podawana wartość. Celem właściwego opisanie przedmiotu zamówienia prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

#### **Odpowiedź nr 5**

Rzeczywista grubość nawierzchni kortów wynosi od 7 mm do 4 mm ,w zależności od miejsca badania. Różna grubość wynika z różnego stopnia zużycia nawierzchni, która na obrzeżach jest mniej wytarta niż na polach gry.

**Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedz udzielona przez Zamawiającego stanowi integralną część SWZ.**

**z up. Prezydenta Miasta Łodzi**  
*/podpis nieczytelny/*  
**Agnieszka Mroczek-Marchewka**  
**Zastępca Dyrektora**  
**Wydziału Zamówień Publicznych**



Urząd Miasta Łodzi  
Departament Strategii i Rozwoju  
Wydział Zamówień Publicznych

ul. ks. I. Skorupki 21  
90-532 Łódź

tel.: +48 42 638 48 88  
tel. fax.: +48 42 638 48 77

www.uml.lodz.pl  
e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl