



Łódź, dnia 18.06.2021 r

DSR-ZP-II.271.33.2021

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na „**Rozbudowa układu drogowo-torowego w ciągu ulic Ogródowa – Północna na odc. od ul. Zachodniej do ul. Franciszkańskiej**”.

### Pytanie 31

#### **dot. par. 5 ust. 16. projektu Umowy**

Z zapisów projektu umowy wprost wynika, że cel sposób oraz okres przetwarzania danych ustala Zamawiający zatem w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) to Zamawiający będzie administratorem danych przetwarzanych w ramach monitoringu wizyjnego. Wśród wzorów dokumentów nie ma projektu Umowy powierzenia danych czy Zamawiający przewiduje jej podpisanie z Wykonawcą? Jeśli nie to prosimy o wskazanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych przez Wykonawcę i udostępnianie Zamawiającemu w wymaganym zakresie, z uwzględnieniem wytycznych 3/2019 Europejskiej Rady Ochrony Danych z 29 stycznia 2020 r.

### Odpowiedź 31

Pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w żadnym wypadku nie zaistnieje relacja administrator a podmiot przetwarzający, ta relacja to administrator - administrator. Zamawiający opiera się na przesłance art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 648, art. 656 § 1 i art. 646 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), art. 458<sup>11</sup> Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.), art. 42 ust. 5, art. 44 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) – **przetwarzanie jest niezbędne w celach dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów o roboty budowlane;**

Zamawiający będzie spełniał obowiązek informacyjny tylko w przypadku, kiedy na jego żądanie Wykonawca będzie udostępniał mu nagrania. Dostęp do kamer online nie jest zbieraniem danych w rozumieniu art 2 ust. 1 RODO.

### Pytanie 32

#### **Dot. Par 9 ust. 12 oraz par 9 ust. 13 ppkt 2 Projektu Umowy**

Wnosimy o usunięcie wymogu udostępniania kopii umów o pracę oraz szczegółowych danych zatrudnionych bezrobotnych i zastąpienie tego





oświadczeniem Wykonawcy składanym ze świadomością karalności za złożenie nieprawdziwych oświadczeń.

Ochrona danych osobowych osób fizycznych wynika wprost z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Zapisy Par 9 Ust 12 i par. 9 ust. 13 ppkt 2) projektu umowy są wymogami niezgodnymi z zasadami opisanymi w artykule 5 RODO a szczególnie w naszej ocenie naruszają zasadę minimalizacji danych i ograniczenia celu. Za zmianą przemawia także fakt, że Zamawiający sam odwołuje się do anonimizacji, wymagając jednocześnie aby anonimizacja odbywała się zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku, tymczasem ustawa ta nie reguluje powyższych kwestii. W świetle zapisów RODO dane zanonimizowane to dane przetworzone w taki sposób, że osób, których dane dotyczą nie da się zidentyfikować. Zatem dane zanonimizowane nie mogą zawierać imion i nazwisk pracowników. Wymóg przekazywania kopii zanonimizowanych ale jednocześnie zawierających imiona i nazwiska, jest wewnątrznie sprzeczny i niegodny z przepisami o ochronie danych osobowych. Co więcej taka interpretacja obowiązywała jeszcze przed wejściem w życie RODO – Opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp (ustawy z 29.01.2004 r.) uwzględniająca wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r. „Zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nie jest dopuszczalne żądanie od wykonawców niezanonimizowanych kopii umów o pracę z pracownikami wykonawcy, jako sposobu udokumentowania ich zatrudnienia.”

Opinia Generalnego Inspektora ochrony danych osobowych z 23.09.2016 r.: „Przekazywanie zamawiającemu kopii umów o pracę oraz zakresów obowiązków osób zatrudnionych u wykonawcy jest równoznaczne z udostępnieniem szerokiego zakresu danych osobowych, które nie są zamawiającemu niezbędne z punktu widzenia celu, jakim jest kontrola spełniania przez wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi. Dostęp do informacji stanowiących dane osobowe nie jest bowiem niezbędny dla weryfikacji spełnienia określonych warunków przez wykonawcę. W opinii Generalnego Inspektora dla realizacji tego celu wystarczające byłoby przedstawienie przez wykonawcę stosownych oświadczeń czy zaświadczeń lub zanonimizowanych dokumentów. Dla zamawiającego nie jest bowiem istotne kto konkretnie zatrudniony jest u wykonawcy na podstawie umowy o pracę, a jedynie sam fakt zatrudniania osób w takiej formie - dla potwierdzenia którego nie jest konieczna zamawiającemu znajomość imion, nazwisk(...).”

### **Odpowiedź 32**

Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący wymogu udostępnienia kopii umów o pracę, jako udokumentowania zatrudnienia osób w ramach umowy o pracę, zgodnie z Art. 438.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych :

*Art.438.1. W przypadku umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, przewidującej wymagania określone w art. 95 ust.1, w jej treści zawiera się*





*postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust. 1.*

*2. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:*

- 1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,*
- 2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,*
- 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,*
- 4) innych dokumentów – zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.*

*Art. 143e. [Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę]*

*1. W przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 3a, umowa zawiera postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a.*

*2. W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:*

- 1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,*
- 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,*
- 3) innych dokumentów*

*– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.*

### **Pytanie 33**

Dotyczy: sieć trakcyjna

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie czy w ramach zadania na pętli tramwajowej należy dokonać tylko regulacji sieci trakcyjnej czy też należy przebudować (wymienić na nowe) wszystkie elementy ww. sieci.





### **Odpowiedź 33**

Trakcję tramwajowa należy przebudować zgodnie z projektem a po jej przebudowie wyregulować do istniejącego torowiska.

### **Pytanie 34**

Dotyczy: sieć trakcyjna

W przedmiarze robót dla sterowania i ogrzewania zwrotnic zdaniem Wykonawcy ilości w pozycjach nr 1, 2, 3, 4 i 5 są zdecydowanie zawyżone w stosunku do zakresu prac objętego projektem wykonawczym. Prosimy o korektę ww. przedmiaru robót.

### **Odpowiedź 34**

Przedmiar jest poglądowy zakres sterowania i ogrzewania zwrotnic należy wykonać zgodnie z zakresem prac ujętych w OPZ oraz zgodnie z załącznikiem zakresu prac. Nie należy wykonywać prac na pętli tramwajowej tam gdzie nie będzie przebudowywane torowisko oraz zwrotnice.

### **Pytanie 35**

Pytanie dot. Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pkt 41 Wykonawca zgłasza brak Załącznika nr 1a.

### **Odpowiedź 35**

Zamawiającemu, informuje że poprawił oczywistą omyłkę pisarską w dniu 24.05.2021 r.

### **Pytanie 36**

**Pytanie dot. Załącznika nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia:**

Pkt 1.2 W związku z zapisem w UWADZE (dotyczącej zakresu prac na krańcówce tramwajowej), iż

„...Pozostałe roboty w zakresie krańcówki należy wykonać zgodnie z projektami branżowymi.”

Wykonawca prosi o potwierdzenie że w zakresie tych prac należy wykonać całość robót opisanych w projektach:

- TOM 2.3 Płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki,
- TOM 3.1.1 Oświetlenie uliczne,
- TOM 3.1.3 Sygnalizacja świetlna,
- TOM 3.1.4 Tablica Informacji pasażerskiej,
- TOM 3.1.5 Sieć trakcyjna tramwajowa,
- TOM 3.1.7 Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic,
- TOM 3.1.2 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych,
- TOM 4.3 Przyłącza wodociągowe wraz z instalacją automatycznego nawadniania zieleni,

### **Odpowiedź 36**





Należy wykonać całość robót dla tomów

- TOM 3.1.1 Oświetlenie uliczne,
- TOM 3.1.3 Sygnalizacja świetlna,
- TOM 3.1.4 Tablica Informacji pasażerskiej,
- TOM 3.1.5 Sieć trakcyjna tramwajowa,
- TOM 3.1.2 Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznych,
- TOM 4.3 Przyłącza wodociągowe wraz z instalacją automatycznego

Dla tomów:

- TOM 2.3 Płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki,
- TOM 3.1.7 Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic,

Z zakresu prac należy wyłączyć pętle tramwajową

### **Pytanie 37**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i umowami oraz terenem potrzebnym w celu wykonania zamówienia, które będą ważne w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, a skutki ewentualnych braków nie będą obciążać Wykonawcy.

### **Odpowiedź 37**

Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne decyzje administracyjne i uzgodnienia zostaną przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem do robót budowlanych a ich ewentualne braki zostaną uzupełnione i nie będą obciążać Wykonawcy.

### **Pytanie 38**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami na wycinkę drzew

### **Odpowiedź 38**

Zamawiający informuje że wszelkie niezbędne decyzje administracyjne i uzgodnienia zostaną przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem do robót budowlanych. Jeśli na etapie inwestycji pojawi się konieczność jakiegokolwiek zgody, uzgodnień czy decyzji to zostaną one dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego.

### **Pytanie 39**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż wszelkie faktycznie istniejące w terenie punktu osnowy geodezyjnej zostaną wpisane w protokole przekazania terenu budowy, a w razie braku ich wyszczególnienia (wskazania) w protokole przekazania terenu Wykonawcy nie będzie obciążał obowiązek ich ewentualnego odtworzenia

### **Odpowiedź 39**





Zamawiający informuje, iż przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia punktów osnowy geodezyjnej dla całego zakresu inwestycji i w razie ich braku lub uszkodzenia w trakcie budowy obowiązkiem wykonawcy jest ich odtworzenie.

#### **Pytanie 40**

**Pkt 8.1.3. SWZ** – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na kwotę 2 500 000,00 zł z środków, którymi dysponuje Wykonawca, składać się będą środki własne Wykonawcy oraz zasoby udostępnione przez podmiot trzeci w ramach polegania na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotu trzeciego, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, tj., przykładowo, iż warunek zostanie za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponować będzie kwotą 1 000 000,00 zł zasobów własnych oraz kwotą 1 500 000,00 zł z środków finansowych podmiotu trzeciego, udostępniającego Wykonawcy zasoby.

#### **Odpowiedź 40**

Zamawiający potwierdza uznanie warunku

#### **Pytanie 41**

**Pkt 8.1.4.1. SWZ** – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonanie „sygnalizacji świetlnej” w ramach tej inwestycji miało miejsce w ramach „remontu” sygnalizacji świetlnej? W obecnym brzmieniu SWZ wymagane doświadczenie obejmuje wyłącznie „budowę” lub „przebudowę” sygnalizacji świetlnej.

#### **Odpowiedź 41**

Zamawiający podtrzymuje warunek wymaganego doświadczenia wykonania sygnalizacji świetlnej w ramach budowy lub przebudowy

#### **Pytanie 42**

**Pkt 9.4.1.3. SWZ** – Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż wystarczająca w tym zakresie będzie informacja wygenerowana do pliku PDF ze strony <https://crbr.podatki.gov.pl/> (Wpis Spółki Wykonawcy w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych)

#### **Odpowiedź 42**

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa finansów zawartych na stronie: <https://www.gov.pl/web/finanse/ii-wyszukiwanie-informacji-z-centralnego-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-zwanego-dalej-crbr>

„W przypadku korzystania z pośrednictwa ww. strony internetowej systemu teleinformatycznego CRBR informacje są udostępniane w postaci wyniku widocznego na ekranie urzędnika, z którego zostało skierowane pytanie, istnieje również możliwość zapisania wyszukanej informacji w pliku (w formacie PDF lub w formacie tekstowym jako plik XML).





Zamawiający informuje, iż dopuszcza złożenie potwierdzenia w formach wskazanych w w/w wyjaśnieniach Ministerstwa finansów.

### **Pytanie 43**

**Pkt 9.4.1.3. SWZ, pkt 10.6. SWZ** – Czy Zamawiający wymaga, aby informacja z CRBR była podpisana przez Wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

### **Odpowiedź 43**

Formę składania podmiotowych środków dowodowych określają właściwe przepisy prawa w tym w szczególności Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

### **Pytanie 44**

**Pkt 23.1. SWZ** – Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości wadium do wysokości 100 000,00 zł. Zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy p.z.p. to Zamawiający ustala kwotę wadium. Przepisy ustawy p.z.p. nie definiują dolnej granicy wysokości wadium. Wykonawcy, w zakresie wnoszenia wadium w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w przeważającej mierze korzystają z pomocy towarzystw ubezpieczeniowych, w zakresie których do wykorzystania mają określony limit gwarancyjny. Jest on zwalniany sukcesywnie, wraz z upływem ważności terminu związania ofertą. Wadium, na gruncie zamówień publicznych, stanowi zarówno stworzoną przez zamawiającego barierę finansową, której celem jest zapewnienie udziału w postępowaniach wyłącznie wykonawców rzeczywiście zainteresowanych zawarciem umowy oraz realizacją określonego świadczenia, jak i narzędzie pozwalające zapobiegać, a w ostateczności sankcjonować niewywiązywanie się wykonawców z określonych obowiązków nałożonych na nich przez procedury udzielania zamówień publicznych. Zdaniem Wykonawcy ustanowienie wadium dla przedmiotowego postępowania na niższym poziomie, również zabezpieczy Zamawiającego w taki sposób, by w postępowaniu wzięły udział wyłącznie podmioty rzeczywiście zainteresowane realizacją zamówienia, a jednocześnie pozwoli wykonawcom na równy dostęp do postępowań o udzielenie zamówień publicznych, którymi są oni zainteresowani. Z powyższego względu, Wykonawca wnioskuję o obniżenie kwoty wadium w przedmiotowym postępowaniu.

### **Odpowiedź 44**

Zamawiający podtrzymuje wskazaną wysokość wadium.

### **Pytanie 45**

**§ 1 Aktu umowy „wzór” – definicja pojęcia „Wada”** – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż przyjęte przez Zamawiającego kryteria w zakresie kwalifikacji czy dana właściwość lub parametr lub stwierdzony brak lub niemożność uzyskania





określonych parametrów lub „obniżenie estetyki” będą uznane za wadę, włącznie w odniesieniu do parametrów lub właściwości *expressis verbis* wynikających z zawartej umowy o realizację zamówienia publicznego, załączników do tej umowy, oferty wykonawcy, dokumentacji projektowej lub innych dokumentów przekazanych Wykonawcy w ramach toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub w trakcie realizacji zamówienia publicznego (np. w przypadku zmian w dokumentacji projektowej, konieczności usunięcia błędów dokumentacji projektowej itd.). Wykonawca w szczególności prosi o potwierdzenie, iż kwalifikacja czy dana właściwość, parametr lub brak lub „obniżenie estetyki” będą uznane za „wadę” nie będzie wynikała z jednostronnego uznania Zamawiającego, a będzie miała oparcie w obiektywnych wymaganiach, wyrażonych wprost w dokumentach, składających się na opis przedmiotu zamówienia, dokumentację projektową, STWiORB itd.

#### **Odpowiedź 45**

Zamawiający potwierdza, że kwalifikacja wad przebiegać będzie z uwzględnieniem obiektywnych wymagań Zamawiającego wyrażonych w treści SWZ.

#### **Pytanie 46**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wykonania robót według wskazówek Zamawiającego, jeżeli uprzedził Zamawiającego o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu

#### **Odpowiedź 46**

Zamawiający wskazuje, że postanowienia umowne nie wyłączają postanowień art. 655 k.c. Zgodnie z Art. 655. k.c. [Uprawnienia wykonawcy w razie szkód spowodowanych przez inwestora]

Gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń albo wskutek wykonania robót według wskazówek inwestora, wykonawca może żądać umówionego wynagrodzenia lub jego odpowiedniej części, jeżeli uprzedził inwestora o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia obiektu albo jeżeli mimo zachowania należytej staranności nie mógł stwierdzić wadliwości dostarczonych przez inwestora materiałów, maszyn lub urządzeń.

Zauważyć należy, że uregulowanie zawarte w art. 655 k.c. nie odnosi się bezpośrednio do rękojmi za wady obiektu budowlanego.

#### **Pytanie 47**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji oraz rękojmi (dotyczy również gwarancji i rękojmi udzielonej na zieleń) Wykonawca zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody, uszkodzenia, zniszczenia dokonane przez osoby trzecie, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca







### **Odpowiedź 47**

Zasady odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi oraz gwarancji regulują odpowiednie postanowienia k.c. oraz wzoru umowy.

### **Pytanie 48**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji oraz rękojmi (dotyczy również gwarancji i rękojmi udzielonej na zieleni), iż zgodnie z art. 578 k.c., odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, Wykonawca wnosi o przedstawienie sposobu rozliczenia za usuwanie szkód, wyrządzonych przez osoby trzecie w okresie gwarancji i rękojmi. Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji na szkody wyrządzone przez osoby trzecie powoduje, iż niemożliwe jest oszacowanie kosztów, które mogą wystąpić w okresie gwarancji i rękojmi. Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, czy przedmiot zamówienia nie zostanie celowo uszkodzony przez chociażby ingerencję w przedmiot zamówienia przez podmiot trzeci (wykonanie remontu, przebudowy okolicznych nieruchomości), czy roślinność na terenie inwestycji nie zostanie zniszczona przez chuliganów, zwierzęta domowe (połamane gałęzie) lub bawiące się dzieci. Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawca na etapie wyceny oferty posiadał wiedzę o wszystkich wymaganiach i okolicznościach mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przekazany wykonawcom opis określać musi zakres świadczenia wykonawcy w sposób umożliwiający rzetelną jego wycenę. Przeniesienie na wykonawcę robót budowlanych odpowiedzialności za szkody, wyrządzone przez osoby trzecie lub siłę wyższą ogranicza konkurencję, uniemożliwia prawidłową kalkulację zamówienia w stanie na termin składania ofert, a także powoduje, iż kalkulacja ceny ofertowej obciążona byłaby ryzykiem, niemożliwym do obliczenia. Zgodnie z art. 16 p.z.p. Zamawiający zaś zobowiązany jest do takiego prowadzenia zamówienia, które zapewni zachowanie uczciwej konkurencji, przejrzystość oraz proporcjonalność. Elementy te nie są zachowane przy tak rygorystycznym określeniu warunków gwarancji i braku możliwości zmiany wartości zamówienia w okresie gwarancji oraz rękojmi.

### **Odpowiedź 48**

Zasady odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi oraz gwarancji regulują odpowiednie postanowienia k.c. oraz wzoru umowy.

### **Pytanie 49**

**§ 9 ust. 12 Aktu Umowy „wzór”, pkt 4.5. SWZ** – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż odpowiedzialność za ewentualny obiektywny brak możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, mimo podejmowania przez Wykonawcę aktywnych starań i działań celem zatrudnienia osób bezrobotnych w liczbie





określonej w ofercie, będzie ograniczona przesłankami wynikającymi z art. 471 k.c., tj. iż Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego zobowiązania będzie następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności (np. brak odpowiedzi na opublikowane ogłoszenia, brak osób chętnych do podjęcia pracy, opóźnienie w opublikowaniu ogłoszenia z uwagi na siłę wyższą). Zgodnie z orzecznictwem przesłanką dochodzenia zapłaty kary umownej jest wina dłużnika w postaci co najmniej niedbalstwa (por. m.in. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., II CSK 318/10, OSNC-ZD 2011, nr D, poz. 80, z dnia 6 października 2010 r., II CSK 180/10, niepubl., z dnia 11 stycznia 2008 r. V CSK 362/07, OSP 2012, nr 7-8, poz. 76, z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, OSNC-ZD 2008, nr B, poz. 44, z dnia 11 marca 2004 r., V CSK 369/03, niepubl., z dnia 11 czerwca 2003 r., III CKN 50/01, niepubl., z dnia 27 czerwca 2003 r. IV CKN 300/01, niepubl., z dnia 11 lutego 1999 r., III CKN 166/98, niepubl., z dnia 27 stycznia 1972 r., I CR 458/71, OSNCP 1972, nr 9, poz. 160, z dnia 2 czerwca 1970 r., II CR 167/70, OSNCP 1970, nr 11, poz. 214, z dnia 19 lutego 1969 r. I CR 580/69, niepubl., z dnia 20 marca 1968 r., II CR 419/67, niepubl. i z dnia 9 listopada 1965 r. I CR 545/63, OSPiKA 1967, nr 4, poz. 97).

#### **Odpowiedź 49**

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy za ewentualny obiektywny brak możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych, mimo podejmowania przez Wykonawcę aktywnych starań i działań celem zatrudnienia osób bezrobotnych w liczbie określonej w ofercie, będzie ograniczona przesłankami wynikającymi z art. 471 k.c., tj. iż Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego zobowiązania będzie następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności (np. brak odpowiedzi na opublikowane ogłoszenia, brak osób chętnych do podjęcia pracy, opóźnienie w opublikowaniu ogłoszenia z uwagi na siłę wyższą)

#### **Pytanie 50**

**§ 14 Aktu umowy „wzór”** – Wykonawca wnosi o dopisanie do obowiązków Zamawiającego: (a) terminowej zapłaty wynagrodzenia, (b) obowiązku współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji zamówienia, (c) niezwłocznego formułowania pisemnych odpowiedzi na wnioski, pisma i roszczenia Wykonawcy

#### **Odpowiedź 50**

Obowiązki Zamawiającego w zakresie zapłaty wynagrodzenia umownego na rzecz Wykonawcy oraz terminów płatności zostały w precyzyjny sposób wskazane we wzorze umowy. Obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie umownym (z chwilą powstania ku temu przesłanek umownym) wynika zarówno z postanowień wzoru umowy jak również zasad ogólnych prawa zobowiązań. Odnosząc się do współdziałania Zamawiającego z Wykonawcą przy realizacji przedmiot umowy





Zasady współdziałania stron podczas realizacji umowy o roboty budowlane określone zostały w art. 354 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

Art. 354. [Reguły wykonywania zobowiązań]

§ 1. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

§ 2. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel.

### **Pytanie 51**

**§ 19 ust. 5 Aktu umowy „wzór”** - Wykonawca wnosi o zmianę § 19 ust. 5 projektu umowy w ten sposób, iż Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wady uzasadniony technicznie, tj. m.in. uwzględniający możliwość dostawy określonych materiałów uwzględniający czas, potrzebny na dokonanie naprawy, biorąc pod uwagę okoliczności faktyczne i prawne, a także uwzględniający aktualne warunki atmosferyczne, które mogą mieć wpływ na termin usunięcia wady

### **Odpowiedź 51**

Zamawiający nie wyraża zgody

### **Pytanie 52**

**§ 26 ust. 1 Aktu umowy „wzór”** – Wykonawca wnosi o modyfikację przedostatniego zdania w następujący sposób:

„Kwota ta będzie zabezpieczała ewentualne roszczenia Podwykonawców Wykonawcy wobec Zamawiającego i zostanie zapłacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń jego Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców, że Wykonawca zaspokoił ich wszystkie roszczenia z tytułu robót, dostaw i usług przez nich wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji za wyjątkiem niewymagalnych kaucji **lub też pod warunkiem złożenia wraz z fakturą wniosku o dokonanie bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.**”

### **Odpowiedź 52**

Zamawiający nie wyraża zgody

### **Pytanie 53**

**§ 26 ust. 1 Aktu umowy „wzór”** – czy poprawna jest interpretacja postanowień Aktu umowy, prowadząca do konkluzji, iż jeżeli stopień zaawansowania robót będzie większy, niż wynika to z przedstawionego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Zamawiający nie dokona zapłaty za rzeczywiście wykonany zakres, a jedynie za wykonany zakres robót, wynikający z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego? (np. jeżeli w połowie okresu realizacji zamówienia HRF





przewidywać będzie wykonanie 50% wartości zamówienia, a Wykonawca do połowy okresu realizacji zamówienia wykona 70% wartości zamówienia, Zamawiający dokona zapłaty za 50% „zgodnie z zakończonymi Robotami przyporządkowanymi do poszczególnego etapu z Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego”)?

### **Odpowiedź 53**

Zamawiający zapłaci za rzeczywiste wykonie umowy pod warunkiem aktualizacji HRF

### **Pytanie 54**

**§ 26 ust. 3 Aktu umowy „wzór” w zw. z § 2 ust. 1 pkt a) Aktu Umowy „wzór”** – Wykonawca wnosi o modyfikację § 26 ust. 3 Aktu Umowy i/lub ewentualnie modyfikację § 28 ust. 1 pkt a) Aktu Umowy. Za nieprzedstawienie raportu w terminie, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne na podstawie § 28 ust. 1 pkt a). Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie prawo „odmowy akceptacji” raportu, co oznaczać ma uznanie, iż „raport zaawansowania Robót w danym miesiącu nie został sporządzony” (!!!). Konkluzja wynikająca z tak przyjętej konstrukcji stoi w sprzeczności z art. 483 i art. 484 k.c. i stanowi nadużycie przez Zamawiającego uprawnień w zakresie kształtowania obowiązków i praw stron umowy. Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2013 r. I CSK 748/12: *„Zgodnie z art. 56 k.c., czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów, a w świetle art. 3531 k.c. swoboda umów ograniczona jest właściwościami (naturą) stosunku prawnego, przepisami ustawy oraz zasadami współżycia społecznego, strony zatem nie mogą w umowie tak rozszerzyć odpowiedzialności dłużnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania ani dotyczącej kary umownej, by jej zakres był sprzeczny z istotą (naturą) odpowiedzialności dłużnika za niewykonanie zobowiązania oraz z naturą kary umownej. Nie można wobec tego przyjąć, że dłużnik (wykonawca) będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej także wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest spowodowane okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi wierzyciel (zamawiający), kara umowna bowiem jest sankcją cywilnoprawną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez dłużnika (wykonawcę). Jak trafnie zauważył Sąd Apelacyjny, kara umowna - zgodnie z art. 483 i 484 k.c. - pełni funkcje odszkodowawczo-kompensacyjne, stymulujące dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania oraz represyjne. Jej istotą jest obciążenie dłużnika obowiązkiem zapłaty określonej kwoty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez niego umowy, niezależnie od tego, czy wierzyciel poniósł szkodę. Niewątpliwie sprzeczne z tak ukształtowaną przez ustawodawcę istotą (naturą) kary umownej byłoby przyjęcie obciążenia dłużnika karą umowną wtedy, gdy do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z przyczyn obciążających wierzyciela (zamawiającego)”. Możliwa do przyjęcia jest konstrukcja polegająca na sporządzeniu protokołu rozbieżności do*





przekazanego raportu z postępu prac, jednakże nie do przyjęcia jest konstrukcja użyta przez Zamawiającego w projekcie aktu umowy, iż Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność kontraktową, w przypadku rozbieżności stanowiska z Zamawiającym poprzez przyjęcie, iż „raport w danym miesiącu nie został sporządzony”, mimo iż *de facto* zostanie przekazany Zamawiającemu w terminie.

#### **Odpowiedź 54**

Zamawiający potwierdza, oczywistą zasadę wynikającą z przepisów prawa cywilnego, że jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy doszło z przyczyn obciążających wierzyciela(zamawiającego) Wykonawca nie zostanie obciążony karą umowną o której mowa w §28 ust. 1 pkt. a) wzoru umowy. Zauważyć także należy, że kara umowna może zostać naliczona za brak przekazania raportu miesięcznego w terminie, o którym mowa w §26 ust. 2. Pojęcie przekazania raportu nie jest tożsame z przyjęciem przez Zamawiającego, że raport nie został sporządzony o którym mowa w §26 ust. 3 wzoru umowy do którego §28 ust. 1 pkt. a) nie referuje. Zauważyć także należy, że odmowa zatwierdzenia raportu musi być uzasadniona przez Zamawiającego.

#### **Pytanie 55**

**§ 28 ust. 1 pkt d) Aktu Umowy „wzór”** - Wykonawca wnosi o modyfikację kary umownej w ten sposób, iż kara umowna z tytułu opóźnienia będzie odnoszona wyłącznie do niewykonanego zakresu (procentu) prac, realizowanych na podstawie umowy. Naliczanie kary od wartości całego kontraktu stanowi karę rażąco wygórowaną, bowiem wartość zamówienia wynosić będzie kilkadziesiąt milionów złotych. W przypadku konieczności dokończenia prac o wartości np. 2% całej inwestycji, nieuzasadnione jest naliczanie kary od wartości całego zamówienia

#### **Odpowiedź 55**

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 56**

**§ 28 ust. 1 pkt d) Aktu Umowy „wzór”** - W razie nieuwzględnienia wyżej wymienionego wniosku, Wykonawca wnosi o obniżenie kary do poziomu 0,01% całkowitego Wynagrodzenia brutto.

#### **Odpowiedź 56**

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy

#### **Pytanie 57**

**§ 28 ust. 1 pkt m) Aktu Umowy „wzór”** - Wykonawca wnosi o obniżenie kary do poziomu 0,001% całkowitego Wynagrodzenia brutto

#### **Odpowiedź 57**

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy



### **Pytanie 58**

**§ 28 ust. 2 Aktu Umowy „wzór”** – Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy w przypadku odstąpienia od umowy ma zastosowanie limit kar umownych wynoszący 20% wynagrodzenia umownego brutto (maksymalna łączna wysokość kar umownych) i Zamawiającemu ponadto przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto z tytułu odstąpienia od umowy, tj. łącznie 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto? Wykonawca wnosi o ustanowienie limitu kar umownych (maksymalnej łącznej wysokości kar umownych), również w przypadku gdy Zamawiający dokona odstąpienia od umowy na poziomie 25% wynagrodzenia umownego brutto. W ocenie Wykonawcy możliwość naliczenia przez Zamawiającego kar umownych w łącznej wysokości 40% wartości umownego wynagrodzenia brutto stanowi naruszenie uprzywilejowanej pozycji Zamawiającego w postępowaniu i przy tak dużej wartości zamówienia publicznego stanowi wartość rażąco wygórowaną. Wartość ewentualnego odszkodowania przewyższająca wartość limitu kar umownych zdaniem Wykonawcy powinna zostać poddana ocenie w postępowaniu sądowym.

### **Odpowiedź 58**

Treść postanowień wzoru umowy jest jasna. Postanowienia umowne nie przewidują kumulacji kary umownej za odstąpienie od umowy z limitem kar umownych

### **Pytanie 59**

**§ 28 ust. 6 Aktu Umowy „wzór”** – Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia niniejszego postanowienia na następujące:

Kary umowne zastrzeżone Umową płatne będą w terminie **14 dni od dnia doręczenia Stronie noty księgowej.**

Zmiana konieczna jest z uwagi na fakt, iż Wykonawcy również przysługuje możliwość naliczenia kary umownej na podstawie § 28 ust. 5, a jednocześnie dla zapłaty tej kary nie zastrzeżono w umowie terminu.

### **Odpowiedź 59**

Zamawiający wyraża zgodę

### **Pytanie 60**

**§ 29 ust. 5 pkt 1) Aktu Umowy „wzór”** – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż polisa nie musi wskazywać z firmy lub nazwy podwykonawców, a jedynie wskazać ogólny zakres ubezpieczenia tej grupy.

### **Odpowiedź 60**

Zamawiający potwierdza, że polisa nie musi wskazywać z firmy lub nazwy podwykonawców, a jedynie wskazać ogólny zakres ubezpieczenia tej grupy.





### **Pytanie 61**

**§ 29 ust. 9 Aktu Umowy „wzór”** – Wykonawca wnosi o zmianę terminu obowiązku przedstawienia kontynuacji polisy z 21 dni przed utratą ważności poprzedniej polisy na 7 dni przed utratą ważności poprzedniej polisy. Z uwagi na duże wymagania w zakresie polis, a także niejednokrotnie z powodu konieczności przedstawiania szeregu dokumentów finansowych, bilansów, rachunku zysku i strat aktualnych na dany kwartał, aktualnych oświadczeń i zaświadczeń z US, ZUS, banków, aktualnych realizacji i zamówień, wykazu leasingów, środków trwałych itd. niejednokrotnie procedura uzyskania polisy ubezpieczeniowej czy bankowej przedłuża się. Dokumenty te musi akceptować Ubezpieczyciel. Wobec tego, niezasadne jest wymaganie aby nowa polisa ubezpieczeniowa była złożona Zamawiającemu aż 21 dni przed utratą ważności poprzedniej polisy. Wymóg ten jest nieuzasadniony i nadmierny.

### **Odpowiedź 61**

Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu z 21 na 14 dni.

### **Pytanie 62**

**§ 29 ust. 10 Aktu Umowy „wzór”** - Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego postanowienia w następujący sposób:

10.W przypadku zaniechania wykonania obowiązku złożenia polis ubezpieczeniowych wymaganych Umową, Zamawiający będzie uprawniony **do wezwania Wykonawcy do złożenia polis ubezpieczeniowych wymaganych umową z jednoczesnym wyznaczeniem terminu na ich złożenie nie krótszym niż 3 dni i po bezskutecznym upływie tego terminu:**

1) uzyskać ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatków poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrącić z wynagrodzenia lub zaspokoić z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymać się od zapłaty **jakiegokolwiek należnej części wynagrodzenia w wysokości równej kosztom uzyskania ubezpieczenia**, co nie będzie stanowić ani zwłoki, ani opóźnienia Zamawiającego bądź wezwać Wykonawcę do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia terminowego wpłacania składek wyznaczając do tego czas nie krótszy niż 2 dni robocze, a po bezskutecznym upływie tego terminu – odstąpić od Umowy (w całości lub w zakresie świadczeń nieodebranych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu).

### **Odpowiedź 62**

Zamawiający częściowo zmodyfikował postanowienia §29 ust. 10 wzoru umowy.

### **Pytanie 63**

**§ 29 ust. 11 Aktu Umowy „wzór”** - z uwagi na możliwość naliczenia kar umownych z tytułu niedostarczenia polis w terminie. Wykonawca wnosi dodanie postanowienia / zdania, iż termin akceptacji umów ubezpieczenia / polis nie będzie





wliczał się do terminu na ich wniesienie Zamawiającemu lub ewentualnie iż będzie wstrzymywał bieg takiego terminu.

### **Odpowiedź 63**

Zamawiający zmodyfikował postanowienia §29 ust. 11 wzoru umowy.

### **Pytanie 64**

**§ 29 ust. 11 Aktu Umowy „wzór”** - Wykonawca wnosi o uzupełnienie (dodanie) terminu na dokonanie zatwierdzenia treści polisy OC.

### **Odpowiedź 64**

Zamawiający wyjaśnia, że akceptacja polis przebiegać będzie bez zbędnej zwłoki.

### **Pytanie 65**

**§ 29 ust. 12 Aktu Umowy „wzór”**- Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu do 7 dni. Przy tak krótkim terminie jak 3 dni, zgłoszenie doręczone w piątek po południu powoduje realne skrócenie terminu do 1 dnia roboczego, co w ocenie Wykonawcy w przypadku zdarzeń losowych (choroby pracownika, urlopu na żądanie, kwarantanny pracownika/ pracowników, decyzji SANEPID o zamknięciu biura itd.) może być znacząco utrudnione lub nawet niemożliwe do zrealizowania

### **Odpowiedź 65**

Postanowienia wzoru umowy przewidują 3 dni robocze. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

### **Pytanie 66**

**§ 29 ust. 14 Aktu Umowy „wzór”** – Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego postanowienia umownego na następujące:

14. W przypadku, gdy nastąpi wydłużenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca. Zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie należne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeń uzupełniających, **pod warunkiem uprzedniego, pisemnego powiadomienia Wykonawcy o konieczności zawarcia ubezpieczeń uzupełniających z wyznaczeniem terminu na ich zawarcie wynoszącym co najmniej 14 dni i bezskutecznym upływie tego terminu.**

### **Odpowiedź 66**

Treść SWZ pozostaje bez zmian.

### **Pytanie 67**





**Dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy** – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, rezygnacji z realizacji części zamówienia, wykonania robót zamiennych, które mają wpływ na wartość wynagrodzenia itd. Zamawiający wyraża zgodę na adekwatną zmianę w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (obniżenie / zmianę sumy gwarancyjnej).

### **Odpowiedź 67**

Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

W przypadku zmiany umowy o zamówienie publiczne w części odnoszącej się do jej wartości, zmiana wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest przewidziana.

Powyższe wynika także z aktualnej na gruncie nowej ustawy PZP opinii Urzędu Zamówień Publicznych pt.: "Podwyższenie wartości umowy o zamówienie publiczne a wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy", w której UZP wyjaśnia, że: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest ustalane jako określony procent ceny całkowitej oferty albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe”

### **Pytanie 68**

**§ 31 ust. 1 pkt 1) tiret czwarte Aktu umowy „wzór”** – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający nie odstąpi od umowy w przypadku, gdy Zamawiający będzie dokonywać bezpośrednich zapłat wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, na podstawie wniosków złożonych przez Wykonawcę, w sytuacji gdy wnioski te złożone będą Zamawiającemu przed dokonaniem przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za roboty budowlane, dostawy lub usługi, których dotyczy wniosek o bezpośrednią zapłatę na rzecz (dalszego) podwykonawcy.

### **Odpowiedź 68**

Treść SWZ pozostaje bez zmian.

### **Pytanie 69**

**§ 31 ust. 6 pkt 2) zdanie pierwsze Aktu umowy „wzór”** – Wykonawca wnosi o usunięcie słów „przyczyn, za które odpowiada”. Na Zamawiającym powinny ciążyć obowiązki opisane w § 31 ust. 6 pkt 2) ppkt a) – c) niezależnie od przyczyny odstąpienia oraz niezależnie od tego która Strona dokonuje odstąpienia od umowy. Na Zamawiającym powinny ciążyć obowiązki zapłaty za wykonane roboty, również w sytuacji, gdy to Zamawiający odstąpi od umowy, tym bardziej, iż Zamawiający zastrzegł stosunkowo długi termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, tj. 100 dni, (ponad 3 miesiące) od dnia zaistnienia





przesłanki, uzasadniającej odstąpienie. Wykonawca wnosi zatem o nadanie pierwszemu zdaniu § 31 ust. 6 pkt 2) brzmienie „Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy obowiązany jest do: (...)”.

### **Odpowiedź 69**

Treść SWZ pozostaje bez zmian.

### **Pytanie 70**

**§ 31 Aktu Umowy „wzór”** – Wykonawca wnosi o dodanie do umowy postanowień o następującej treści:

Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wywołuje skutek na przyszłość, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy. Umowa nie będzie uważana za niezawartą w odniesieniu do Robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy. Wszelkie postanowienia umowy, którymi Strony były związane w odniesieniu do Robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, a w szczególności: obowiązek dokonania odbioru wykonanych Robót, uprawnienia i obowiązki wynikające z udzielonej rękojmi i gwarancji w stosunku do Robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, w szczególności: obowiązek zapłaty wynagrodzenia za Roboty wykonane do dnia otrzymania przez drugą stronę oświadczenia o odstąpieniu, uprawnienie do roszczenia zapłaty należnych odsetek lub kar umownych, pozostają w mocy.

### **Odpowiedź 70**

Treść SWZ pozostaje bez zmian.

### **Pytanie 71**

**§ 33 ust. 2-8 Aktu umowy „wzór”** – Wykonawca wnosi o wprowadzenie terminu na rozpatrzenie przez Zamawiającego wniosku o przedłużenie terminu realizacji zamówienia.

### **Odpowiedź 71**

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy (terminy są różne w zależności od złożoności tematu)

### **Pytanie 72**

**§ 33 ust. 3 Aktu umowy „wzór”** – Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu na polubowne rozwiązanie sporu z 14 dni do 60 dni kalendarzowych.

### **Odpowiedź 72**

Zgodnie z treścią wzoru umowy termin to 30 dni kalendarzowych.

### **Pytanie 73**

**§ 35 ust. 3) Aktu umowy „wzór”** – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż określone w punkcie 1) oraz 2) przesłanki są od siebie niezależne i że





występowanie wyłącznie jednej przesłanki uzasadnia powołanie się na konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia na podstawie ust. 2 lit. a) tegoż paragrafu.

### **Odpowiedź 73**

Treść §35 ust. 3) wzoru umowy jest precyzyjna –

„Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, o których mowa w ust. 2 lit. a to takie warunki które :

1) skutkują wstrzymaniem prowadzenia Robót biorąc pod uwagę wymogi technologiczne determinujące wykonanie poszczególnych Robót Budowlanych,

lub

2) ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa w pkt 1 jest większa od średniej miesięcznej dla danego miesiąca z ostatniego pięciolecia, licząc wstecz od daty złożenia Oferty.”

### **Pytanie 74**

**Aktu umowy „wzór”** – Wykonawca wnioskuje o wprowadzenie do umowy klauzuli salwatoryjnej

### **Odpowiedź 74**

Zamawiający nie dostrzega takiej potrzeby mając na względzie treść art. 58 §3 k.c.

### **Pytanie 75**

**29 ust. 5 pkt 4) ppkt. b) Aktu umowy „wzór” : szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy ubezpieczonymi (OC wzajemne)** – Wykonawca wnosi o wykreślenie tego punktu ze wzoru umowy. Rozszerzenie jest bezprzedmiotowe, ponieważ polisa OC obejmuje co do zasady jeden podmiot – podmiot dokonujący ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

### **Odpowiedź 75**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **Pytanie 76**

**§ 29 ust. 5 pkt 4) ppkt. f) Aktu umowy „wzór” : szkody polegające na poniesieniu kosztów dodatkowych na demontaż wadliwego produktu oraz montaż produktu wolnego od wad, z limitem odpowiedzialności min. 2 000 000 zł,** – Wykonawca wnosi o wykreślenie tego punktu ze wzoru umowy lub obniżenie jego wartości do 500 000,00 zł. Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody niezależnie od posiadanej polisy od odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC ma wyłącznie ułatwiać uzyskanie ewentualnego odszkodowania. Opisane wymagania w stosunku do polisy OC są bardzo szczegółowe i rygorystyczne, wobec czego mogą utrudniać dostęp do udziału w przedmiotowym postępowaniu wszystkim zainteresowanym podmiotom





### **Odpowiedź 76**

Zamawiający obniżył limit.

### **Pytanie 77**

**§ 29 ust. 5 pkt 4) ppkt. o) Aktu umowy „wzór” szkody powstałe w środowisku naturalnym (...)** – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna polisę OC za spełniającą warunki, określone w akcie umowy za spełnione w przypadku obejmowania polisą szkód za szkody osobowe lub rzeczowe (z wyłączeniem tzw. „odpowiedzialności ekologicznej”). Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi powyższego, Wykonawca wnioskuję o obniżenie wymagań w tym zakresie w odniesieniu do posiadanej polisy OC Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za wyrządzone szkody niezależnie od posiadanej polisy od odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC ma wyłącznie ułatwiać uzyskanie ewentualnego odszkodowania. Opisane wymagania w stosunku do polisy OC są bardzo szczegółowe i rygorystyczne, wobec czego mogą utrudniać dostęp do udziału w przedmiotowym postępowaniu wszystkim zainteresowanym podmiotom.

### **Odpowiedź 77**

Zamawiający obniżył podlimit przy czym wymóg 29 ust. 5 pkt 4) ppkt. o) wzoru umowy co do objęcia polisą również szkód w środowisku naturalnym pozostaje bez zmian.

### **Pytanie 78**

**Pkt 23 SWZ – wadium** – Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna wadium za prawidłowo wniesione w przypadku wniesienia części wadium w formie pieniężnej a części wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

### **Odpowiedź 78**

Jest to dopuszczalne na warunkach określonych ustawą PZP. W wyroku z dnia 17 października 2013 r. (KIO 2362/13) Izba wypowiedziała się następująco: „Wyboru formy wadium dokonuje wykonawca. Niemniej jednak może on dokonywać dowolnych kombinacji form wyłącznie dozwolonymi formami i różne części wadium wpłacić w sposób odmienny.”

### **Pytanie 79**

**Pkt 23 SWZ – wadium** – Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy w przypadku zawarcia umowy konsorcjum i wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający uzna wadium za wniesione poprzez wniesienie odrębnych gwarancji ubezpieczeniowych przez każdego z partnerów konsorcjum, proporcjonalnie do swego udziału w realizacji kontraktu, które to gwarancje łącznie będą opiewały na kwotę wadium, określoną w pkt 23.1. SWZ.

### **Odpowiedź 79**





Na zasadach określonych ustawą PZP dopuszczalne jest wniesienie wadium przez wszystkich uczestników konsorcjum w częściach łącznie stanowiących kwotę wadium określoną przez zamawiającego.

### **Pytanie 80**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w przypadku zawarcia umowy konsorcjum, Zamawiający uzna zabezpieczenie należytego wykonania umowy za wniesione poprzez wniesienie odrębnych gwarancji ubezpieczeniowych przez każdego z partnerów konsorcjum, proporcjonalnie do swego udziału w realizacji kontraktu, które to gwarancje łącznie będą opiewały na kwotę 5% ceny ofertowej brutto wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia.

### **Odpowiedź 80**

Zamawiający uzna zabezpieczenie należytego wykonania umowy za wniesione poprzez wniesienie odrębnych gwarancji ubezpieczeniowych przez każdego z partnerów konsorcjum, proporcjonalnie do swego udziału w realizacji kontraktu, które to gwarancje łącznie będą opiewały na kwotę ZNWU wymaganą przez Zamawiającego.

### **Pytanie 81**

**§ 29 Aktu Umowy „wzór”** - Czy Zamawiający dopuszcza, by w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w ramach umowy konsorcjum) tylko jeden (lub co najmniej jeden) z partnerów konsorcjum spełniał wymagania, opisane w § 29 ust. 5 Aktu Umowy?

### **Odpowiedź 81**

W odniesieniu do konsorcjum wymóg posiadania polisy OC zostanie spełniony, zarówno wtedy gdy jeden członek konsorcjum będzie posiadał prawidłową polisę ubezpieczeniową jak i gdy dwóch (czy więcej) konsorcjantów przedłoży polisy na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wskazana przez zamawiającego.

### **Pytanie 82**

**§ 29 Aktu Umowy „wzór”** - Wykonawca prosi o dopisanie do Aktu Umowy „wzór” umowy warunków, które muszą spełniać wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizację zamówienia w ramach umowy konsorcjum w zakresie obowiązku posiadanej polisy OC.

### **Odpowiedź 82**

Zamawiający nie dostrzega potrzeby uzupełnienia postanowień wzoru umowy we wnioskowanym zakresie – patrz też odpowiedź na pytanie nr 81.

### **Pytanie 83**

**Załącznik nr 9 do SWZ „Oświadczenie o podziale obowiązków”** – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy oświadczenie w zakresie tego, które roboty, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy ma charakter wiążący na etapie





realizacji zamówienia czy ma wyłącznie charakter informacyjny na etapie składania oferty?

### **Odpowiedź 83**

Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Konieczność złożenia ww. oświadczenia następuje w przypadku uregulowanym w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp tj. kiedy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp lub warunek dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

Zamawiający wyjaśnia, iż w świetle art. 7 pkt 17 ustawy Pzp, środki służące potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu zaliczają się do podmiotowych środków dowodowych. Tym samym oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi podmiotowy środek dowodowy. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UZP: *„W przypadku polegania przez członków konsorcjum na uprawnieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka takiego konsorcjum, łączenie zdolności członków konsorcjum w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może następować w sposób dowolny. Liczy się rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia. Wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia. W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofertą oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni współwykonawcy. Ratio legis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp jest umożliwienie weryfikacji, czy planowany podział zadań pomiędzy członków konsorcjum zapewnia realne wykorzystanie deklarowanych przez nich zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.”*

Z powyższego przepisu wynika zatem wprost, że to ten konsorcjant, który posiada np. stosowne wymagane doświadczenie musi realizować roboty budowlane.

W związku z powyższym jakkolwiek zmiana w zakresach podanych w oświadczeniu potwierdzających spełnianie będzie oceniana pod kątem spełniania warunków udziału przez konsorcjum.

### **Pytanie 84**

**Załącznik nr 9 do SWZ „Oświadczenie o podziale obowiązków”** – czy zakres obowiązków poszczególnych Wykonawców może na etapie realizacji zamówienia ulec zmianie lub modyfikacji, w stosunku do złożonego wraz z ofertą oświadczenia na Załączniku nr 9?

### **Odpowiedź 84**





Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Konieczność złożenia ww. oświadczenia następuje w przypadku uregulowanym w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp tj. kiedy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp lub warunek dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Zamawiający wyjaśnia, iż w świetle art. 7 pkt 17 ustawy Pzp, środki służące potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu zaliczają się do podmiotowych środków dowodowych. Tym samym oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi podmiotowy środek dowodowy. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UZP: *„W przypadku polegania przez członków konsorcjum na uprawnieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka takiego konsorcjum, łączenie zdolności członków konsorcjum w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może następować w sposób dowolny. Liczy się rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia. Wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnątrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia. W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofertą oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni współwykonawcy. Ratio legis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp jest umożliwienie weryfikacji, czy planowany podział zadań pomiędzy członków konsorcjum zapewnia realne wykorzystanie deklarowanych przez nich zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.”*

Z powyższego przepisu wynika zatem wprost, że to ten konsorcjant, który posiada np. stosowne wymagane doświadczenie musi realizować roboty budowlane.

W związku z powyższym jakakolwiek zmiana w zakresach podanych w oświadczeniu potwierdzających spełnianie będzie oceniana pod kątem spełniania warunków udziału przez konsorcjum.

### **Pytanie 85**

**Załącznik nr 9 do SWZ „Oświadczenie o podziale obowiązków”** – Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż przedmiotowe oświadczenie może zostać podpisane przez wykonawcę posiadającego pełnomocnictwo wszystkich wykonawców, ubiegających się o udzielenie zamówienia do złożenia oferty w postępowaniu

### **Odpowiedź 85**





Przepis art. 117 nie wskazuje, czy takie oświadczenie składać powinni poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, czy też może złożyć w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się pełnomocnik. W ocenie zamawiającego wydaje się jednak, biorąc pod uwagę przepisy ustawy Pzp o wspólnym ubieganiu się wykonawców o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp.), a w szczególności przepis nakazujący, w sytuacji, kiedy wykonawców wspólnie ubiegają się o zamówienie, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, że oświadczenie wynikające z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, powinien złożyć pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w imieniu tych wykonawców, w tym przypadku lider. Tym bardziej, że przepis wskazany w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp mówi o oświadczeniu, a nie oświadczeniach poszczególnych wykonawców, będących członkami konsorcjum. Stąd oświadczenie wynikające z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp powinno zostać złożone przez pełnomocnika (lidera) reprezentującego konsorcjum. Ważne jest jednak, aby w tym oświadczeniu było wykazane, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni konsorcjanci.

### **Pytanie 86**

**Załącznik nr 9 do SWZ „Oświadczenie o podziale obowiązków” – jak szczegółowo ma zostać wypełniony Załącznik nr 9?**

### **Odpowiedź 86**

Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Konieczność złożenia ww. oświadczenia następuje w przypadku uregulowanym w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp tj. kiedy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp lub warunek dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.







Zamawiający wyjaśnia, iż w świetle art. 7 pkt 17 ustawy Pzp, środki służące potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu zaliczają się do podmiotowych środków dowodowych. Tym samym oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi podmiotowy środek dowodowy. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UZP: *„W przypadku polegania przez członków konsorcjum na uprawnieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka takiego konsorcjum, łączenie zdolności członków konsorcjum w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może następować w sposób dowolny. Liczy się rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia. Wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnętrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia. W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofertą oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni współwykonawcy. Ratio legis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp jest umożliwienie weryfikacji, czy planowany podział zadań pomiędzy członków konsorcjum zapewnia realne wykorzystanie deklarowanych przez nich zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.”*

Z powyższego przepisu wynika zatem wprost, że ten konsorcjant, który posiada np. stosowne wymagane doświadczenie musi realizować roboty budowlane.

W związku z powyższym jakakolwiek zmiana w zakresach podanych w oświadczeniu potwierdzających spełnianie będzie oceniana pod kątem spełniania warunków udziału przez konsorcjum.

### **Pytanie 87**

**Załącznik nr 9 do SWZ „Oświadczenie o podziale obowiązków”** – czy podział obowiązków opisany w Załączniku nr 9 musi wyczerpywać cały przedmiot zamówienia?

### **Odpowiedź 87**

Zamawiający wskazuje na odpowiedzi w pyt. od. 83 -86 i podkreśla, że w tym oświadczeniu powinno zostać wykazane, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni konsorcjanci.

### **Pytanie 88**

**Załącznik nr 9 do SWZ „Oświadczenie o podziale obowiązków”** – czy części zamówienia, które mają zostać przekazane do realizacji przez Podwykonawców również mają zostać ujęte w Załączniku nr 9? Jeśli tak to czy mają zostać przypisane do konkretnego Wykonawcy czy też mogą zostać ujęte w osobnym punkcie?

### **Odpowiedź 88**





Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Konieczność złożenia ww. oświadczenia następuje w przypadku uregulowanym w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp tj. kiedy nie wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie spełniają warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp lub warunek dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Zamawiający wyjaśnia, iż w świetle art. 7 pkt 17 ustawy Pzp, środki służące potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu zaliczają się do podmiotowych środków dowodowych. Tym samym oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi podmiotowy środek dowodowy. Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UZP: „W przypadku polegania przez członków konsorcjum na uprawnieniach, doświadczeniu, kwalifikacjach lub wykształceniu członka takiego konsorcjum, łączenie zdolności członków konsorcjum w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu nie może następować w sposób dowolny. Liczy się rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia. Wymagane zdolności powinien posiadać co najmniej ten z konsorcjantów, który w ramach przyjętego wewnątrznie podziału zadań, wyznaczony zostanie do realizowania danej części zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania konkretnych uprawnień, doświadczenia, kwalifikacji lub wykształcenia. W celu potwierdzenia spełnienia tych warunków wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofertą oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni współwykonawcy. Ratio legis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp jest umożliwienie weryfikacji, czy planowany podział zadań pomiędzy członków konsorcjum zapewnia realne wykorzystanie deklarowanych przez nich zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.”

Z powyższego przepisu wynika zatem wprost, że to ten konsorcjant, który posiada np. stosowne wymagane doświadczenie musi realizować roboty budowlane.

W związku z powyższym jakakolwiek zmiana w zakresach podanych w oświadczeniu potwierdzających spełnianie będzie oceniana pod kątem spełniania warunków udziału przez konsorcjum.

### **Pytanie 89**

**Załącznik nr 2 do SWZ – FO – pkt. 7** – w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia czy informacja może zostać podana dla lidera konsorcjum?

### **Odpowiedź 89**

Zamawiający informuje, iż informacja dot. bycia mikro/małym/średnim/dużym przedsiębiorcą może zostać podana dla lidera konsorcjum

### **Pytanie 90**

Zgodnie z art. 220 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. termin związania wykonawcy ofertą jest nie dłuższy niż 90 dni albo 120 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza





wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro. Zgodnie z udostępnioną SWZ pkt. 13 „Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 120 dni, tj. do dnia 10.09.2021 r”. Ze względu na wartość zamówienia mniejszą niż równowartość kwoty 20 000 000 euro, wnosimy o modyfikację SWZ i zastosowanie terminu związania ofertą zgodnego z art. 220 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

### **Odpowiedź 90**

Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie jest częścią projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie nr VI.3 poddziałanie nr VI.3.3 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – MIASTO ŁÓDŹ. Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” i wszystkie roboty budowlane realizowane w jego zakresie zgodnie z obowiązującym prawem są sumowane, a tym samym postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej 20 000 000 euro. W związku z powyższym termin związania ofertą musi pozostać bez zmian.

### **Pytanie 91**

Prosimy o potwierdzenie dysponowania wszystkimi aktualnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami niezbędnymi do realizacji inwestycji. W przypadku braku aktualnych dokumentów, bądź utraty ważności podczas realizacji inwestycji, prosimy o potwierdzenie, że ich prolongata jest po stronie Zamawiającego.

### **Odpowiedź 91**

Zamawiający dysponuje wszelkimi dokumentami niezbędnymi do realizacji inwestycji, prolongata pozostaje po stronie Zamawiającego

### **Pytanie 92**

Prosimy o załączenie aktualnych opinii i uzgodnień.

### **Odpowiedź 92**

Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne decyzje administracyjne i uzgodnienia zostaną przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem do robót budowlanych.

### **Pytanie 93**

Prosimy o udostępnienie aktualnego pozwolenia na budowę.

### **Odpowiedź 93**



Zamawiający informuje, że wszelkie niezbędne decyzje administracyjne pozwolenie na budowę zostanie przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem do robót budowlanych.

#### **Pytanie 94**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

#### **Odpowiedź 94**

Tak Zamawiający potwierdza iż dysponuje wszystkimi działkami na cele budowlane w zakresie całego terenu.

#### **Pytanie 95**

Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający przewiduje dokonanie wycinki drzew?

#### **Odpowiedź 95**

Zamawiający przewiduje dokonanie wycinki drzew na podstawie uzyskanych decyzji na wycinkę drzew. Zamawiający informuje że wszelkie niezbędne decyzje administracyjne i uzgodnienia zostaną przekazane Wykonawcy przed przystąpieniem do robót budowlanych

#### **Pytanie 95**

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją przedmiotowego zamówienia. W przypadku braku decyzji prosimy o potwierdzenie, że jej uzyskanie oraz uiszczenie opłat administracyjnych z nim związanych będą obowiązkami Zamawiającego.

#### **Odpowiedź 95**

Na podstawie uzyskanych decyzji na wycinkę drzew.

#### **Pytanie 96**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych związanych z koniecznością zmiany istniejących lub uzyskania nowych pozwoleń, m. in. pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów na terenie inwestycji lub terenach prywatnych, będzie to stanowiło podstawę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zwiększenia wynagrodzenia z tytułu ponoszonych, udokumentowanych kosztów ogólnych.

#### **Odpowiedź 96**

Warunki zmiany istotnych postanowień Umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ oraz ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych w tym w szczególności art. 455.

#### **Pytanie 97**





Czy wykonawca ma uwzględnić w wycenie nadzór archeologiczny?

### **Odpowiedź 97**

Tak Wykonawca ma obowiązek uwzględnienie w wycenia nadzoru archeologicznego wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami

### **Pytanie 98**

Prosimy o potwierdzenie iż w razie konieczności wykonania interwencyjnych badań archeologicznych będzie to stanowiło podstawę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz zwiększenia wynagrodzenia z tytułu ponoszonych, udokumentowanych kosztów, niemożliwych do oszacowania na etapie postępowania przetargowego.

### **Odpowiedź 98**

Wykonawcy przysługuje wydłużenie terminu zgodnie z zapisami umowy.

### **Pytanie 99**

Dotyczy Projektu Umowy § 5. Uwagi ogólne do organizacji prac Wykonawcy pkt. 16 – w celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o określenie przybliżonej lokalizacji kamer obrotowych.

### **Odpowiedź 99**

Dotyczy Projektu Umowy § 5. Uwagi ogólne do organizacji prac Wykonawcy pkt. 16 – w celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o określenie przybliżonej lokalizacji kamer obrotowych

### **Pytanie 100**

Mając na względzie dynamikę wzrostu cen materiałów budowlanych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dokonał kalkulacji wartości zamówienia zgodnie z art. 34 oraz art. 35 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., przy zachowaniu należytej staranności.

### **Odpowiedź 100**

Zamawiający oszacował wartość zamówienia zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r

### **Pytanie 101**

Dotyczy Projektu Umowy § 3 Terminy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i Rady Techniczne ust. 10 – „*Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien być skoordynowany z robotami planowanymi w ramach realizacji zamówienia publicznego pod nazwą: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic (WND-RLPD.06.03.03-10-0001/17)*” oraz § 6 Czynności organizacyjno-przygotowawcze „*Prace budowlane należy wykonywać etapowo w sposób umożliwiający dostęp do prasa drogowego oraz*





*terenu realizacji prac podmiotom realizującym przyłącza infrastruktury podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawcę lub inne podmioty na podstawie odrębnych uzgodnień lub umów dotyczących realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia”. W przypadku gdy Zamawiający przewiduje wykonywanie prac przez podmioty obce, prosimy o określenie zakresu tych robót budowlanych (wraz z określeniem powierzchni terenu wraz z lokalizacją niezbędną do ich realizacji) oraz czasookresów (rozpoczęcie i zakończenie) prowadzenia prac. Powyższe informacje są niezbędne dla opracowania harmonogramu inwestycji i rzetelnej kalkulacji ceny ofertowej.*

### **Odpowiedź 101**

Zamawiający przekazuje Wykonawcom dodatkowe informacje dotyczące zadań inwestycyjnych które będą lub mogą być wykonywane w rejonie Inwestycji objętej przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia:

- kubaturowe Północna 7 - Rewitalizacja budynku Północna 7 w żaden sposób nie ingeruje w ewentualne roboty budowlane ul. Północnej. Jest to budynek oddalony od ulicy na tyłach przyległej do ulicy kamienicy. W związku powyższym jakiegokolwiek rusztowania nie będą ingerowały, wszelkie instalacje jak elektryka, woda, gaz prowadzone są na tyłach tej kamienicy. Jedyną rzeczą pozostaje zapewnienie dojazdu od strony ul. Północnej poprzez wjazd bramowy kamienicy 5/11.
- kubaturowe Północna 23 - Rewitalizacja kamienicy Północna 23 będzie miała duży wpływ na roboty budowlane w ul. Północnej. Ze względu na konieczność wyk. przyłączy wodno-kanalizacyjnych wystąpi ingerencja w rozkopanie chodnika i jezdni. Likwidacja włazów piwnicznych oraz wyk. izolacji budynku będzie skutkowałą zajętością i rozkopaniem chodnika. Renowacja elewacji budynku od strony ulicy będzie wymagała ustawienia rusztowań i zajęcia chodnik. Roboty te winny być skoordynowane.
- przebudowa Parku Staromiejskiego

Zamawiający informuje także o zadaniach inwestycyjnych które będą lub mogą być realizowane w najbliższym otoczeniu ulicy Ogrodowej/Północnej

- przebudowa ul. Wolborskiej/Podrzecznej
- przebudowa Starego Rynku
- przebudowa Placu Wolności
- Przebudowa ul. Legionów na odc. od Placu Wolności do ul. Żeligowskiego

W trakcie Inwestycji objętej przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia mogą być wykonywane przyłącza infrastruktury podziemnej takie jak przyłącza wodno-kanalizacyjne, gazowe, energetyczne dla zadań inwestycyjnych które będą lub mogą być wykonywane na terenie przylegającym do Inwestycji objętej przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia:





- kubaturowe Północna 7
- kubaturowe Północna 23 Rewitalizacja kamienicy Północna 23 będzie miała duży wpływ na roboty budowlane w ul. Północnej. Ze względu na konieczność wyk. przyłączy wodno-kanalizacyjnych wystąpi ingerencja w rozkopanie chodnika i jezdni. Likwidacja włazów piwnicznych oraz wyk. izolacji budynku będzie skutkowałą zajętością i rozkopaniem chodnika. Renowacja elewacji budynku od strony ulicy będzie wymagała ustawienia rusztowań i zajęcia chodnik. Roboty te winny być skoordynowane.
- przebudowa Parku Staromiejskiego

Przyłącza infrastruktury podziemnej - wodno-kanalizacyjne, gazowe i energetyczne mogą być wykonywane również w ramach zadań inwestycyjnych które będą lub mogą być realizowane w najbliższym otoczeniu ulicy Ogrodowej/Północnej:

- przebudowa ul. Wolborskiej/Podrzecznej
- przebudowa Starego Rynku
- przebudowa Placu Wolności
- przebudowa ul. Legionów na odc. od Placu Wolności do ul. Żeligowskiego

### **Pytanie 102**

Prosimy o sprecyzowanie czyją własnością są dłużyce, gałęzie i karpys pochodzące z wycinki istniejącej zieleni drogowej. W przypadku gdy materiał stanowi własność Zamawiającego prosimy o określenie miejsca odwozu materiałów.

### **Odpowiedź 102**

Powyższy materiał należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

### **Pytanie 103**

W celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o precyzyjne wskazanie, które materiały z rozbiórek podlegają przewiezieniu i złożeniu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a które stanowią własność Wykonawcy. Zgodnie z art. 99 ustawy PZP przedmiot zamówienia powinien zostać opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

### **Odpowiedź 103**

Materiały pochodzące z rozbiórek zostaną ustalone podczas przekazania placu budowy. Pismem zostanie wskazane miejsce odbioru

### **Pytanie 104**

Prosimy o wskazanie odległości na którą Wykonawca zobowiązany jest do przewozu materiałów z rozbiórki.

### **Odpowiedź 104**

Zgodnie z przedmiarem robót Wykonawca ma obowiązek do przewozu materiałów z rozbiórki na odległość 15 km od miejsca budowy



### **Pytanie 105**

Prosimy o sprecyzowanie czyją własnością staje się destruk z frezowania nawierzchni. W przypadku gdy destruk stanowi własność Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

### **Odpowiedź 105**

Destrukt jest własnością ZDiT a Wykonawca ma obowiązek do przewozu materiałów z rozbiórki na odległość 15 km od miejsca budowy

### **Pytanie 106**

Prosimy o informację czy w ramach zadania należy stosować włązy żeliwne z logotypem obowiązującym na terenie miasta Łodzi tj. w centralnej części włązu logo Łodzi, otoczone wzorem powstałym po rozłożeniu papierowej łódki – origami.

### **Odpowiedź 106**

Tak zgodnie z dokumentacją projektową potwierdzamy iż takie włązy należy zastosować

### **Pytanie 107**

Czy w ramach w/w inwestycji należy prowadzić nadzór saperski, przyrodniczy? Jeśli tak to po czyjej stronie będzie leżało pokrycie kosztów z nimi związanych?

### **Odpowiedź 107**

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia nadzoru saperskiego i przyrodniczego.

### **Pytanie 108**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

### **Odpowiedź 108**

Tak Zamawiający potwierdza zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie całej realizacji przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie 109**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje pełnią praw autorskich do posiadanej dokumentacji w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację zamówienia.

### **Odpowiedź 109**

Zamawiający potwierdza, że dysponuje pełnią praw autorskich do posiadanej dokumentacji

### **Pytanie 110**

Czy Zamawiający dopuszcza produkcję mieszanek mineralno-asfaltowych z zastosowaniem granulatu asfaltowego?







### **Odpowiedź 110**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania takiej mieszanki, mieszanka asfaltów musi spełniać zapisy Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Przedsięwzięcia Załączonej do dokumentacji

### **Pytanie 111**

Prosimy o jednoznaczne podanie hierarchii ważności dokumentów kontraktowych tj. m.in.: SWZ, Oferta, Umowa, rysunki, opis techniczny oraz SST. Określenie takiej hierarchii jest niezbędne w celu ustalenia jednoznacznych procedur postępowania w przypadku pojawienia się ewentualnych rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami.

### **Odpowiedź 111**

Dokumenty wskazane w §2 ust. 5 wzoru umowy ustawione są według hierarchii ich ważności. Hierarchia służyć ma celom interpretacji rozbieżności stanowisk Stron podczas realizacji przedmiotu Umowy.

Hierarchia ważności nie może stanowić podstawy do naruszenia wymogu zgodności sposobu wykonania Robót z normami, zasadami wiedzy technicznej budowlanej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót itp.

### **Pytanie 112**

Czy w ramach ceny ofertowej należy przewidzieć wykonanie inwentaryzacji terenów, na których będą prowadzone roboty i terenów do nich przyległych? Jeśli tak to prosimy o określenie w jakiej formie ma być wykonana taka dokumentacja.

### **Odpowiedź 112**

Zamawiający potwierdza, iż należy wykonać taką inwentaryzację zgodnie z zapisami SWZ i Umowy

### **Pytanie 113**

Po czyjej stronie będzie leżało pokrycie kosztów związanych z nadzorami gestorów sieci? Jeśli po stronie Wykonawcy to prosimy o podanie kosztów tych nadzorów.

### **Odpowiedź 113**

Wszystkie koszty związane z nadzorami gestorów sieci leżą po stronie Wykonawcy. Szacunkowe koszty związane z nadzorem nie mogą przekroczyć 2 % wartości zamówienia

### **Pytanie 114**

Prosimy o informację po czyjej stronie będzie utrzymanie letnie i zimowe dróg zlokalizowanych w pasie drogowym realizowanej inwestycji. W przypadku gdy utrzymanie będzie należało do wykonawcy, prosimy o określenie momentu powstania obowiązku oraz o sprecyzowanie standardu utrzymania letniego i zimowego.





### **Odpowiedź 114**

Utrzymanie letnie i zimowe dróg zlokalizowanych w pasie drogowym realizowanej inwestycji należą do Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek utrzymać teren zgodnie z zatwierdzoną organizacją tymczasowa ruchu oraz przepisami BHP.

### **Pytanie 115**

Prosimy o informację czy do obowiązków wykonawcy będzie należało podłączenie i konfiguracja tablic informacji pasażerskiej.

### **Odpowiedź 115**

Tak obowiązkiem wykonawcy będzie podłączenie i konfiguracja tablic informacji pasażerskiej.

### **Pytanie 116**

Prosimy o udostępnienie uzgodnień z ŁSI oraz ZWiK dotyczących projektowanego odwodnienia.

### **Odpowiedź 116**

Powyższe uzgodnienia załączone są w projekcie budowlanym

### **Pytanie 117**

Prosimy o udostępnienie projektu rozbiórki – branża drogowa oraz torowa.

### **Odpowiedź 117**

Wykonawca zakres rozbiórki winien oszacować na podstawie przedmiarów oraz wizji w terenie

### **Pytanie 118**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA8 w miejsce mieszanki BBTM 8?

### **Odpowiedź 118**

Zamawiający dopuszcza zastosowania takiej mieszanki, mieszanka asfaltów musi spełniać zapisy Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Przedsięwzięcia Załączonej do dokumentacji

### **Pytanie 119**

Prosimy o określenie po czyjej stronie będzie systematyczne czyszczenie tzw. „cichej” nawierzchni w okresie gwarancyjnym, tak aby nie straciła ona swoich właściwości redukujących poziom generowanego hałasu ?

### **Odpowiedź 119**

Po odbiorze prac budowlanych protokołem odbioru końcowego bieżące czyszczenia nawierzchni będzie należało do Miasta

### **Pytanie 120**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA8 w miejsce mieszanki BBTM8?





### **Odpowiedź 120**

Zamawiający dopuszcza zastosowania takiej mieszanki, mieszanka asfaltów musi spełniać zapisy Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach Realizacji Przedsięwzięcia Załączonej do dokumentacji

### **Pytanie 121**

Dotyczy Projektu Umowy § 3 Terminy Harmonogram Rzeczowo – Finansowy i Rady Techniczne ust. 2 – „Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną Ofertą oraz z dołożeniem staranności doświadczonego profesjonalisty, że zarówno wskazany termin jest obiektywny i prawidłowo określony i jest wystarczający dla wykonania i zakończenia wszystkich Robót, Usług i Dostaw stanowiących przedmiot Umowy”. Prosimy o potwierdzenie, że okoliczności, które mogą wystąpić po zawarciu umowy, zatem nieznanne w momencie opracowywania oferty, nie są objęte ryzykiem wykonawcy, a powyższy zapis nie wprowadza fikcji potwierdzenia przez wykonawcę należytej jakości opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z wyrokiem SN z 17.06.2016 r. IV CSK 674/15 „Za niedopuszczalne w szczególności należy uznać przerzucenie na wykonawcę odpowiedzialności za błędy, zaniechania i opóźnienia podjęcia decyzji bądź dostarczenia dokumentacji wynikające z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

### **Odpowiedź 121**

Treść SWZ pozostaje bez zmian. Oczywiście jest, że oświadczenie dotyczy wyłącznie tych okoliczności, które Wykonawca działając ze starannością doświadczonego profesjonalisty mógł przewidzieć co wynika z treści powołanego postanowienia wzoru umowy.

### **Pytanie 122**

Dotyczy Projektu Umowy § 7 Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy ust. 5 punkt c) – w związku z koniecznością wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji edytowalnej prosimy o potwierdzenie, że zamawiający udostępni wykonawcy robót kompletną dokumentację projektową w wersji edytowalnej (doc oraz dwg).

### **Odpowiedź 122**

Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie edytowalnej wersji dokumentacji projektowej

### **Pytanie 123**

Dotyczy Projektu Umowy § 29 Ubezpieczenie – „W przypadku, gdy nastąpi wydłużenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków w których





do wydłużenia terminu realizacji Umowy doszło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający”. Powyższy zapis stanowi przykład niedozwolonego postanowienia umownego – brak możliwości przerzucania odpowiedzialności na dłużnika, za okoliczności za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (również okoliczności o charakterze nadzwyczajnym, z reguły wywołane czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od zamawiającego, ale także przynajmniej niezawinionymi przez wykonawcę umowy). Prosimy o modyfikację zapisu.

### **Odpowiedź 123**

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowień wzoru umowy.

Zgodnie z §29 ust. 14 wzoru umowy:

W przypadku, gdy nastąpi wydłużenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich związanych z taką sytuacją koniecznych ubezpieczeń uzupełniających, w tym zawieranych przez Zamawiającego, w szczególności przedłużenia okresu ubezpieczenia, ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których do wydłużenia terminu realizacji Umowy doszło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Zamawiający może pomniejszyć wynagrodzenie należne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczeń uzupełniających. Zamawiający wyraźnie wskazał, że w przypadku w którym do wydłużenia terminu realizacji Umowy doszło z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający odpowiedzialność koszt ubezpieczeń nie będzie obciążał Wykonawcy.

Zgodnie z art. 433 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający.

W konsekwencji postanowienia umowne są zgodne z przepisami ustawy PZP.

### **Pytanie 124**

Dotyczy dokumentacji projektowej - TOM 1 PZT Opis 3.6 Ruch pieszy i rowerowy – „Kostki granitowe w elementach drogi należy zamontować przy użyciu spoiny na mokro celem usztywnienia połączenia między kostkami, co znacznie ograniczy ich obłuzowywanie i wypadanie w czasie eksploatacji”. Prosimy o udostępnienie Specyfikacji Technicznej dotyczącej nawierzchni z elementów granitowych oraz o precyzyjne określenie wymaganych parametrów spoiny.

### **Odpowiedź 124**

Zamawiający informuje, iż w Specyfikacji Technicznej w dziale D-05.03.01b w punkcie 2.4 dodano zapis „Spoiny należy zamontować „na mokro” celem usztywnienia połączenia między kostkami”

### **Pytanie 125**

Prosimy o udostępnienie aktualnego, zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

### **Odpowiedź 125**

Projekt stałej organizacji ruchu znajduje się w tomie 7 Projektu Wykonawczego „Projekt Stałej Organizacji Ruchu”





### **Pytanie 126**

Dotyczy dokumentacji projektowej - TOM 1 PZT Opis 3.14.1 Stała organizacja ruchu. Zgodnie z opisem „słupki znaków muszą być zamontowane w gniazdach systemowych łatwego montażu znaków”. Przywołany system montażu oznakowania pionowego charakteryzuje się wysokim kosztem zakupu oraz problematyczną obsługą gwarancyjną. Montaż gniazd szybkiego montażu znajduje uzasadnienie w miejscach, w których utrudniony jest transport elementów ponadgabarytowych – możliwość szybkiego demontażu słupków oznakowania pionowego (ronda, wyspy dzielące). Na przebudowywanym fragmencie ulicy Ogrodowej – Północnej brak jest takich utrudnień. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności prosimy o dopuszczenie standardowej metody montażu słupków oznakowania pionowego – w fundamencie betonowym.

### **Odpowiedź 126**

Zamawiający dopuszcza standardową metodę montażu słupków oznakowania pionowego – w fundamencie betonowym

### **Pytanie 127**

Dotyczy dokumentacji projektowej - TOM 1 PZT Opis 3.7.10 Izolacje pionowe budynków przyległych – prosimy o precyzyjne opisanie technologii wykonania prac.

### **Odpowiedź 127**

W ramach dowiezania i budowy chodnika do głębokości wymiany konstrukcji należy wykonać izolację przeciwwilgociową bitumiczną 3 warstwą fundamentów budynków kamienic należących do Miasta Łodzi.

### **Pytanie 128**

Prosimy o potwierdzenie, iż zabezpieczenie fundamentów nieruchomości do głębokości konstrukcji należy wykonać tylko na nieruchomościach będących w władaniu Miasta Łódź. Jeśli zabezpieczenie należy wykonać również na posesjach prywatnych prosimy o przedstawienie zgód Właścicieli.

### **Odpowiedź 128**

Zamawiający potwierdza, iż zabezpieczenie fundamentów nieruchomości do głębokości konstrukcji należy wykonać tylko na nieruchomościach będących w władaniu Miasta Łódź

### **Pytanie 129**

Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o „Ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego obudowy kanału rzeki Łódki pod ul. Północną od ul. Kilińskiego do ul. Solnej w Łodzi oraz koncepcję naprawy i wzmocnienia konstrukcji kanału – opracowanie z sierpnia 2002 r.” przywołanej w opisie technicznym projektu płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki (tom 2.2).





### **Odpowiedź 129**

Zamawiający informuje iż powyższy projekt budowlany i wykonawczy uwzględnia założenia i wytyczne ujęte w „Ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego obudowy kanału rzeki Łódki pod ul. Północną od ul. Kilińskiego do ul. Solnej w Łodzi oraz koncepcję naprawy i wzmocnienia konstrukcji kanału – opracowanie z sierpnia 2002 r.”

### **Pytanie 130**

Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji obejmuje wykonanie płyty odciążającej nad kanałem oraz naprawę odkrytych zewnętrznych powierzchni, natomiast nie obejmuje konstrukcji ścian, sklepienia czy chodników kanału rzeki Łódki.

### **Odpowiedź 130**

Zamawiający potwierdza iż powyższe prace obejmują w razie potrzeby tylko sklepienie od wewnątrz kanałów rzeki oraz chodników kanału Łódki

### **Pytanie 131**

Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – ze względu na ryczałtowe rozliczenie inwestycji prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji nie obejmuje ewentualnych robót związanych ze stanem opisanym w p. 5.3 opisu technicznego projektu płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki (tom 2.2).

### **Odpowiedź 131**

Zakres prac został ujęty w szczegółowym przedmiarze robót dla płyty odciążającej tom 8.1.3 Przedmiar – płyta odciążająca

### **Pytanie 132**

Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – ze względu na ryczałtowe rozliczenie inwestycji prosimy o potwierdzenie, że zakres inwestycji nie obejmuje ewentualnego wzmocnienia sklepienia kanału rzeki Łódki.

### **Odpowiedź 132**

Zakres prac został ujęty w szczegółowym przedmiarze robót dla płyty odciążającej tom 8.1.3 Przedmiar – płyta odciążająca

### **Pytanie 133**

Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – ze względu na ryczałtowe rozliczenie inwestycji prosimy o potwierdzenie, że kanał należy odstąpić do poziomu góry ścian oporowych.

### **Odpowiedź 133**

Zakres robót dla kanału rzeki Łódki opisany jest w punkcie 6 w/w opracowania w opisie i na przekrojach oraz w tomie 8.1.3 Przedmiar – płyta odciążająca.





Zamawiający potwierdza, że kanał należy odstąpić do poziomu góry ścian oporowych.

### **Pytanie 134**

Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – czy kanał podlega ochronie zabytków. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie formy ochrony.

### **Odpowiedź 134**

Zamawiający jest w posiadaniu Decyzji Konserwatorskiej dla obszaru ochrony konserwatorskiej w granicach Inwestycji

### **Pytanie 135**

Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – czy projekt płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki (tom 2.2) został uzgodniony z administratorem (Wydziałem Gospodarki Komunalnej w Łodzi). Jeżeli tak, prosimy o przekazanie uzgodnienia.

### **Odpowiedź 135**

Zamawiający potwierdza, że projekt został uzgodniony z administratorem WGK. Uzgodnienie znajduje się w tomie 9 Uzgodnienia

### **Pytanie 136**

Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – na rys. 6, 7, 8 występuje geomembrana. Prosimy o wskazanie parametrów.

### **Odpowiedź 136**

Parametry wskazane są w uzupełnionej specyfikacji technicznej tom 10.1.1.2 płyta odciążającej

### **Pytanie 137**

Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – prosimy o wskazanie klas ekspozycji betonu płyty odciążającej.

### **Odpowiedź 137**

Parametry wskazane są w uzupełnionej specyfikacji technicznej tom 10.1.1.2 płyta odciążającej

### **Pytanie 138**

Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – zgodnie z opisem technicznym projektu płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki (tom 2.2) płyty łączone są trzpieniami. Prosimy o przedstawienie wymogów oraz liczby i rozmieszczenia trzpieni.

### **Odpowiedź 138**





Dokumentacja została uzupełniona projekt wykonawczy tom 2.3 Projekt płyty odciążającej, w której to znajdują się rysunki zbrojeniowe wraz z zestawieniem stali wraz z specyfikacji technicznej tom 10.1.1.2 płyta odciążającej

### **Pytanie 139**

Dotyczy: płyta odciążająca nad kanałem rzeki Łódki – prosimy o wskazanie wymagań dla dylatacji segmentów.

### **Odpowiedź 139**

Parametry wskazane są w uzupełnionej specyfikacji technicznej tom 10.1.1.2 płyta odciążającej

### **Pytanie 140**

Czy Zamawiający dysponuje zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu ? Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

### **Odpowiedź 140**

Zamawiający nie dysponuje takim projektem. Po stronie Wykonawcy jest ; wykonanie zatwierdzenie oraz wprowadzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu

### **Pytanie 141**

Prosimy o załączenie uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków dotyczącym projektu słupów kratownicowych w rejonie pętli tramwajowej.

### **Odpowiedź 141**

Zamawiający informuje, że w Tomie 9 Projektu Budowlanego (Uprawnienia i uzgodnienia) załączone zostało pismo od Konserwatora Zabytków z dnia 28.08.2020 pozytywnie opiniujące PZT, w którego zakres wchodzi również projekt słupów kratownicowych. Ponadto w dniu 04.01.2021 Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków pozwolił Inwestorowi na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku (dawny dworzec tramwajów podmiejskich przy ul. Północnej wraz z przylegającym do niego układem torów tramwajowych a także otoczenie przedmiotowego zabytku).

### **Pytanie 142**

Dotyczy: branża torowa: Zgodnie z OPZ p. 1.2 str. 2, Zamawiający opisał zakres robót torowych z poniższą uwagą:

UWAGA: Z zakresu prac na krańcówce tramwajowej (tj. działki ew. nr 418/20, 418/9, 418/22, 418/18 obręb B-47,) wyłączone są roboty torowe, nasadzenia zieleni (za wyjątkiem nasadzeń kompensacyjnych), przyłącza odwodnienia i instalacje odwodnienia torowiska. Zakres robót torowych obejmować jedynie będzie wjazd i wyjazd z pętli celem dowiązania zaprojektowanego układu drogowo – torowego na granicy pasa drogowego w ul. Północnej.







Prosimy o przekazanie planu sytuacyjnego z wyraźnie zaznaczoną linią podziału oddzielającą zakres prac torowych i sieciowych od prac torowych i sieciowych, których w ramach tego postępowania nie należy wyceniać.

### **Odpowiedź 142**

Plan sytuacyjny został skorygowany i umieszczony na stronie

### **Pytanie 143**

Dotyczy branża torowa: Prosimy o wskazanie sposobu zakończenia (zabezpieczenia) robót torowych w rejonie wjazdu i wyjazdu z pętli. W jaki sposób należy zakończyć budowę nowej nawierzchni torowej (styk z nawierzchnią istniejącej pętli, która nie podlega przebudowie).

### **Odpowiedź 143**

Należy dokonać regulacji poziomej i pionowej istniejącego torowiska na pętli zgodnie z załącznikiem a na granicy nawierzchni utwardzonej torowisko należy wykonać opornik granitowy 20x30x100

### **Pytanie 144**

Dotyczy: branża torowa: prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza kształtki z tworzywa sztucznego o innym kształcie niż wskazane w przekrojach i szczegółach konstrukcyjnych.

### **Odpowiedź 144**

Dopuszcza się wkładki z tworzywa sztucznego o innym kształcie niż określa dokumentacja pod warunkiem, że dana wkładka będzie dostosowana do geometrii zastosowanej szyny tramwajowej oraz będzie wypełniać przestrzeń pomiędzy szynką, a krawędzią stopki szyny jak to przedstawiono w Dokumentacji. Nie dopuszcza się wąskich wkładek komorowych wypełniających tylko przestrzeń między szynką, a krawędzią główki szyny. Należy pamiętać, że na odcinkach z zabudową inną niż trawiasta należy zastosować wkładki wysokie

### **Pytanie 145**

Dotyczy: branża torowa: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga stosowania ciągłej przekładki podszynowej pod szyną LK1 (mocowanie szyny w systemie blokowo-zalutowym) i dopuszcza wykonanie pełnego podlewu pod szyną masą zalutową na bazie poliuretanu. Zawracamy uwagę, że stosowanie pełnego podlewu masami na bazie poliuretanu jest rozwiązaniem z powodzeniem stosowanym w tego typu konstrukcji.

### **Odpowiedź 145**

Mocowanie szyny LK1 w kanałach szynowych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją

### **Pytanie 146**



Dotyczy: branża torowa: Tor na podlewie ciągłym oraz tor na podlewie punktowym. Prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości należy wykonać warstwę wyrównawczą z betonu C 12/15 pod płytą torową. Przekroje konstrukcyjne podają grubość 8 cm natomiast specyfikacja techniczna p 2.3.4 str. 48 podaje warstwę grubości 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

#### **Odpowiedź 146**

Warstwa wyrównawcza z betonu C 12/15 występuje w konstrukcji z podlewem punktowym na płycie betonowej. Warstwę tą należy wykonać o grubości min. 8 cm.

#### **Pytanie 147**

Dotyczy: branża torowa: Podlew ciągły (torowisko tramwajowe wspólne z jezdnią). Szczegół C podaje wkładki komorowe betonowe mocowane na szerokość stopki szyny. Czy Zamawiający dopuszcza dla tej konstrukcji wkładki komorowe betonowe mocowane na szerokość główki szyny?

#### **Odpowiedź 147**

Podlew ciągły należy wykonać zgodnie z Dokumentacją.

#### **Pytanie 148**

Dotyczy: branża torowa: tor zielony na żelbetowych belkach wzdłużnych. Prosimy o informację w jakiej ilości należy dozować włókna polipropylenowe na 1m<sup>3</sup> betonu C30/37, stosowanego do budowy belek żelbetowych 40x65cm.

#### **Odpowiedź 148**

Wymagania dotyczące dozowania włókien polipropylenowych podano w STWIORB.

#### **Pytanie 149**

Dotyczy: branża torowa: Prosimy o informację w jakiej ilości należy dozować włókna polimerowe na 1m<sup>3</sup> betonu C30/37, stosowanego do budowy płyty torowej grubości 30cm. Przedmiar podaje ilość 4,0 kg/m<sup>3</sup> natomiast opis techniczny, ST i przekroje nie podają żadnej informacji w tym temacie.

#### **Odpowiedź 149**

Wymagania dotyczące dozowania włókien polimerowych podano w części opisowej dokumentacji projektowej oraz w STWIORB.

#### **Pytanie 150**

Dotyczy: branża torowa: Prosimy o przekazanie minimalnych wymagań jakie powinny spełniać włókna polimerowe.

#### **Odpowiedź 150**





Wymagania dotyczące dozowania włókien polimerowych podano w części opisowej dokumentacji projektowej oraz w STWIORB.

### **Pytanie 151**

Dotyczy: branża torowa: Prosimy o przekazanie minimalnych wymagań jakie powinny spełniać włókna polipropylenowe.

### **Odpowiedź 151**

Wymagania dotyczące włókien polipropylenowych podano w STWIORB

### **Pytanie 152**

Prosimy o określenie technologii wykonania oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowania ulicy Ogrodowej ze Wschodnią oraz Ogrodowej z Nowomiejską. Prosimy o informację, których znaków poziomych (P-10, P-11, P-13, P-14) w obrębie skrzyżowania tyczy się nawierzchnia kamienna, a które należy wykonać za pomocą oznakowania poziomego grubowarstwowego?

### **Odpowiedź 152**

Wszystkie elementy oznakowania poziomego należy wykończyć powłoką z farb do oznakowania grubowarstwowego

### **Pytanie 153**

Z uwagi na ryczałtowy charakter zadania prosimy o określenie ilości przedmiarowych częściowej wymiany gruntu w obrębie projektowanej płyty odciążającej oraz podanie parametrów według jakich istniejący grunt będzie rozpatrywany jako klasyfikujący się do wymiany.

### **Odpowiedź 153**

Zakres robót dla kanału rzeki Łódki opisany jest w punkcie 6 w/w opracowania w opisie i na przekrojach oraz w tomie 8.1.3 Przedmiar – płyta odciążająca.

### **Pytanie 154**

Prosimy o informację czy w ramach zamówienia należy wykonać nawierzchnie z kostki granitowej przy budynku ŁOIA.

### **Odpowiedź 154**

Nie, jest ona poza zakresem prac budowlanych

### **Pytanie 155**

Czy w ramach zamówienia należy przebudować sieć trakcyjną występującą na terenie krańcówki tramwajowej (tj. działki ew. nr 418/20, 418/9, 418/22, 418/18 obręb B-47).

### **Odpowiedź 155**

Tak zgodnie z projektem TOM 3.1.5 Sieć trakcyjna tramwajowa





### **Pytanie 156**

Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego do projektu Stałej Organizacji Ruchu.

### **Odpowiedź 156**

Opis został zamieszczony.

### **Pytanie 157**

Prosimy o informację czy wszystkie słupki znaków drogowych należy wykonać jako stylizowane z dekoracyjną bazą, pierścieniami i kulą.

### **Odpowiedź 157**

Tak jest to strefa wielkomiejska i słupki należy wykonać jako stylizowane z dekoracyjną bazą, pierścieniami i kulą.

### **Pytanie 158**


Zielone torowisko: przedmiar drogowy pozycja 94 – wykonanie torowiska z zabudową roślinną – należy przyjąć zabudowę trawiastą, wykonanie systemu drenażowo-magazynującego (geokompozyt), wyłożenie warstwy z substratu trawnikowego oraz ułożenie maty trawnikowej oraz pozycja 95 – należy przyjąć zabudowę z rozchodnika. Podana technologia stosowana jest do zakładania zielonych dachów. Zgodnie z przedmiarem branży torowej należy zastosować ziemię urodzajną z obsianiem nasionami traw. Prosimy o określenie powierzchni oraz technologii wykonania torowiska zielonego.

### **Odpowiedź 158**

Zielone torowisko należy wykonać zgodnie z technologią ujętą w branży torowej.

### **Pytanie 159**

Prosimy o informację czy w zakresie niniejszego zadania należy wykonać przejście dla pieszych przez torowisko na pętli tramwajowej widoczne na poniższym fragmencie dokumentacji przetargowej.




### **Odpowiedź 159**



Nie, wskazanego przejścia nie należy wykonywać, znajduje się ono poza zakresem prac budowlanych

### **Pytanie 160**

Prosimy o informację czy w zakresie niniejszego zadania należy wykonać chodniki dla pieszych wewnątrz pętli tramwajowej widoczna na poniższym fragmencie dokumentacji przetargowej.



### **Odpowiedź 160**

Nie, wskazanych chodników nie należy wykonywać, znajdują się one poza zakresem prac budowlanych

### **Pytanie 161**

Prosimy o informację czy w zakresie niniejszego zadania należy wykonać peron sąsiadujący ze ścieżką pieszo-rowerową w rejonie pętli tramwajowej widoczny na poniższym fragmencie dokumentacji przetargowej



### **Odpowiedź 161**

Nie, wskazany peron znajduje się poza zakresem prac budowlanych

### **Pytanie 162**

Granica pasa drogowego pomiędzy działką ew. nr 420/20 a terenem pętli tramwajowej (działki ew. nr 418/20, 418/9, 418,22 i 418/18 ) przechodzi przez ścieżkę pieszo rowerową. W związku z powyższym prosimy o informację czy ścieżkę pieszo-rowerową należy wybudować w jej obecnym kształcie, czy zawęzić do granicy pasa drogowego.

### **Odpowiedź 162**

Ścieżkę rowerową należy tak wykonać aby miała szerokości min 3,0 zakres jest w skazany w załączniku do przetargu udostępnionym na stronie





### **Pytanie 163**

Prosimy o informację czy w zakresie niniejszego zadania należy wykonać humusowanie i wysiew trawy na terenie pętli tramwajowej.

### **Odpowiedź 163**

Nie, ten zakres prac należy wykonywać tylko w razie zniszczenia terenu przez wykonawcę robót budowlanych

### **Pytanie 164**

W związku z zapisem w opisie przedmiotu zamówienia który brzmi ” Z zakresu prac na krańcówce tramwajowej (tj. działki ew. nr 418/20, 418/9, 418/22, 418/18 obręb B-47,) wyłączone są roboty torowe, nasadzenia zieleni (za wyjątkiem nasadzeń kompensacyjnych)”. Prosimy o wskazanie które nasadzenia na pętli tramwajowej Zamawiający traktuje jako nasadzenia kompensacyjne?

### **Odpowiedź 164**

Dla wycinki drzew w pasie drogowy kompensacyjnych ich przewidziana jest w pasie drogowy a nie na pętli tramwajowej w związku z powyższym nie należy wykonywać nasadzeń kompensacyjnych na pętli tramwajowej

### **Pytanie 165**

Prosimy o potwierdzenie, że prace w zakresie zainstalowania niezbędnej infrastruktury związanej ze sterowaniem i ogrzewaniem zwrotnic ograniczają się tylko do pasa drogowego, zgodnie z wyłączeniem zakresu robót torowych na pętli tramwajowej.

### **Odpowiedź 165**

Zamawiający potwierdza iż zakres zainstalowania niezbędnej infrastruktury związanej ze sterowaniem i ogrzewaniem zwrotnic ograniczają się tylko do nowobudowanych zwrotnic oraz całego pasa drogowego

### **Pytanie 166**

Według udostępnionego przez Zamawiającego przedmiaru robót dotyczącego nawadniania, w poz. nr 26d.2 przyjęto „Studnie zaworowe z kręgów betonowych o śr. 1000 mm”. Natomiast zgodnie z rys. 3.2 „Rysunek typowy studni zaworowej” średnica studni wynosi 1200 mm. Prosimy o wyjaśnienie, czy planowane studnie zaworowe w ilości 7 szt. należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm czy 1200 mm.

### **Odpowiedź 166**

Planowane studnie zaworowe należy wykonać z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm

### **Pytanie 167**



Prosimy o potwierdzenie, że w torach o konstrukcji podsypkowej przewidzianych do rozbiórki, występują wyłącznie podkłady żelbetowe.

### **Odpowiedź 167**

Zamawiający potwierdza, że w torach o konstrukcji podsypkowej przewidzianych do rozbiórki, występują wyłącznie podkłady żelbetowe

### **Pytanie 168**

Prosimy o doprecyzowanie czy napawanie szyn, które należy przewidzieć na odcinkach dostosowawczych o łącznej długości 80 mtp, należy wykonać wyłącznie jako napawanie boczne szyn czy również należy przewidzieć napawanie góry główki szyny.

### **Odpowiedź 168**

Wykonawca w ofercie powinien przewidzieć napawanie zarówno boczne szyny jak i napawanie góry główki szyny. Na etapie realizacji robót zakres ten winien zostać zweryfikowany i zatwierdzony u Inżyniera/ Zamawiającego.

### **Pytanie 169**

Zgodnie z zapisem specyfikacji technicznej nr T-05.01.01 Nawierzchnie torów tramwajowych z odwodnieniem, „Spawanie szyn należy wykonać komisyjnie w temperaturze neutralnej 15° – 30°”. Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać komisyjne spawanie szyn. W jaki sposób będzie zwoływana komisja i kto będzie wchodził w jej skład? Kto będzie odpowiadał za obecność jej członków przy robotach spawalniczych? Czy obecność komisji będzie wymagana przy wykonywaniu każdego spawu?

### **Odpowiedź 169**

Pod pojęciem „*Spawanie szyn należy wykonać komisyjnie ...*” należy rozumieć wykonanie każdego złącza szynowego toru/rozjazdu przez wykwalifikowany personel Wykonawcy oraz jego odbiór dokonany za protokołem przez komisję, w skład której wchodzi:

- przedstawiciel Zamawiającego,
- uprawniony do odbioru pracownik mający stosowne kwalifikacje do wykonywania i odbioru robót spawalniczych w nawierzchni kolejowej/tramwajowej, przy czym odbioru nie powinien przeprowadzać pracownik Wykonawcy, może oni jedynie współuczestniczyć w odbiorze.
- przedstawiciel Wykonawcy,

Czynnościami odbiorowymi złącza szynowego toru/rozjazdu należy objąć:

- oględziny złącza szynowego,
- badania defektoskopowe,
- sprawdzenie geometrii złącza

zgodnie ze STWIORB oraz obowiązującymi przepisami i potwierdzić dokonaniem odpowiednich wpisów w protokole odbioru złącza szynowego.





Za obecność członków przy robotach spawalniczych odpowiada Wykonawca

Obecność komisji będzie wymagana przy odbiorze każdego złącza spawanego

### **Pytanie 170**

#### **Pytania do wzoru umowy**

§ 3 ust. 10 – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób ma zostać skoordynowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla danej inwestycji z robotami planowanymi w ramach realizacji zamówienia publicznego pod nazwą: Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” (WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17), zważywszy na fakt, że Wykonawca nie ma wiedzy w przedmiocie realizacji ww. inwestycji

### **Odpowiedź 170**

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy podlegać będzie uzgodnieniu w trybie przewidzianym Umową na etapie realizacji przedmiotu umowy. Oczywiście jest, że na etapie realizacji przedmiotu umowy Harmonogram – Rzeczowo Finansowy musi uwzględniać i być skoordynowany z aktualnym stanem faktycznym w tym uwzględniając wskazane zadania inwestycyjne. W przypadku ew. wątpliwości co do aktualnego stanu realizacji zadań inwestycyjnych Zamawiający w toku realizacji przedmiotu umowy udzieli niezbędnych informacji co do stanu realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez Zamawiającego.

### **Pytanie 171**

§ 3 ust. 16 – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem „obsługi i strony techniczno-wizualnej Rady Technicznej”?

### **Odpowiedź 171**

Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie Rad Technicznych i odpowiedniego pomieszczenia wyposażanego w sprzęt audiowizualny umożliwiający przeprowadzenie Rady Technicznej lub za zgodą Zamawiającego organizacja zdalnego posiedzenia Rady Technicznej w ten sposób, że Wykonawca wygeneruje odpowiedni link oraz prześle do zainteresowanych uczestników Rady.

### **Pytanie 172**

§ 4 ust. 3 – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca wykonując Roboty ma uwzględniać realizację robót w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi – Projekt 4 – Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic?







### **Odpowiedź 172**

Koordynacja prac własnych spoczywa na Wykonawcy i musi uwzględniać także realizację ewentualnych innych robót na terenach przylegających do placu budowy Wykonawcy. W przypadku powstania konieczności koordynacji robót różnych Wykonawców Zamawiający zarządzać będzie procesem koordynacji prac.

### **Pytanie 173**

§ 6 ust. 12 – Wykonawca wnosi o doprecyzowanie jakie zezwolenia, dopuszczenia, uzgodnienia, licencje itp. oraz opłat będzie zobowiązany uzyskać, ponieść? Zamawiający winien jednoznacznie określić zakres przedmiotowy umowy, a wprowadzony zapis nie pozwala na jednoznacznego określenia zobowiązań Wykonawcy.

### **Odpowiedź 173**

Zgodnie z §6 ust. 12 wzoru umowy:

*W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, uzgodnień, licencji itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opłat **potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, transportu, składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji.***

Mając na względzie powyższe Zamawiający jasno i precyzyjnie opisał, że chodzi o takie zezwolenia, dopuszczenia, uzgodnienia, licencje itp. które potrzebne są do prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, transportu, składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji.

### **Pytanie 174**

§ 7 ust. 4b) – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie jaki cel ma wprowadzenie konieczności przekazania przez Wykonawcę oświadczenia o zapewnieniu Kierownikowi budowy środków finansowych oraz materialnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy? Podmiotem zobowiązanym do wykonania przedmiotu Umowy jest Wykonawca, a nie Kierownik budowy. Wykonawca wnosi o wykreślenie powyższego.

### **Odpowiedź 174**

Zamawiający nie wraża zgody na wykreślenie.

### **Pytanie 175**

§ 7 ust. 4f) – Wykonawca wnosi o wyjaśnienie z jakich przyczyn Zamawiający/ Inżynier ma uprawnienie do wydawania poleceń bezpośrednio grupie porządkowej, z pominięciem struktury organizacyjnej Wykonawcy? Oraz analogiczne pytanie dotyczy Kierownika Ochrony z § 7 ust. 4i) Wykonawca wnosi o wykreślenie przedmiotowych zapisów.

### **Odpowiedź 175**

Zamawiający nie wraża zgody na wykreślenie.





### **Pytanie 176**

§ 8 ust. 12 i n. – Wykonawca wnosi o zmianę zapisu zobowiązującego Wykonawcę do przedstawienia kserokopii umowy/umów o pracę, która zgodnie z treścią niniejszego paragrafu powinna zawierać: imię i nazwisko zatrudnionego, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika. Przedmiotowe informacje zgodnie z przepisami prawa winny być zanonimizowane.

### **Odpowiedź 176**

Treść SWZ pozostaje bez zmian. Obowiązek podania powyższych danych wynika wprost z nowej ustawy PZP art. 438 – „zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika:

### **Pytanie 177**

§ 15 ust. 2 a) – Wykonawca wnosi o wskazanie uprawnień Inżyniera, gdyż zgodnie z przedmiotowym zapisem Inżynier jest uprawniony do wydania poleceń w zakresie posiadanych przez niego uprawnień. Przy tak określonym uprawnieniu Inżyniera Wykonawca winien posiadać wiedzę w zakresie uprawnień przyznaných Inżynierowi.

### **Odpowiedź 177**

Uprawnienia Inżyniera Kontraktu względem Wykonawcy określa umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w tym w szczególności §15. Nadto, uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, które powinna być znane Wykonawcy w tym art. 26 ustawy Prawo Budowlane.

### **Pytanie 178**

§ 15 ust. 2 j) – Wykonawca wnosi o wskazanie „wszelkich innych obowiązków i uprawnień” Inżyniera.

### **Odpowiedź 178**

Zgodnie §15 ust. 2j wzoru umowy Zamawiający wskazał, że Inżynier jest uprawniony do:

j. wykonywania wszelkich innych obowiązków i uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Przepisów Prawa Budowlanego.

### **Pytanie 179**

§ 21 – wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez wskazanie należytej staranności wykonania obowiązków w okresie gwarancji i rękojmi. W





ocenie Wykonawcy brak jest możliwości określenia przesłanek „najwyższej staranności Wykonawcy”

### **Odpowiedź 179**

Zamawiający zmodyfikował §21 wzoru umowy.

### **Pytanie 180**

§ 22 ust. 4 – Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu : „łącznie z tymi, które nie są określone wyraźnie w Umowie, ale są niezbędne do wykonania Robót.” Przedmiot umowy, w tym obowiązek dostarczenia materiałów zgodnie z pzp. powinien zostać jednoznacznie określony, a przedmiotowy zapis nie pozwala jednoznacznie określić przedmiotu Umowy.

### **Odpowiedź 180**

§22 ust. 4 wzoru umowy nie zawiera kontestowanych postanowień w związku z powyższym nie może zostać zmodyfikowany.

### **Pytanie 181**

§26 ust. 8 – Wykonawca wnosi o określenie w jakich sytuacjach jest możliwa redukcja zabezpieczenia zaliczki.

### **Odpowiedź 181**

Zgodnie z treścią §26a ust. 8 wzoru umowy Zamawiający wskazał, że Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie zwrotu kwoty wypłacanej zaliczki będzie ważne [wykonalne, aż do całkowitego zwrotu wypłaconej jemu zaliczki, ale jej kwota może być stopniowo zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę].

### **Pytanie 182**

§ 28 ust. 1 b) – Wykonawca wnosi o wykreślenie przedmiotowego zapisu, gdyż w nie każdy przypadek nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie wynikającej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego musi być zawiniony przez Wykonawcę, co oznaczałoby, że Wykonawca odpowiedzialny byłby za opóźnienie, co stanowi klauzulę abuzywną.

### **Odpowiedź 182**

Odnosnie §28 ust. 1 b) wzoru umowy w celu uniknięcia wątpliwość Zamawiający wyjaśnia, że przez nieuzasadnioną przerwę należy rozumieć taką przerwę która musi być także zawiniona przez Wykonawcę dla wywołania skutków o których mowa w 28 ust. 1 b)

### **Pytanie 183**

§ 28 ust. 1 h) oraz i) – Wykonawca wnosi o zmianę poprzez określenie, że w przedmiotowym przypadku kara będzie w wysokości 0,01% wynagrodzenia podwykonawcy – odniesienie się do wartości całej umowy stanowi nadmierne obciążenie w stosunku do przewinienia.





### **Odpowiedź 183**

Zamawiający nie wyraża zgody,

### **Pytanie 184**

§ 28 ust. 1 l) oraz s) – w ocenie Wykonawcy opisane przypadki w pkt. l) oraz s) prowadzą do możliwości podwójnego karania Wykonawcy za to samo przewinienie – Wykonawca wnosi o usunięcie pkt. s)

### **Odpowiedź 184**

Wbrew tezom Wykonawcy § 28 ust. 1 l) oraz s) zawierają odmienne podstawy do naliczenia kar umownych. Treść SWZ pozostaje bez zmian.

### **Pytanie 185**

§ 28 – Wykonawca wnosi o wprowadzenie kary umownej należnej Wykonawcy od Zamawiającego w przypadku naruszenia obowiązków Zamawiającego określonych w § 14 . W umowie przewidziano ponad 30 sytuacji, w których Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne i tylko 1 dla Wykonawcy.

### **Odpowiedź 185**

Zamawiający nie wyraża zgody.

### **Pytanie 186**

§ 35 – w umowie przewidziano wiele okoliczności, które będą dawały podstawę do zmiany umowy, a nie będą zawinione przez Zamawiającego np. przedłużające wydawanie pozwoleń przez gestorów sieci, sytuacje niemożliwe do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy, odkrycie zabytków etc. – w tych sytuacjach, nawet pomimo braku zawinienia przez Zamawiającego, Wykonawcy winno przysługiwać wynagrodzenie za wydłużenie obowiązywania Umowy. Wykonawca składa ofertę w oparciu o dane zawarte w dokumentacji przetargowej, na wartość której ma określony czas. Wydłużenie terminów z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy spowoduje wzrost kosztów realizacji umowy, nieprzewidzianych na etapie ofertowania za co Wykonawcy należy się dodatkowe wynagrodzenie. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę zapisów.

### **Odpowiedź 186**

Zamawiający w §35 wzoru umowy określił stosownie do postanowień §455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych warunki zmiany postanowień Umowy.

Zamawiający zwraca uwagę, że zmiana umowy na podstawie postanowień §35 wymaga zgody obu Stron umowy.

Zamawiający zwraca także uwagę, że stosownie do postanowień ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych w umowie przewidziano klauzulę waloryzacyjną.

### **Pytanie 187**

Dotyczy: sterowanie i ogrzewania zwrotnic



Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia z zakresu prac wyłączył roboty torowe na krańcówce tramwajowej (tj. działki ew. nr 418/20, 418/9, 418/22, 418/18 obręb B-47). Prosimy o potwierdzenie że na wyłączonym zakresie nie należy wykonać prac związanych ze sterowaniem i ogrzewaniem zwrotnic tramwajowych.

### **Odpowiedź 187**

Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic należy wykonać do nowobudowanych zwrotnic zgodnie z projektem pomijając nieprzebudowywane torowisko na pętli tramwajowej

### **Pytanie 188**

Punkt 8.1.4.1 swz – Zamawiający żąda aby wykonawca wykazał się należytych wykonaniem jednej roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00 PLN brutto, polegającej na remoncie lub przebudowie lub budowie drogi publicznej wraz z torowiskiem na terenie miejskim wraz z infrastrukturą podziemną i budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej. Jednocześnie inwestor zdefiniował infrastrukturę podziemną jako wszelkie podziemne urządzenia, obiekty, sieci, przyłącza itd. wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa podziemna, oraz kanalizacja kablowa, umieszczona bezpośrednio w ziemi lub w kanałach technologicznych. W związku z tym wykonawca prosi o wyjaśnienie czy aby warunek został uznany za spełniony wykonawca ma wykazać, że robota budowlana obejmowała cały zakres infrastruktury wskazanej powyżej (podkreślenie) czy wystarczy by obejmowała tylko jeden rodzaj tej infrastruktury, np. kanał?

### **Odpowiedź 188**

Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie Wykonawcy zawierało wybrane elementy infrastruktury podziemnej na terenie miejskim

### **Pytanie 189**

Punkt 8.1.4.2 swz – Zamawiający wymaga aby osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy wykazała się doświadczeniem przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch robót polegających na remoncie lub przebudowie lub budowie drogi publicznej wraz z infrastrukturą podziemną na terenie miejskim. Jednocześnie inwestor zdefiniował infrastrukturę podziemną jako wszelkie podziemne urządzenia, obiekty, sieci, przyłącza itd. wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa podziemna, oraz kanalizacja kablowa, umieszczona bezpośrednio w ziemi lub w kanałach technologicznych. W związku z tym wykonawca prosi o wyjaśnienie czy aby warunek został uznany za spełniony wykonawca ma wykazać doświadczenie przyszłego kierownika budowy, w kierowaniu budową/robotami, które obejmowały cały zakres infrastruktury wskazanej powyżej (podkreślenie) czy wystarczy by obejmowały tylko jeden rodzaj tej infrastruktury, np. kanał?





### **Odpowiedź 189**

Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie kierownika budowy zawierało wybrane elementy infrastruktury podziemnej na terenie miejskim

### **Pytanie 190**

Załącznik nr 4 do swz – wykaz robót budowlanych – wykonawca prosi o wyjaśnienie jakie zdarzenie należy uznać za zakończenie robót budowlanych na potrzeby spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu. Czy jest to złożenie przez kierownika budowy oświadczenia w dzienniku budowy o zakończeniu robót i zgłoszeniu ich do odbioru końcowego? Czy też jest to moment dokonania odbioru końcowego albo data zakończenia robót wpisana w treści tego protokołu? Czy może moment wystawienia Świadectwa Przejęcia przez Inżyniera w kontraktach zawartych wg standardów FIDIC?

### **Odpowiedź 190**

Zamawiający wyjaśnia, że za zakończenie robót budowlanych na potrzeby spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu uznaje moment podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

### **Pytanie 191**

W związku z ograniczeniem zakresu prac i wyłączeniem robót torowych na krańcówce tramwajowej (tj. działki ew. nr 418/20, 418/9, 418/22, 418/18 obręb B-47) prosimy o informację czy w ramach zamówienia należy wykonać segment nr II płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki zlokalizowanej pod torowiskiem nieprzewidzianym do przebudowy. W przypadku konieczności wykonania płyty prosimy o jednoznaczne i precyzyjne określenie zakresu prac przewidzianego do wyceny i realizacji.

### **Odpowiedź 191**

Wykonawca nie wykonuje prac związanych z budowa płyty odciążającej pod na krańcówce tramwajowej (tj. działki ew. nr 418/20, 418/9, 418/22, 418/18 obręb B-47) zgodnie z powyższym nie należy wykonać segment nr II płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki zlokalizowanej pod torowiskiem nieprzewidzianym do przebudowy.

### **Pytanie 192**

Dotyczy: sterowanie i ogrzewania zwrotnic

Zgodnie z przedmiarem robót oraz zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego w ramach realizacji robót należy zamontować:

3 kpl napędów najazdowych

4 kpl napędów zjazdowych

5 kpl szaf sterująco-zasilających napędy zwrotnic

Zdaniem Wykonawcy ilość szaf sterująco-zasilających jest zawyżona. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie i korektę przedmiaru robót (kosztorysu) celem poprawnej wyceny oferty przetargowej.





### **Odpowiedź 192**

Ilość szaf sterująco zasilających napędu zwrotnic, ilość napędów zjazdowych i ilość napędów najazdowych należy wykonać zgodnie z przedmiarem załączonym do projektu

### **Pytanie 193**

Dotyczy: sieć trakcyjna tramwajowa (słupy trakcyjne)

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej należy słupy trakcyjne wyposażyć w ozdoby zgodnie z rysunkiem nr 3 (sylwetka słupa) Tom 3.1.5 Projekt Wykonawczy Sieć trakcyjna.

### **Odpowiedź 193**

Zamawiający potwierdza, że w ramach przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej należy słupy trakcyjne wyposażyć w ozdoby zgodnie z rysunkiem nr 3 (sylwetka słupa) Tom 3.1.5 Projekt Wykonawczy Sieć trakcyjna.

### **Pytanie 194**

Dotyczy: sieć trakcyjna tramwajowa (słupy trakcyjne)

Na planie sytuacyjnym projektu wykonawczego przebudowy sieci trakcyjnej tramwajowej Zamawiający na ulicy Nowomiejskiej umieścił następujący zapis: „*UWAGA: istn. słupy 12,5kN do wymiany na zgodne z obliczeniami*” w sumie 6 szt. Jeżeli zakres prac jest objęty zamówieniem prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowy zakres prac został ujęty w przedmiarach robót udostępnionych przez Zamawiającego w ramach postępowania przetargowego. Jeżeli nie prosimy o jego aktualizację w zakresie prac koniecznych do wykonania tj. podanie ilości stanowisk przeznaczonych do demontażu słupów, demontażu fundamentów, wykonania nowych fundamentów, montażu nowych słupów, przełożenia istniejących ozdób, wysięgnika oświetleniowego i oprawy ze starych słupów na nowe, przebudowy oświetlenia.

### **Odpowiedź 194**

Powyższe prace związane z wymianą istn. słupów w ulicy Nowomiejskiej nie należy wykonywać podczas przebudowy ul. Ogrodowej zgodnie z rys 1 tom 3.1.5 Projekt Wykonawczy powyższe słupy oznaczone na czarno są ujęte "**w odrębnym opracowaniu**" - który nie należy do zakresu prac Wykonawcy

### **Pytanie 195**

W odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 1 z dnia 29.04.2021 r. znajduje się stwierdzenie, że „Rozjazd znajdujący się na granicy opracowania należy wybudować...” Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o demontaż istniejącego rozjazdu i ponowny jego montaż wraz z regulacją. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy uwzględniać zakupu nowego rozjazdu.

### **Odpowiedź 195**





Potwierdzamy, że należy zakupić nowy rozjazd a stary zdemontować

### **Pytanie 196**

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 3 z dnia 29.04.2021 r. „ciąg pieszo rowerowy należy wykonać o szerokości min 3,00 m zakończony obrzeżem granitowym od strony działki pętli.” Prosimy o wyjaśnienie, czy udostępniony przez Zamawiającego przedmiar robót zawiera zakres robót wymieniony w tej odpowiedzi.

### **Odpowiedź 196**

Tak przedmiar zawiera ten zakres prac

### **Pytanie 197**

W odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 16 z dnia 29.04.2021 r. udzielono jedynie częściowej odpowiedzi odnosząc się do zakresu robót pozycji nr 39 i nr 57 pomijając jednak pozycje nr 94 i nr 95. Prosimy zatem o wyjaśnienie, w których lokalizacjach występuje zabudowa roślinna torowiska uwzględniona w przedmiarze branży drogowej w pozycji nr 94 (w ilości 2867 m<sup>2</sup>) oraz w pozycji nr 95 (w ilości 55 m<sup>2</sup>). Czy zakresy robót uwzględnione w tych pozycjach nie dublują się z robotami uwzględnionymi w pozycjach nr 39 i 57 przedmiaru robót torowych?

### **Odpowiedź 197**

W zakresie zielonego torowiska należy rozwiązanie zgodne z projektem wykonawczym torowym oraz przedmiarem torowym (ziemia urodzajna z nasionami traw 15cm) nie należy uwzględniać przedmiaru drogowego w powyższym zakresie zabudowy torowiska zielonego

### **Pytanie 198**

Na rysunku nr 8.1 „Specyfikacja szyn i rozjazdów – część 1”, projektu branży torowej, tory nr 9 i 10 oznaczono jako wykonane z szyn LK-1. Jednocześnie na rysunku nr 1.1 „Plan sytuacyjny – część 1” tory nr 9 i 10 oznaczono jako torowisko tramwajowe na płycie betonowej – szyna 60R2 / podlew ciągły. Prosimy o określenie z jakich szyn należy wykonać tor nr 9 i tor nr 10.

### **Odpowiedź 198**

Cały węzeł rozjazdowy oraz tor nr 9 i tor nr 10 należy wykonać z szyn rowkowych w konstrukcji podlewu ciągłego zgodnie z dokumentacją projektową. Na odcinkach toru w łukach o promieniach  $R \leq 50$  m przewidziano szyny typu 59R2. Na rysunkach specyfikacji szyn i rozjazdów część 1-3 omyłkowo w legendzie zamienione zostało oznaczenie szyny LK-1 z szyną 59R2. Faktycznie kolor fioletowy na tych rysunkach oznacza szynę 59R2, a pomarańczowy szynę LK-1 co wynika z zastosowanej konstrukcji na tych odcinkach..

### **Pytanie 199**

Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie rozwiązania nawierzchni zielonego torowiska. Wycenić należy rozwiązanie zgodne z projektem wykonawczym torowym oraz przedmiarem torowym (ziemia urodzajna z nasionami







traw 15cm) czy rozwiązanie z przedmiaru drogowego (zabudowa trawiasta z systemem drenażowo-magazynującym oraz substrat rozchodnikowy)?

### **Odpowiedź 199**

W zakresie zielonego torowiska należy rozwiązanie zgodne z projektem wykonawczym torowym oraz przedmiarem torowym (ziemia urodzajna z nasionami traw 15cm)

### **Pytanie 200**

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie jaki zakres należy wycenić w pozycji "wykonanie powierzchni biologicznie czynnych wraz z nawodnieniem (pętla)". Prosimy o udostępnienie specyfikacji określającej zakres wykonania powierzchni trawiastych.

### **Odpowiedź 200**

Szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania powierzchni biologicznie czynnych ujęte są w Specyfikacji technicznej tom 10.1.1 Drogowa i zieleń nr specyfikacji D.09.01.01 Zieleń Drogowa

### **Pytanie 201**

Zgodnie z dokumentacją projektową nawierzchnia ścieralna jezdni jest zaprojektowana jako nawierzchnia BBTM8 (SST D-05.03.24).

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści do zastosowania dla warstwy ścieralnej mieszankę SMA8 PMB 45/80-55 lub SMA8 PMB 45/80-65.

Mieszanka BBTM8 nie jest mieszanką stosowaną w miastach, tylko na prostych odcinkach dróg pozamiejskich, gdyż jest nawierzchnią która nie powinna być poddawana licznym hamowaniom czy skrętom, co na pewno będzie miało miejsce na przedmiotowej inwestycji. Prośba nasz wynika również z faktu, że asfalt do mieszanki BBTM jest asfaltem trudno dostępnym (na specjalne zamówienie), co znacznie utrudni realizację zadania.

### **Odpowiedź 201**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki która jest zgodna z Decyzją nr 26/U/2021 z dnia 30.04.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz będzie spełniała założenia ujęte w tej Decyzji za zgodą IK oraz Zamawiającego

### **Pytanie 202**

Po analizie dokumentacji dotyczącej zakresu drogowego stwierdzono, że należy wykonać regulacje pionową studzienek w ilości 14 szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie w której pozycji przedmiarowej należy ująć ten zakres.

### **Odpowiedź 202**





Uwaga poprawiona - dodano pozycję w przedmiarze w dziale „INNE ROBOTY”. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

#### **Pytanie 203**

Po analizie dokumentacji dotyczącej zakresu drogowego stwierdzono, że należy zabezpieczyć drzewa znajdujące się w bezpośredniej bliskości terenu budowy w ilości 80 szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie w której pozycji przedmiarowej należy ująć ten zakres.

#### **Odpowiedź 203**

Uwaga poprawiona - dodano pozycję w przedmiarze w dziale „ROBOTY PRZYGOTOWAWACZE”. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

#### **Pytanie 204**

Po analizie dokumentacji dotyczącej zakresu drogowego stwierdzono, że należy wykonać Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ilości 18 782,11 m<sup>2</sup>. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie w której pozycji przedmiarowej należy ująć ten zakres.

#### **Odpowiedź 204**

Uwaga poprawiona - dodano pozycję w przedmiarze w dziale „ROBOTY ZIEMNE”. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

#### **Pytanie 205**

Po analizie dokumentacji dotyczącej zakresu drogowego stwierdzono, że należy wykonać Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 30 870,09 m<sup>2</sup>. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie w której pozycji przedmiarowej należy ująć ten zakres.

#### **Odpowiedź 205**

Uwaga poprawiona - dodano pozycję w przedmiarze w dziale „NAWIERZCHNIE”. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

#### **Pytanie 206**

Po analizie dokumentacji dotyczącej zakresu drogowego stwierdzono, że należy wykonać dodatkowo Słupki do znaków drogowych w ilości 62 szt. ( w przedmiarze jest 2 szt). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie w której pozycji przedmiarowej należy ująć ten zakres.

#### **Odpowiedź 206**

Uwaga poprawiona - poprawiono pozycję w przedmiarze „Ustawienie słupków do znaków drogowych” w dziale „ROBOTY WYKOŃCZENIOWE”. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

#### **Pytanie 207**





Po analizie dokumentacji dotyczącej zakresu drogowego stwierdzono, że należy wykonać dodatkowo Dostawa i montaż słupów kolumnady wraz z wykonaniem fundamentów S1 w ilości 16 kpl. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie w której pozycji przedmiarowej należy ująć ten zakres.

### **Odpowiedź 207**

Uwaga poprawiona - dodano pozycję w przedmiarze w dziale „ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY – MEBLE MIEJSKIE”. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

### **Pytanie 208**

Po analizie dokumentacji dotyczącej zakresu drogowego stwierdzono, że należy wykonać dodatkowo Dostawa i montaż słupów pergoli wraz z wykonaniem fundamentów S2 w ilości 352 kpl. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie w której pozycji przedmiarowej należy ująć ten zakres.

### **Odpowiedź 208**

Uwaga poprawiona - dodano pozycję w przedmiarze w dziale „ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY – MEBLE MIEJSKIE” Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

### **Pytanie 209**

Po analizie dokumentacji dotyczącej zakresu drogowego stwierdzono, że należy wykonać dodatkowo Ostoja przeciw rozbryzgom solanki w ilości ok 1390 mb. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie w której pozycji przedmiarowej należy ująć ten zakres.

### **Odpowiedź 209**

Uwaga poprawiona - dodano pozycję w przedmiarze w dziale „INNE ROBOTY”. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

### **Pytanie 210**

W przedmiarze drogowym występuje pozycja dotycząca pętli tramwajowej

86 d.8	KSNR 6 0403- 06	Obrzeża granitowe 8x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (- pętla)	m	3 144,630
-----------	-----------------------	---	---	--------------

Czy należy wyceniać tę pozycję ?

### **Odpowiedź 210**

Powyższa pozycja dotyczy projektu, z którego zakresu została wyłączona pętla tramwajowa. („-” oznacza w tym wypadku „minus”) Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.





### **Pytanie 211**

W przedmiarze drogowym występuje pozycja dotycząca pętli tramwajowej

88 d.8	KSNR 6 0403- 06	Krawężnik granitowy 20x50 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (-pętla)	m	208,370
-----------	-----------------------	---	---	---------

Czy należy wyceniać tę pozycję?

### **Odpowiedź 211**

Powyższa pozycja dotyczy projektu, z którego zakresu została wyłączona pętla tramwajowa. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

### **Pytanie 212**

W przedmiarze drogowym występują pozycje dotycząca pętli tramwajowej

53 d.4	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z płytek polimerobetonowych żółtych guzkowych 30x30x8 cm (przy przejściach dla pieszych) (-pętla)	m2	43,370
54 d.4	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z płytek polimerobetonowych białych ryflowanych 30x30x8 cm (przy przejściach dla pieszych) (-pętla)	m2	238,780

Czy należy wyceniać te pozycje?

### **Odpowiedź 212**

Powyższa pozycja dotyczy projektu, z którego zakresu została wyłączona pętla tramwajowa. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

### **Pytanie 213**

W przedmiarze drogowym występuje pozycja dotycząca pętli tramwajowej

68 d.6	KNNR- W 9 1110- 04	Malowanie znaków poziomych (-pętla)	m2	1 319,680
-----------	-----------------------------	-------------------------------------	----	--------------

Czy należy wyceniać tę pozycję?

### **Odpowiedź 213**

Powyższa pozycja dotyczy projektu, z którego zakresu została wyłączona pętla tramwajowa. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót. **Pytanie 214**

W przedmiarze drogowym występuje pozycja dotycząca pętli tramwajowej

79 d.7	kalkulacja własna	Kosz na śmieci uliczny (-pętla)	szt.	31,000
-----------	----------------------	---------------------------------	------	--------

Czy należy wyceniać tę pozycję?

### **Odpowiedź 214**

Powyższa pozycja dotyczy projektu, z którego zakresu została wyłączona pętla tramwajowa. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.





### **Pytanie 215**

Z uwagi na fakt, że Zamawiający wyłączył z postępowania zakres robót torowych na pętli Północna, pozostawiając do wykonania sieć trakcyjną na pętli, Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy zakres robót związany ze sterowaniem i ogrzewaniem zwrotnic na pętli Północna jest nadal obowiązujący czy również został wyłączony z postępowania.

### **Odpowiedź 215**

Zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia z zakresu prac na krańcówce tramwajowej (tj. działki ew. nr 418/20, 418/9, 418/22, 418/18 obręb B-47) wyłączone są roboty torowe, a co za tym idzie, również prace związane z podłączeniem elementów sterowania i ogrzewania zwrotnic.

### **Pytanie 216**

Przedstawione w SŚT ( D.05.03.24) wymagania dla mieszanki BBTM8 są niezgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10.3, tj. WT2-2014. Ponadto stosowanie mieszanki typu BBTM na odcinkach miejskich z ruchem o niewielkich prędkościach i dużej częstotliwości zatrzymań pojazdów w okolicach skrzyżowań nie gwarantuje należytej trwałości warstwy ścieralnej. Znaczne siły poziome występujące w tych miejscach będą skutkować szybszym zniszczeniem warstwy ścieralnej ( np. wyrywanie ziaren kruszywa). Mieszanka o zwiększonej zawartości wolnych przestrzeni wymaga odpowiedniego odwodnienia liniowego np. w postaci ścieku przykrawężnikowego z kostki obniżonego w stosunku do rzędnej warstwy ścieralnej. Wskazane w dokumentacji rozwiązanie będzie skutkowało gromadzeniem się wody i degradacją nawierzchni w okresie zimowym. Ponadto nawierzchnia wymaga specjalnych zabiegów utrzymaniowych, przeprowadzanych minimum dwa razy w roku. Zabiegi utrzymaniowe , jak i remonty wynikające z naturalnych uszkodzeń , znacznie podniosą koszt eksploatacji nawierzchni. Czy Zamawiający , mając na uwadze powyższe, wyrazi zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA8, zalecanej przez WT2-2014, w przypadku konieczności zmniejszenia hałasu ruchu drogowego?

---

### **Odpowiedź 216**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiej mieszanki która jest zgodna z Decyzja nr 26/U/2021 z dnia 30.04.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

### **Pytanie 217**

W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi z dnia 29.04.2021 prosimy o potwierdzenie, że w związku w wyłączeniem z przedmiotowego zadania części robót torowych obejmujących pętlę tramwajową nie należy również wykonywać prac z zakresu sterowania i ogrzewania zwrotnic dla wyłączonego zakresu torowego

### **Odpowiedź 217**

Zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia z zakresu prac na krańcówce tramwajowej (tj. działki ew. nr 418/20, 418/9, 418/22, 418/18 obręb B-47)





wyłączone są roboty torowe, a co za tym idzie, również prace związane z podłączeniem elementów sterowania i ogrzewania zwrotnic.

### **Pytanie 218**

W celu zapewnienia złożenia przez oferentów porównywalnych ofert prosimy o precyzyjne wskazanie, które rozjazdy objęte dokumentacją branży sterowania i ogrzewania rozjazdów są przedmiotem tego postępowania przetargowego

### **Odpowiedź 218**

Zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia z zakresu prac na krańcówce tramwajowej (tj. działki ew. nr 418/20, 418/9, 418/22, 418/18 obręb B-47) wyłączone są roboty torowe, czyli wykonanie rozjazdów oraz prace związane z podłączeniem elementów sterowania i ogrzewania zwrotnic.

### **Pytanie 219**

W udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze robót branży torowej, w pozycji nr 65 d.5.3 przewidziano „Wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych pozornych w płycie torowej betonowej gr. 30 cm - szczeliny o wymiarach 10x1cm” w ilości 817,29 m. Prosimy o wyjaśnienie co jaki odstęp należy wykonać poprzeczne szczeliny pozorne płyty betonowej grub. 30 cm oraz czy należy przewidzieć szczelinę dylatacyjną podłużną.

### **Odpowiedź 219**

Wymagania dotyczące wykonania szczelin pozornych w płycie torowej betonowej gr. 30 cm, w tym odstępy między szczelinami zostały określone w Projekcie Wykonawczym torowym w opisie (pkt. „3.5 Szczeliny w podbudowie i nawierzchni betonowej”) i w części rysunkowej, a także w STWIORB. Szczeliny nawierzchni betonowej (górna warstwa) winny być położone nad szczelinami podbudowy betonowej.

### **Pytanie 220**

Wg udostępnionych rysunków branży torowej, przedstawiających plany sytuacyjne (nr rys. 1.1, 1.2 i 1.3) powierzchnia oznaczona na rysunkach jako „Proj. konstrukcja zabudowanego torowiska tramwajowego na płycie betonowej - szyna 60R2/ podlew ciągły/ zabudowa toru - nawierzchnia betonowa” ma powierzchnię około 2,1 tys. m<sup>2</sup>. Jednocześnie w przedmiarze robót torowych w pozycji nr 78 d.5.6.1 „Zabudowa toru nawierzchnią betonową z betonu C30/37 z dodatkiem włókien polimerowych w ilości 4kg/m<sup>3</sup> - warstwa o grubości 19.5 cm” przyjęto ilość zaledwie 837,78 m<sup>2</sup>. Prosimy o potwierdzenie, że ilość w przedmiarze robót jest niepoprawna, a w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać zabudowę toru nawierzchnią betonową z betonu C30/37 (z dodatkiem włókien polimerowych w ilości 4kg/m<sup>3</sup> - warstwa o grubości 19.5 cm) w ilości około 2,1 tys. m<sup>2</sup>.

### **Odpowiedź 220**





Przedmiary robót należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową, która zakłada wykonanie konstrukcji zabudowanego torowiska tramwajowego na płycie betonowej - szyna 60R2/ podlew ciągły/ zabudowa toru - nawierzchnia betonowa, na powierzchni 2125,873 m<sup>2</sup>

W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać zabudowę torowiska na całej ww. powierzchni. Pozycje nr 77 d.5.6.1, 78 d.5.6.1, 79 d.5.6.1 przedmiaru torowego ulegają zmianie:

- W pozycji 77 d.5.6.1 „Wykonanie warstwy szepnej pod zabudowę betonową toru” należy przyjąć ilość robót = 1733,55 m<sup>2</sup>
- W pozycji 78 d.5.6.1 „Zabudowa toru nawierzchnią betonową z betonu C30/37 z dodatkami włókien polimerowych w ilości 4kg/m<sup>3</sup> - warstwa o grubości 19.5 cm” należy przyjąć ilość robót = 1733,55 m<sup>2</sup>
- W pozycji 78 d.5.6.1 „Wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych pozornych w nawierzchni betonowej gr. 19,5 cm - szczeliny o wymiarach 1/3 wys 10x1cm” należy przyjąć ilość robót = 817,29 m

### **Pytanie 221**

W udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze robót branży torowej, w pozycji nr 79 d.5.6.1 przewidziano „Wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych pozornych w nawierzchni betonowej gr. 19,5 cm - szczeliny o wymiarach 1/3 wys. 10x1cm” w ilości 1359,11 m. Prosimy o wyjaśnienie co jaki odstęp należy wykonać poprzeczne szczeliny pozorne płyty betonowej grub. 19,5 cm oraz czy należy przewidzieć szczelinę dylatacyjną podłużną.

### **Odpowiedź 221**

Wymagania dotyczące wykonania szczelin pozornych w nawierzchni betonowej gr. 19,5 cm zostały określone w Projekcie Wykonawczym torowym w opisie (pkt. „3.5 Szczeliny w podbudowie i nawierzchni betonowej”) i w części rysunkowej a także w STWIORB. Szczeliny nawierzchni betonowej (górną warstwą) winny być położone nad szczelinami podbudowy betonowej.

Do oferty należy przewidzieć wykonanie w nawierzchni betonowej szczeliny dylatacyjnej podłużnej. Na etapie realizacji robót z uwagi na szerokość wewnętrznego pasa nawierzchni betonowej pomiędzy tokami szynowymi wynoszącą od 1,9 do 2,3 m dopuszcza się odstępianie od wykonania szczeliny podłużnej w zabudowie torowiska. Wykonanie szczeliny podłużnej należy zatwierdzić u Inżyniera.

### **Pytanie 222**

W udostępnionym przez Zamawiającego przedmiarze robót branży torowej, w pozycji nr 104 d.10 przewidziano „Szlifowanie szyn na całym odcinku” w ilości 1578 mtp. Zgodnie z przedmiarem robót, łączna długość torowiska do wykonania w ramach zadania wynosi 1510 mtp natomiast łączna długość rozjazdów i skrzyżowań 300 mtp. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania należy wykonać wyłącznie szlifowanie torowiska (1,51 kmtp), bez szlifowania rozjazdów i





skrzyżowań, bez szlifowania odcinków dostosowawczych i bez szlifowania istniejących torów na odcinkach regulowanych w rejonie pętli tramwajowej (3 odcinki o długości 20 mtp każdy).

### **Odpowiedź 222**

W ramach przedmiotowego zadania należy wykonać szlifowanie szyn na całym odcinku w tym na węzłach rozjazdowych i skrzyżowaniach torów, odcinkach dostosowawczych oraz odcinkach istniejących torów w rejonie pętli tramwajowej objętych regulacją.

W pozycji nr 104 d.10 przedmiaru torowego „Szlifowanie szyn na całym odcinku” należy przyjąć ilość robót = 1806 mtp (metra toru pojedynczego)

### **Pytanie 223**

.W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień z 04.05.2021r. nasadzenia zieleni (z wyjątkiem nasadzeń kompensacyjnych) na terenie pętli są wyłączone z zakresu prac. W związku z tym wykonawca zwraca się z prośbą o informację, czy wszystkie projektowane drzewa na terenie pętli nie są objęte zakresem prac? Czy część ww. zakresu wchodzi w zakres nasadzeń kompensacyjnych, które należy ująć w ofercie?

### **Odpowiedź 223**

Dla wycinki drzew w pasie drogowy kompensacyjnych ich przewidziana jest w pasie drogowy a nie na pętli tramwajowej w związku z powyższym nie należy wykonywać nasadzeń kompensacyjnych na pętli tramwajowej. W związku z powyższym w ofercie nie należy uwzględniać nasadzeń na pętli tramwajowej

### **Pytanie 224**

W nawiązaniu do udzielonych wyjaśnień z 04.05.2021r. wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że wyposażenie peronu przystankowego przy pętli tramwajowej również nie jest objęte zakresem aktualnego postępowania?

### **Odpowiedź 224**

Zamawiający potwierdza że wyposażenie peronu przystankowego przy pętli tramwajowej nie jest objęte zakresem aktualnego postępowania.

### **Pytanie 225**

Mając na uwadze brak „na rynku” materiałów budowlanych bazujących na poliuretanach, w tym materiałów takich dostawców jak Sika czy Edilon)(Sedra, czyli materiałów niezbędnych do zrealizowania robót torowych wg załączonej do SWZ dokumentacji projektowej wnioskujemy o podanie parametrów równoważności jakie musi spełniać **konstrukcja torowa** w sytuacji dalszej niedostępności przedmiotowych materiałów. Zaznaczenia wymaga, że materiały te są kluczowymi materiałami służącymi do mocowania szyn i podkładów a zarazem stanowiącymi elementy wibroizolacyjne konstrukcji torowiska tramwajowego).







### **Odpowiedź 226**

Wszystkie parametry równoważne jakie musi spełniać konstrukcja torowa są podane w Specyfikacji Technicznej.

### **Pytanie 226**

Mając na uwadze utrzymujący się brak „na rynku” materiałów budowlanych bazujących na poliuretanach, w tym materiałów takich dostawców jak Sika czy Edilon/Sedra, PREFA czyli materiałów niezbędnych do zrealizowania robót torowych wg załączonej do SWZ dokumentacji projektowej wnioskujemy o podanie parametrów równoważności jakie musi spełniać konstrukcja torowa w sytuacji dalszej niedostępności przedmiotowych materiałów.

Zaznaczenia wymaga, że materiały te są kluczowymi materiałami służącymi do mocowania szyn i podkładów a brak ich dostępności czyni wykonanie Przedmiotu umowy świadczeniem niemożliwym do zrealizowania.

W przypadku braku odpowiedzi zamawiającego do dnia 20.06.2021 na przedmiotowe pytania , wykonawca będzie zmuszony do wniesienia odwołania.

### **Odpowiedź 226**

Wszystkie parametry równoważne jakie musi spełniać konstrukcja torowa są podane w Specyfikacji Technicznej.

**Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ.**

**Z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI**

/podpis nieczytelny/

**Agnieszka Mroczek-Marchewka**

**Z-CA DYREKTORA**

**Wydziału Zamówień Publicznych**

