



Unia Europejska  
Fundusz Spójności



DSR-ZP-III.271.20.2021

Łódź, dnia 17.05.2021 r.

**Wszyscy Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

### **Korekta odpowiedzi na pytania nr 6**

Zamawiający: Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi, działając na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, pn.: **Modernizacja podczyszczalni wód deszczowych przy ul. Liściastej (strona zachodnia)**, przekazuje zapytania od Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela wyjaśnień:

#### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie separatorów koalescencyjnych w miejsce wskazanych w projekcie separatorów lamelowych?

#### **Odpowiedź:**

Wymagane jest zastosowanie separatorów lamelowych spełniających parametry określone w PFU.

**z up. Prezydenta Miasta Łodzi  
ROMAN CIEŚLAK  
/podpis nieczytelny/  
Dyrektor  
Wydziału Zamówień Publicznych**