



Numer wniosku: 122/2021

Łódź, dnia 24.05.2021 roku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi przesyła wyjaśnienia dotyczące postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, do którego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) nie mają zastosowania, na usługę wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych budynków w jednostkach będących w trwałym zarządzie MOPS – ul. Kilińskiego 102/102a.

Pytanie 1:

Bardzo proszę o informację jaka jest powierzchnia użytkowa budynków zamieszczonych w zapytaniu ofertowym:

a) przeglądy roczne dla następujących obiektów:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a,
- I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Kutrzeby 16,
- Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6,
- Dom Dziennego Pobytu, ul. Grota-Roweckiego 30,
- Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Ćwiklińska 5a,
- Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Rojna 18a,
- Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, ul. Gałczyńskiego 7.

b) przeglądy pięcioletnie dla III Wydział Pracy Środowiskowej ul. Będzińska 5.
oraz czy w zakres przeglądu pięcioletniego wchodzi także pomiary elektryczne??

Odpowiedź 1:

a) przeglądy roczne dla następujących obiektów:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ul. Kilińskiego 102/102a - 4000,55 m²
- I Wydział Pracy Środowiskowej, ul. Kutrzeby 16 - 950 m²
- Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6 - 295,38 m²
- Dom Dziennego Pobytu, ul. Grota-Roweckiego 30 - 305 m² + 961 m² (II Wydział Pracy Środowiskowej)
- Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych, ul. Ćwiklińska 5a - 1042 m²
- Dom Dziennego Pobytu, ul. Rojna 18a - 1064,7 m²
- Schronisko dla Bezdomnych Kobiet, ul. Gałczyńskiego 7 - 979 m²

b) przeglądy pięcioletnie dla III Wydział Pracy Środowiskowej ul. Będzińska 5 - 951 m²

Pięcioletni zakres kontroli okresowej powinien obejmować: sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 1 do zaproszenia – Opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 3 – Wzorze umowy, w zakresie miejsc obiektów dla rocznych przeglądów technicznych.

Załącznik nr 1 – Zmieniony opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 – Zmieniony wzór umowy.

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łodzi


mgr Andrzej Kaczorowski

Prowadząca sprawę: Dorota Soltys tel. 42 6854387