



DSR-ZP-II.271.52.2021

Łódź, dnia 16.08.2021 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129) Miasto Łódź - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w imieniu Zamawiającego: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania na **Przebudowę Starego Rynku w Łodzi.**

Pytanie nr 32

W przedmiarach w pozycji dotyczącej emenatów małej architektury należy dostarczyć tablicę Citylight - brak jest specyfikacji technicznej tablicy - prosimy o uzupełnienie..

Prosimy o wyczerpującą odpowiedź na wszystkie zadane przez nas pytania w myśl art 29 ustawy Pzp (KIO/KU 1/09 z dnia 5.05.2009: „...nie udzieleniu precyzyjnych wyjaśnień lub wprost uchyleniu się od odpowiedzi na część pytań w tym zakresie i cytowaniu jedynie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia , co spowodowało utrudnienie wykonawcom złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu i co mogło naruszać wskazany przepis art. 29 ustawy PZP...”).

Odpowiedź 32

GABLOTA WOLNO STOJĄCA (CITYLIGHT)



Opis formy:





DSR-ZP-II.271.52.2021

Powierzchnia ekspozycyjna o wymiarze 120 cm x 180 cm, montowana do stylizowanej konstrukcji wykonanej w formie dwóch słupków o wysokości 250 cm i długość konstrukcji 160 cm jako stalowo-żeliwna tj. trzon o zmiennym przekroju wykonany z profili rurowych, okrągłych – do wysokości 80 cm trzonu profil rurowy o przybliżonej średnicy zewnętrznej= 9 cm, powyżej profil rurowy o przybliżonej średnicy zewnętrznej=6cm. W poziomie posadzki słupki wykończone stylizowaną żeliwną bazą, średnica elementu dekoracyjnego bazy słupków o wymiarze do 19 cm w formie ozdobnego profilowanego pierścienia. Średnica przekroju bazy schodkowo zmniejszająca się w kierunku górnej krawędzi bazy przy pomocy kompozycji ozdobnych wałków i półwałków, średnica elementu dekoracyjnego bazy słupka o wymiarze do 14 cm. Element pośredni słupków akcentujący zmianę przekroju (redukcja) stanowi ozdobny, profilowany pierścień żeliwny skomponowany z wałka dolnego, półwałków w stylistyce analogicznej jak w bazie. Słupki zwieńczone głowicą w formie kulki osadzonej na ozdobnej, profilowanej rozecie maskującej zakończenie profilu rurowego. Proporcje detalu pierścieni ozdobnych dobrane w stosunku do elementów konstrukcyjnych tak, aby stanowiły harmonijną stylistyczną całość. Wszystkie elementy dekoracyjne (baza, pierścień pośredni, głowica) spasowane do profili rurowych bez szczelin. Montaż dwóch słupków poprzez zabetonowanie rur kotwiących. Wskazane zasilanie z własnego źródła, np. ogniw fotowoltaicznych.

Pytanie nr 33

Przykrycie straganów ma być wykonane z membrany ETFE, brak jest podanej grubości folii ETFE, oraz wielkości/wymiaru nadruku, oraz ewentualnych kolorów.

Informacje te są niezbędne do prawidłowej wyceny.

Prosimy o wyczerpującą odpowiedź na wszystkie zadane przez nas pytania w myśl art 29 ustawy Pzp (KIO/KU 1/09 z dnia 5.05.2009: „...nie udzieleniu precyzyjnych wyjaśnień lub wprost uchyleniu się od odpowiedzi na część pytań w tym zakresie i cytowaniu jedynie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia , co spowodowało utrudnienie wykonawcom złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu i co mogło naruszać wskazany przepis art. 29 ustawy PZP...”)

Odpowiedź 33

Zgodnie z projektem zadaszenia w formie kwadratowych połaci, przekryte membraną ETFE. Membrana jednowarstwowa półmatowa.

Pytanie zadane przez Wykonawcę i odpowiedź udzielona przez Zamawiającego stanowi integralną część SWZ.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
/podpis nieczytelny/
Roman Cieślak
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych

