



DSR-ZP-VIII.271.23.2021

Łódź, dnia 19.10.2021 r.

**Wszyscy wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Przebudowa ulic Podrzecznej i Wolborskiej na odcinku od ul. Nowomiejskiej (bez skrzyżowania) do ul. Franciszkańskiej (bez skrzyżowania)”** przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Prosimy o zamieszczenie SST dla branży drogowej. Zamieszczony obecnie plik zawiera jedynie stronę tytułową SST.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) i na stronie prowadzonego postępowania (miniPortal) SST dla branży drogowej.

Pytanie nr 2:

W dokumentacji przetargowej wskazano wykonanie warstwy podbudowy mieszanki AC22P,50/70,KR2. Czy na przedmiotowym zadaniu Zamawiający dopuszcza mieszankę zaprojektowaną dla wyższej kategorii ruchu tj. AC22P,35/50, KR3-7, celem poprawienia właściwości użytkowych nawierzchni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę wykonania warstwy podbudowy z zastrzeżeniem, że powinna być ona co najmniej równoważna lub lepsza z tą, która została zaproponowana w projekcie.

Pytanie nr 3:

W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę ścieralną. W opisie technicznym i na przekrojach wskazano mieszankę AC11S, natomiast zgodnie z przedmiarem robót należy wbudować AC8S. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć mieszankę mineralno - asfaltową AC11S. W przedmiarze robót doszło do omyłki pisarskiej.

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ.

**z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Roman Cieślak
/podpis nieczytelny/
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych**

