



Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, działając na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, pn.: **Remont części pomieszczeń biurowych na 2-gim piętrze budynku UMŁ przy ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi wraz z wszelkimi pracami i czynnościami związanymi z realizacją zamówienia**, przekazuje zapytania od Wykonawcy, dotyczące treści *Specyfikacji Warunków Zamówienia* i udziela wyjaśnień:

Pytanie 1

Jaką grubość ma mieć wylewka po zerwaniu parkietu? Czy tak jak opisano w przedmiarze robót (2 mm) czy grubość zbliżoną do grubości deszczulek powiększona o grubość starej wykładziny i klej (ok. 22-30 mm)

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Przedmiaru robót budowlanych, stanowiącego załącznik nr 4/2 do opisu przedmiotu zamówienia - Zamawiający wyjaśnia, że:

w poz. 5 - Samopoziomujące masy szpachlowe pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - ujęto łącznie:

- KNNR2 1208-01 - który obejmuje nakłady na wykonanie wylewki o grubości 2 mm;
- KNNR2 1208-02 - który określa przyjęcie krotności nakładów za każdy następny 1 mm wylewki na grubości od 2 mm do 10 mm

W ocenie Zamawiającego, Wykonawca powinien skalkulować nakłady (przyjąć grubość wylewki) w taki sposób, żeby wszystkimi kolejnymi warstwami podłoża i podłogi (wylewka + warstwa kleju + grubość wykładziny) nawiązać do poziomu istniejącej posadzki z lastriko na korytarzu budynku, o takiej grubości, która nie będzie powodowała możliwości wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi.

Pytanie 2

Czy realizacja prac będzie sukcesywnie w kolejnych pokojach ? Czy Zamawiający udostępni wszystkie pomieszczenia ?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że w dniu wprowadzenia na roboty wszystkie pomieszczenia objęte zamówieniem (pok. 208 - 234) będą opróżnione.
Zamawiający udostępni Wykonawcy wszystkie pomieszczenia.





URZĄD MIASTA ŁÓDZI

DSR-ZP-III.271.21.2022

Ewentualny harmonogram prowadzenia prac remontowych zostanie przez Strony określony na miejscu. Przyjęcie harmonogramu prac nie jest warunkiem określonym Umową. Należy go jedynie traktować jako dokument pomocniczy w celu doprecyzowania zachowania 60-dniowego terminu realizacji zamówienia.

Pytania zadane przez Wykonawcy i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część *Specyfikacji Warunków Zamówienia*.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
ROMAN CIEŚLAK
/podpis nieczytelny/
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych



Urząd Miasta Łodzi
Departament Strategii i Rozwoju
Wydział Zamówień
Publicznych

ul. Ks. Skorupki 21
90-532 Łódź

tel.: +48 42 638 48 88

e-mail: zamowienia@uml.lodz.pl
<http://bip.uml.lodz.pl/urząd-miasta/przetargi/>