



Unia Europejska
Fundusz Spójności



DSR-ZP-III.271.36.2022

Łódź, dnia 21.06.2022 r.

**Wszyscy wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w imieniu Zamawiających:

- Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź;
- Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź;
- Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., ul. Wólczańska 17, 90-731 Łódź;

na podstawie **art. 135 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn. **„Rozbudowa/przebudowa ul. Pomorskiej na odcinku od rejonu ul. Juhasowej do ul. Mieszki oraz ul. Mieszki na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”**:

Pytanie 4

Na podstawie przepisu art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.; dalej jako: „ustawa Pzp”), wnosimy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwaną dalej w skrócie SWZ) w następującym zakresie:.. Wnosimy o zmianę zapisu „prąd zasilania panelu LED: max. 500mA” na „prąd zasilania panelu LED: max. 800mA” w projekcie wykonawczym, branży elektrycznej, TOM 3.1 w punkcie „3.5. Charakterystyka oprawy oświetleniowej” dla zadań 2.1, 2.3 oraz 2.2. Takie rozwiązanie wymusza na Zamawiającym zastosowanie opraw oświetleniowych o większych gabarytach, co przekłada się na wzrost kosztów inwestycji.

Odpowiedź pyt 4:

Zamawiający, udziela zgody na zmianę zapisu o jaki wnosi Wykonawca z „prąd zasilania panelu LED: max. 500mA” na „prąd zasilania panelu LED: max. 800mA” w projekcie wykonawczym, branży elektrycznej, TOM 3.1 w punkcie „3.5. Charakterystyka oprawy oświetleniowej” dla zadań 2.1, 2.3 oraz 2.2.

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Roman Cieślak
/podpis nieczytelny/
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych