



DSR-ZP-III.271.47.2022

Łódź, dnia 20.07.2022 r.

Wszyscy wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Przebudowa ulic Podrzecznej i Wolborskiej na odcinku od ul. Nowomiejskiej (bez skrzyżowania) do ul. Franciszkańskiej (bez skrzyżowania)**” przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 2:

Prosimy o doprecyzowanie rozmiaru płyt granitowych Starego Miasta – rozbieżność między przekrojami (50x70 cm oraz 40x40 cm), a opisem technicznym (70x70 cm oraz 50x50 cm).

Odpowiedź nr 2:

Rozmiary płyt zastosowanych na Starym Ryнку to 70x70 cm oraz 40x40 cm.

Pytanie nr 3:



Prosimy o udostępnienie rysunków płyt granitowych Starego Miasta

Odpowiedź nr 3:

Ostateczny układ ułożenia nawierzchni na placu jest w trakcie uzgadniania. Zadaniem Wykonawcy realizującego niniejsze zamówienie będzie dowiązanie się układem płyt do wykonanego na Starym Ryнку.

Pytanie nr 4:

Prosimy o doprecyzowanie nawierzchni przy zjeździe indywidualnym – rozbieżność między planami sytuacyjnymi (wskazane zostały jednocześnie płyty granitowe oraz trawnik).





Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.”

WND-RPLD.06.03.03-10-0001/17

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

(Projekt 4)

Odpowiedź nr 4:

W bezpośrednim otoczeniu zjazdu należy wykonać nawierzchnię biologicznie czynną (trawnik).

Pytanie nr 5:

W związku z trwającym sezonem urlopowym, a co za tym idzie, problemem z pozyskiwaniem ofert od dostawców i podwykonawców, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 29.07.2022r. Pozwoli to na przygotowanie rzetelnej oferty.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający przychyliła się do wydłużenia terminu składania ofert do dnia 29.07.2022 r.

Pytanie zadane przez Wykonawcę i odpowiedź udzielona przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Roman Cieślak
/podpis nieczytelny/
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych

