



Łódź, dnia 14.03.2024 r.

**Wszyscy wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Zamawiający: Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, zgodnie z § 15 ust. 1 Zarządzenia Nr 1660/2022 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa jest mniejsza od kwoty 130 000 PLN, w postępowaniu pn.: **Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie dz. nr 254/29, obręb G-4 tj. na obszarze ograniczonym blokami o adresach: Lubelska 22/24, Lubelska 25A, Lubelska 27 i Lubelska 29, wraz z analizą hydrologiczno-hydrauliczną** przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Opisu Warunków Zamówienia (OWZ) i udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Jaka jest długość sieci kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż na przedmiotowym obszarze nie ma kanalizacji deszczowej; przy bloku nr 25A znajduje się instalacja kanalizacji ogólnospławnej, a przy bloku nr 29 są trzy wpusty, od których przykanaliki biegną pod tym blokiem do sieci kanalizacji ogólnospławnej; w ul. Lubelskiej i w ulicach sąsiednich jest miejska sieć kanalizacji ogólnospławnej (Zamawiający na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem:

<https://bip.uml.lodz.pl/urząd-miasta/przetargi/zamowienia-publiczne-do-30000-euro-zamowienia-o-wartosci-nieprzekraczającej-kwoty-130-000-zl/>

zamieszcza 2 rysunki).

Pytanie nr 2:

Jaka jest liczba studzienek podlegających inwentaryzacji i czy należy opracować dla nich karty studni?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, iż studzienki nie podlegają inwentaryzacji i tym samym nie trzeba opracowywać dla nich kart.

Pytanie nr 3:

Aby jak najlepiej i wiarygodnie określić obszary występowania zastoisk wód oraz obszarów zagrożonych podtopieniami należałoby stworzyć model zintegrowany 1D+2D. Czy Zamawiający zakłada stworzenie takiego modelu przez Wykonawcę?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza stworzenie modelu.

Pytania zadane przez Wykonawcę i wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część OWZ.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
/podpis nieczytelny/
Roman Cieślak
Dyrektor
Wydziału Zamówień Publicznych

