



K. Gajeka
16.12.16

DAR-MKZ-II.4125.1051.2016 MD

Pani Małgorzata Gajeka
URZĄD MIASTA ŁÓDZI
DEPARTAMENT SPRAW SPOŁECZNYCH
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.11.2016r. dotyczące prośby o wydanie opinii na temat przedłożonego projektu docieplenia budynku Szkoły Podstawowej nr 29, położonego w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 70, Miejski Konserwator Zabytków przedstawia swoje stanowisko ww. sprawie.

2020

Niniejszym informujemy, iż przedmiotowy obiekt znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego „Pośladka Wodno - Fabryczne”, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków.

Tutejszy Oddział opiniuje wstępnie pozytywnie projekt docieplenia elewacji przedmiotowego budynku zgodnie z przedłożonym zakresem prac, z zastrzeżeniem dotyczącym dostosowania kolorystyki budynku do poniższych wytycznych:

Kolorystkę należy dobrać w odcieniach naturalnych szarości i beży. Biorąc pod uwagę podział elewacji sugerowane kolory to:

- NCS S 1002-R / NCS S 1000-N
- NCS S 2002-R / NCS S 2000-N
- NCS S 3502-R / NCS S 3500-N

Zaleca się wykonanie tynku zacieranego na gładko, przypominającego tradycyjny tynk cementowo-wapienny, na cokole ewentualnie zawierający kruszywo o grubszej frakcji. Kategorycznie zabrania się stosowania tynków mozaikowych i stosowania struktury tynku typu kornik czy baranek. Kolorystyka obróbek powinna być dostosowana do rozwiązań kolorystycznych fasady i dachu.

Informujemy, iż niniejsza opinia nie rozstrzyga o spełnieniu bądź niespełnieniu wymagań wynikających z przepisów szczegółowych i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określonych w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach wykonawczych do niej.

Otrzymują:
• adresat
• a/a

MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Kamila Kwapińska
Kamila Kwapińska
Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

