



Łódź, dnia 17.07.2019

DOA-ZP-II.271.59.2019

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający, Miasto Łódź, Zarząd Inwestycji Miejskich, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 – przebudowa ul. Włókienniczej oraz budowa pasażu pieszo – jezdni łączącego ul. Włókienniczą z ul. Jaracza, w systemie zaprojektuj i wybuduj**”, udziela odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i jej załączników.

Pytanie nr 21

Prosimy o zmianę zapisów w PFU na temat materiałów niezbędnych do wykonania nawierzchni jezdni ulicy Włókienniczej dotyczących zastosowania kostek z kwarcytu. Kwarcyt nie jest materiałem nadającym się do wykonania nawierzchni przeznaczonych do ruchu kołowego

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę materiału przeznaczonego do wykonania nawierzchni jezdni ulicy Włókienniczej - zamiast kostek z kwarcytu należy przyjąć granit. Materiał musi być dopuszczony do ruchu ulicznego i równocześnie spełniać przyjęte w koncepcji wymogi wizualne tj. zachowanie kontrastowych pól szachownicy.

Pytanie nr 22

Prosimy o zaproponowanie innego materiału niż podane w PFU płyty „Majewskiego”. Wykonanie barwionego nadruku jest możliwe jedynie na płytach betonowych do grubości ok. 5 cm. Nie ma fizycznej możliwości wykonania nadruku na płytach o gr. 8 cm, natomiast ze względu na obciążenie ruchem kołowym, zastosowanie mniejszej grubości płytek nie jest wskazane. Dodatkowo nadruk taki pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz kontaktu z oponami samochodów będzie się łatwo wycierał, nie pełniąc tym samym funkcji dekoracyjnej nawierzchni.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w PFU nie ma zapisu o barwionym nadruku na płytach betonowych, a jest jedynie o płytach betonowych barwionych. Wykonawca zgodnie z PFU ma zaprojektować nawierzchnię, która będzie nawiązywać kształtem i barwą do płytek ceramicznych w kamienicy przy ul. Włókienniczej 11 („płytek Majewskiego”). Zamawiający oczekuje uzyskania wzoru poprzez mozaikę z elementów ciętych z kamienia naturalnego bądź z betonu barwionego w masie i wibroprasowanego. Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza zmianę aktualnego wzoru, w postaci powielonego pojedynczego motywu, tj. kwadratu o bokach 100 x 100 cm składającego się z 4 płyt o wymiarach 50 x 50 cm, do kwadratu o bokach 200 x 200 cm, wypełnionego mozaiką, przy zastosowaniu materiałów o wielkościach i właściwościach dostosowanych do przyjętej w koncepcji kategorii ruchu. Przyjęta technologia musi zapewnić





(Projekt 1)

wykonanie zaprojektowanego wzoru inspirowanego oryginalnymi płytkami. Ponadto Zamawiający dopuszcza również zastąpienie czarnego sjenitu bazaltem.

Zadane pytania i udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SIWZ.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
/podpis nieczytelny/
ROMAN CIEŚLAK
p.o. Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych

Zamieszczono:

- strona internetowa Zamawiającego (<http://bip.uml.lodz.pl/urząd-miasta/przetargi/>)

