

DOA-ZP-III.271.64.2019

Łódź, dnia 03.09.2019 r.

Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 71 przy ul. Rojnej 58c, 91-134 Łódź** w ramach projektu, pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Miasto Łódź, przekazuje zapytania od Wykonawców, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień:

Pytanie 26

W niniejszym przetargu pojawiło się pytanie pod nr 21 cyt. pytanie: Na stronie 19 i 20 projektu w klasach zastosowano lampy o mniejszych mocach klasa o wymiarach 870 x 573 rodzaj lampy 12 klasa o wymiarach 880 x 573 lampa nr 11 o mniejszej mocy, czy Zamawiający zakłada inne natężenie oświetlenia w poszczególnych klasach.

odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oświetlenie należy wykonać zgodnie z projektem.

Analizując rzuty poszczególnych poziomów, w naszej ocenie występują rozbieżności, związane z wysokością pomieszczeń. Prosimy o potwierdzenie któregoś z poniższych wariantów:

- w klasach, gdzie widnieją oprawy nr 12 powinny być oprawy nr 11
- w klasach gdzie widnieją oprawy nr 11, znajdują się sufity podwieszane lub np. belki podstropowe
- w klasach gdzie widnieją oprawy nr 11 powinny być oprawy nr 12

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający informuje, że na załączonych do projektu rysunkach zostały przyjęte błędne wymiary pomieszczeń. W związku z powyższym, w odpowiedzi na zadane pytanie zamieszcza nowe rzuty branży elektrycznej do Projektu budowlano-wykonawczego wymiany opraw oświetlenia i montażu oświetlenia awaryjnego dla:

- poziomu 0 rysunek 2,
- poziomu 1 rysunek 3,
- poziomu 2 rysunek 4.

Pytanie zadane przez Wykonawcę i wyjaśnienie udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SIWZ.

W związku z udzielonym wyjaśnieniem, Zamawiający dokonuje, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, i tym samym zmienia *Ogłoszenie o zamówieniu* zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

ROMAN CIEŚLAK
/podpis nieczytelny/
p.o. Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych

Otrzymują:

- Wykonawcy, wg rozdzielnika.