

Unia Europejska
Fundusz Spójności



DOA-ZP-III.271.57.2019

Łódź, dnia 23.09.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn. **Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”, Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu”, Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków”, Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”**

Pytanie 51.

W zapisach PFU tom II: *Zaleca się aby typ oraz parametry projektowanych wirówek były zbliżone do wirówek przeznaczonych do odwadniania osadu prefermentowanego tzn. istniejącej wirówki na stanowisku nr 8 lub wirówek realizowanych w ramach Zadania 2 na stanowiskach 6.2, 7.1 i 7.2.* W związku z powyższym zapisem wnosimy o podanie nazw producentów i typów istniejących wirówek, o których mowa, tj. wirówki na stanowisku nr 8, 6.2., 7.1., 7.2.

Odpowiedź:

Dane techniczne istniejącej wirówki na stanowisku nr 8 – Flottweg C4E, podano w PFU TOM I pkt 1.5.3.2.

Dostawa i montaż nowych wirówek jest przedmiotem odrębnego postępowania – Zadanie 2 „Modernizacja instalacji odwadniania osadów - dostawa wirówek (3 szt.)” Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi” – postępowanie w toku. Informacja o typie wybranych wirówek zostanie udzielona po rozstrzygnięciu w/w postępowania.

Pytanie 52.

§ 7 ust. 4 wzoru umowy dla zadania 7 – wnosimy o zmianę na 0,01 %.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania w tym zakresie.

Pytanie 53.

§ 7 ust. 5 wzoru umowy dla zadania 5 i 8 oraz § 7 ust. 6 wzoru umowy dla zadania 7 – wnosimy o wykreślenie zapisu: *Jeżeli łączna wysokość należnych Zamawiającemu kar umownych przekroczy 15 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, Zamawiający wystąpi do Wykonawcy o odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte we wzorach umów w § 7 ust. 5 – Zadanie 5 i 6 i w § 7 ust. 6 - Zadanie 7.

Pytanie 54.

§ 7 ust. 6 wzoru umowy dla zadania 5 i 8 oraz § 7 ust. 7 wzoru umowy dla zadania 7 – wnosimy o następującą zmianę: *W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, zawinionych przez za-które-odpowiada Wykonawcę (...).*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania zawarte we wzorach umów w § 7 ust. 6 – Zadanie 5 i 6 i w § 7 ust. 7 - Zadanie 7.

Pytanie 55

Zadanie 7 – czy wyposażenie zaplecza socjalnego budynku (szatnia brudna, szatnia brudna) leży w zakresie zamówienia?

Odpowiedź:

W ramach zamówienia należy wykonać wyposażenie zaplecza socjalnego w urządzenia sanitarne (prysznic, umywalki, miski ustępowe, armaturę i tzw. biały montaż – podłączenia do instalacji). Wyposażenie szatni w elementy ruchome (szafki ubraniowe, ławki, wieszaki, kosze itp.) nie są przedmiotem niniejszego zamówienia – leżą po stronie Użytkownika.

Pytanie 56

W dokumentacji brak wytycznych dotyczących zbiornika buforowo – wyrównawczego odcieków „gorących” zaazotowanych. Prosimy o ich określenie.

Odpowiedź

Przewidywany zbiornik buforowo-wyrównawczy odcieków „gorących” zaazotowanych ma za zadanie wyrównanie dopływu odcieków do instalacji, a jego rozwiązanie będzie ściśle zależęć od zastosowanej technologii deamonifikacji. Parametry zbiornika, rozwiązania techniczne, wyposażenie itp. określi Wykonawca na etapie prac projektowych.

Pytanie 57

Poszczególne elementy kontraktu i koszt ich wykonania zostaną określone w ofercie zgodnie z podziałem zawartym w Wykazie cen dla poszczególnych zadań. Czy w związku z koniecznością przedstawiania przez Wykonawcę Planu płatności w każdy kolejny miesiąc trwania Robót, należy rozumieć, iż Zamawiający przewiduje finansowanie robót na koniec każdego miesiąca ustalone na podstawie procentowego zaawansowania elementów rozliczeniowych z Wykazu Cen?

Odpowiedź:

Płatności odbywać się będą za zakończone pozycje wg Wykazu Cen z uwzględnieniem zapisów Klauzuli 14.1 Warunków Szczególnych Kontraktu.

Pytanie 58

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum firm, przewiduje możliwość złożenia gwarancji przetargowej wadium przez wszystkich uczestników konsorcjum w kilku osobnych częściach, na wymaganą łączną wysokość gwarancji przetargowej.

Odpowiedź

Dla każdej z Części/Zadań (5-7), Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wnosić wadium w częściach przez wszystkich występujących wspólnie wykonawców, jak również tylko przez jednego z wykonawców występujących wspólnie. Istotne jest to, aby wadium zostało wniesione w pełnej wymaganej w SIWZ wysokości. Na tę wysokość może się składać kilka gwarancji wniesionych przez partnerów konsorcjum. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, w ich treści winien być wskazany pełny skład konsorcjum.

*Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”
Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”;
Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu”;
Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków”.*

Pytanie 59

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum firm, przewiduje możliwość złożenia gwarancji należytego wykonania przez wszystkich uczestników konsorcjum w kilku osobnych częściach, na wymaganą łączną wysokość gwarancji należytego wykonania.

Pytanie 60


Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum firm, przewiduje możliwość złożenia gwarancji należytego usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji przez wszystkich uczestników konsorcjum w kilku osobnych częściach, na wymaganą łączną wysokość gwarancji należytego usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji.

Odpowiedź na pytanie 59 i 60:

Dla każdej z Części /Zadań (5-7), Zamawiający dopuszcza złożenie gwarancji należytego wykonania umowy w kilku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, w Klauzuli 4.2 Warunków Szczególnych Kontraktu pod warunkiem, że odbędzie się to zgodnie z Klauzulą 1.1.2.3(b) i 1.14 Warunków Szczególnych i Ogólnych Kontraktu.

Zamawiający, w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dopuszcza możliwość złożenia gwarancji należytego wykonania umowy przez wszystkich uczestników konsorcjum w kilku osobnych częściach, na wymaganą łączną wysokość gwarancji należytego wykonania. Istotne jest to, aby z treści tych dokumentów wynikało, że zabezpieczają to samo zobowiązanie łącznie na wymaganą kwotę (z podaniem pełnego składu konsorcjum). Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp wnosząc zabezpieczenie w częściach wykonawcy ci odpowiadają solidarnie, a zatem od każdego z nich zamawiający może dochodzić zabezpieczenia w całości.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych wyjaśnień.


Z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
Roman Cieślak
p.o. DYREKTORA
Wydziału Zamówień Publicznych

Projekt „Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi”
Zadanie 5 „Budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu”;
Zadanie 6 „Budowa instalacji do usuwania azotu”;
Zadanie 7 „Budowa instalacji do odzysku fosforu z odcieków”.