

DOA-ZP-II.271.90.2019

Łódź, dnia 17.09.2019 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający - Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 26 przy ul. Pogonowskiego 27/29, 90-745 Łódź**, realizowanego w ramach projektu pn. "Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT), udziela odpowiedzi na zapytania do treści załączników do SIWZ.

Pytanie 7

Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 12.09.2019 należy zastosować rolety o podwyższonej odporności na włamanie RC30 otwierane ręcznie. Informujemy, iż producenci wskazują, iż rolety w klasie RC3 mogą mieć napęd tylko elektryczny. Prosimy o zmianę projektu w tym zakresie, czyli rolety z napędem elektrycznym w klasie RC30.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 12.09.2019 r. i wymaga rolet otwieranych ręcznie.

Pytanie 8

W przedmiarze robót dotyczących naprawy ścian i sufitów po wymianie okablowania ujęto bardzo małe ilości robót odtworzeniowych (gruntowanie i malowanie) do robotach elektrycznych (wymiana okablowania). Czy należy uzupełnić gładź i malowanie tylko w miejscach prowadzenia bruzd, czy należy odmalować całe ściany i sufity w pomieszczeniach prowadzenia robót?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga odmalowanie miejsc po bruzdach i doprowadzenie ściany do stanu pierwotnego.

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 13.3 SIWZ, cyt.: „załączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego umożliwiającego Wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Zestawienia zawarte w przedmiarze robót obrazują skalę robót budowlanych i stanowią pomoc w oszacowaniu zamówienia”.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
/podpis nieczytelny/
Roman Cieślak
p.o. Dyrektora
Wydziału Zamówień Publicznych

Zamieszczono

- strona internetowa Zamawiającego (<http://bip.uml.lodz.pl/>)