

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Łódź, dnia 7.07.2025 r.

DEK-OŚR-I.6220.35.2025

DECYZJA Nr 43/U/2025

**w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr 38/U/2023 z dnia 16.05.2023 r.,
znak: DEK-OŚR-I.6220.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach.**

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm. - dalej jako ustawa OOŚ), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm. - dalej jako rozporządzenie ooś) oraz art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 572 – dalej jako *k.p.a*), po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika z dnia 17.04.2025 r., reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa inwestora tj. Elektrownia PV 110 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa,

Prezydent Miasta Łodzi

zmienia decyzję Prezydenta Miasta Łodzi Nr 38/U/2023 z dnia 16.05.2023 r., znak: DEK-OŚR-I.6220.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na *budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 67/3, 35/1, 34 w obrębie G-54, zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Bronisin, w następujący sposób:*

I. Punktowii II decyzji zmienianej dodaje się podpunkt 19 w brzmieniu:

- „19. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego przed ewentualnym awaryjnym wyciekiem oleju, pod wszystkimi transformatorami wykonać szczelną misę olejową o pojemności zapewniającej przejęcie powyżej 110% objętości oleju znajdującego się w transformatorze;”

II. W Punkcie III. decyzji zmienianej, podpunktom 2 i 3 nadaje się następujące brzmienie:

- „2) maksymalny poziom mocy akustycznej zastosowanego transformatora nie może przekroczyć wartości 90 dB(A);”
- „3) maksymalny poziom mocy akustycznej pojedynczego inwertera nie może przekroczyć wartości 85 dB(A);”

III. Punktowii III decyzji zmienianej dodaje się kolejno podpunkty 9 i 10 w brzmieniu:

„9) maksymalny poziom mocy akustycznej pojedynczego magazynu energii – do 90 dB;”

„10) maksymalny poziom mocy akustycznej stacji GPO – do 90 dB.”

III. Pozostałe warunki określone w zmienianej decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr 38/U/2023 z dnia 16.05.2023 r., znak: DEK-OŚR-I.6220.7.2023, w pkt II i III pozostają aktualne.

IV. W uzasadnieniu decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr 38/U/2023 z dnia 16.05.2023 r., znak: DEK-OŚR-I.6220.7.2023, zmieniam zapisy w brzmieniu:

– na str. 10 zmieniam zapis:

„o mocy do 8 MW i pojemności do 8 MWh”

na następujący zapis:

„o mocy do 80 MW i pojemności do 80 MWh”

– na str. 8 zmieniam zapis:

„o mocy do 8MW”

na następujący zapis:

„o mocy do 80 MW”

– na str. 9 zmieniam zapisy:

„o łącznej mocy nieprzekraczającej 8MW” oraz „o łącznej mocy do 8 MW”
na następujący zapis:
„o mocy do 80 MW”

V. W Charakterystyce przedsięwzięcia będącej załącznikiem do decyzji Nr 38/U/2023 z dnia 16.05.2023 r., znak: DEK-OŚR-I.6220.7.2023, zmieniam zapisy w brzmieniu:

– **na str. 1 zmieniam zapis:**

„o mocy do 8MW”
na następujący zapis:
„o mocy do 80 MW”

– **na str. 2 zmieniam zapis:**

„o łącznej mocy nieprzekraczającej 8MW”, „o łącznej mocy do 8 MW”
na następujący zapis:
„o mocy do 80 MW”

– **na str. 2 zmieniam zapis:**

„o mocy do 8 MW i pojemności do 8 MWh”
na następujący zapis:
„mocy do 80 MW i pojemności do 80 MWh”

VI. Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanych zmian decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, polegającej na zmianie warunków zawartych w treści ww. decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr 43/U/2025 z dnia 7.07.2025 r., znak: DEK-OŚR-I.6220.35.2025.

U Z A S A D N I E N I E

Postępowanie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr 38/U/2023 z dnia 16.05.2023 r., znak: DEK-OŚR-I.6220.7.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na *budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 67/3, 35/1, 34 w obrębie G-54*, zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Bronisin, o jakim mowa w § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b ww. rozporządzenia ooś, wszczęto na wniosek pełnomocnika z dnia 17.04.2025 r., reprezentującego na mocy udzielonego

pełnomocnictwa inwestora, tj. Elektrownia PV 110 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 2, 02-566 Warszawa.

Złożony przez pełnomocnika wniosek w dniu 23.04.2025 r., został uzupełniony przy piśmie z dnia 5.05.2025 r.

Prezydent Miasta Łodzi – realizując ustawowy obowiązek wynikający wprost z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy *OOŚ* – pismem z dnia 12.05.2025 r. wystąpił o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Na podstawie przepisów art. 61 § 4 *k.p.a.* – obwieszczeniem z dnia 12.05.2025 r., poinformowano strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących przedsięwzięcia, które jest przedmiotem postępowania. Żadne uwagi nie wpłynęły.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 22.05.2025 r., znak: WOOŚ.4220.317.2025.MOI wezwał Prezydenta Miasta Łodzi do uzupełnienia braku wskazanego w ww. piśmie w związku powyższym Prezydent Miasta Łodzi przekazał przy piśmie z dnia 26.05.2025 r. uzupełnienie na powyższe wezwanie.

Organ prowadzący postępowanie w przedmiotowej sprawie uzyskał:

- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi – pismo z dnia 21.05.2025 r., znak: OZNS.90281.35.2025.MK – w której wskazał, cyt.: „*Z punktu widzenia wymagań higienicznych i zdrowotnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po przeanalizowaniu całości sprawy nie widzi przeciwwskazań do realizacji przedsięwzięcia, gdyż istnieje możliwość zarówno na etapie budowy, jak i podczas eksploatacji ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi*”;
- opinię Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu – pismo z dnia 29.05.2025r., znak: PS.ZZŚ.4901.191.2025.AC – w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko;
- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi – pismo z dnia 6.06.2025 r. znak: WOOŚ.4220.317.2025.MOI.3 – w którym wskazał cyt.: „*Informacje zawarte w zamiennej karcie informacyjnej są wystarczające, aby stwierdzić brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu zgodnie z decyzją*

o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Łodzi Nr 38/U/2023 z dnia 16 maja 2023 r., oraz po uwzględnieniu zmian przedmiotowego przedsięwzięcia, nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska.”

Tut. organ, pismem z dnia 12.06.2025 r., zawiadomił strony o zebranych dowodach w sprawie na podstawie art. 10 § 1 *k.p.a.* Z dokumentacją nie zapoznała się żadna Strona postępowania.

Przy wydawaniu niniejszej decyzji, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów, organ opierał się na informacjach zawartych w „Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia” oraz na pismach organów, o jakich mowa powyżej, zgodnie z którymi:

Planowane zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na *budowie elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 67/3, 35/1, 34 w obrębie G-54*, zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Bronisin, dla którego Prezydent Miasta Łodzi decyzją Nr 38/U/2023 z dnia 16.05.2023 r., określił środowiskowe uwarunkowania realizacji ww. przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b ww. rozporządzenia ooś.

Teren, na którym planowana jest lokalizacja inwestycji w części objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 80 MW wraz z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania. Instalacja ma na celu produkcję energii elektrycznej z odnawialnego źródła, jakim jest energia słoneczna. Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie działek o nr ew. 63/7, 35/1, 34 w obrębie G-54 w Łodzi. Całkowita powierzchnia przeznaczona pod planowane przedsięwzięcie zajmie powierzchnię nie większą niż 10,7701 ha, z czego powierzchnia biologicznie czynna wyniesie minimum 5,9235 ha.

Wnioskodawca dopuszcza podział inwestycji i realizację kilku odrębnych instalacji o łącznej mocy nieprzekraczającej wnioskowanej mocy do 80 MW, o łącznej powierzchni nieprzekraczającej wnioskowanej powierzchni do 10,7701 ha, zlokalizowanych na wskazanych działkach ewidencyjnych o nr ew. 63/7, 35/1, 34 w obrębie ew. G – 54, (dopuszcza się realizację na jednej lub kilku wskazanych działkach). W przypadku dokonania podziału zaplanowanej inwestycji na mniejsze instalacje, oddziaływanie elektrowni będzie zawierać się wyłącznie w poszczególnych granicach farm słonecznych.

Planowane przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów:

- paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 80 MW, w liczbie do 32 000 szt., o mocy jednostkowej do 1 kW,
- inwerterów w liczbie do 80 szt.,
- konstrukcje wsporcze – stalowa konstrukcja do montowania paneli o wysokości do 6 m (dla terenów posiadających w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zwanym dalej mpzp, ograniczenia, wysokość konstrukcji nie przekroczy wartości wskazanej w mpzp), rozstawione w rzędach w rozstawie do 10 m,
- bezobsługowych, abonenckich stacji transformatorowych (do 8 szt. stacji transformatorowych),
- kontener techniczny (opcjonalnie) – ilość od 1 do 8 sztuk, wielkość pojedynczego kontenera nie przekroczy standardowych gabarytów (powierzchnia do 150 m², wysokość do 5 m);
- stacja GPO (opcjonalnie) – wielkość placu, na którym zostaną rozmieszczone wszystkie elementy stacji nie przekroczy powierzchni do 2500 m²; w skład GPO wejdą: transformator z całym oprzyrządowaniem, usytuowany obok stacji rozdzielczej (wysokość do 10 m), moc transformatora zakłada wielkość zbliżoną do zainstalowanej mocy, dopuszcza się zainstalowanie kilku transformatorów o mniejszych mocach, budynek stacji rozdzielczej (do 5 m wysokości) – rozdzielnia typ napowietrzny, w razie konieczności budynek techniczny wraz z niezbędną infrastrukturą;
- okablowanie nN, SN, WN – rodzaj zastosowanego napięcia uzależniony od uzyskanych warunków przyłączenia z lokalnym dystrybutorem energii;
- magazyn energii o pojemności do 80 MWh, i mocy do 80 MW;
- drogi dojazdowe i wewnętrzne – drogi gruntowe o szerokości do 4 m;
- plac manewrowy – o wielkości nie przekraczającej 900 m²., na którym posadowione zostaną stacja transformatorowa i kontener techniczny (opcjonalnie);
- ogrodzenie o wysokości do 3 m (bez podmurówki);
- inne urządzenia elektroenergetyczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji (obejmujące m. in. złącza, rozdzielnie, stację meteorologiczną itp.).

Zasada działania, parametry takie jak wymiary czy sposób montażu transformatorów nie uległy zmianie. Jedynie moc akustyczna urządzeń została dostosowana do aktualnie stosowanych przez Inwestora rozwiązań, a pozostałe parametry urządzeń są zgodne z wydaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z potrzebą wprowadzenia zmian dotyczących parametrów akustycznych przedmiotowego przedsięwzięcia Wnioskodawca przedłożył wraz z zaktualizowaną kartą informacyjną przedsięwzięcia, analizę oddziaływania akustycznego inwestycji dla najbliższych położonych terenów chronionych akustycznie. Z przeprowadzonych analiz, z uwzględnieniem wszystkich założeń obliczeniowych wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na klimat akustyczny. W oparciu o przeprowadzoną analizę

oddziaływania akustycznego stwierdzono, że w rozumieniu ustawy *Prawo ochrony środowiska* z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.), przy przyjętych założeniach, planowana inwestycja nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji hałasu i będzie spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie *dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku* (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112). Uzyskane w wyniku przeprowadzonej analizy oddziaływania akustycznego wartości nie przekraczają dopuszczalnych poziomów określonych dla terenów chronionych akustycznie. Przedmiotowe przedsięwzięcie podczas pracy generuje hałas, którego oddziaływanie nie będzie stanowić zagrożenia dla terenów objętych ochroną akustyczną. Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu.

Na podstawie zawartych informacji w zamiennej karcie informacyjnej, oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia będzie występować głównie na etapie realizacji i ustąpi wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Planowane zmiany w stosunku do zakresu przedsięwzięcia określonego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie spowodują znaczących zmian w charakterystyce całego przedsięwzięcia i głównych cechach charakterystycznych przedsięwzięcia. Zatem, planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na rodzaje emisji, nie wpłynie na ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej i naturalnej.

Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach Prezydenta Miasta Łodzi Nr 38/U/2023 z dnia 16 maja 2023 r., oraz po uwzględnieniu zmian przedmiotowego przedsięwzięcia, nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska.

Zgodnie z art. 87 ustawy *OOŚ*, w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przepisy działu V oraz VI stosuje się odpowiednio. Przepis art. 155 *k.p.a.* stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto ww. przepis art. 155 *k.p.a.* wskazuje, że decyzja ostateczna na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony - przepis art. 154 § 2 *k.p.a.* stosuje się odpowiednio.

Biorąc powyższe pod uwagę, tut. organ orzekł zmienić decyzję Prezydenta Miasta Łodzi Nr 38/U/2023 z dnia 16 maja 2023 r., znak: DEK-OŚR-I.6220.7.2023, w zakresie o jakim mowa powyżej w niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 i ust. 4 ustawy *OOŚ*, decyzję dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust.1 oraz zgłoszenia o którym mowa w ust.1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zgodnie również z art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy *OOŚ* wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418). W art. 72 ust. 2 ww. ustawy ustawodawca przewidział odstępstwa od tej zasady. Według art. 72 ust. 2 pkt 1a, wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się m.in. w przypadku zmiany decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, a więc decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, polegających na zmianie zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącej charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, oraz charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego – które, co ważne nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Oznacza to, że zmiana uprzednio wydanego pozwolenia na budowę dotycząca charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, jest dopuszczalna bez uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o ile nie dojdzie do zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Biorąc powyższe pod uwagę istotne jest to, aby zmiana

charakterystycznego parametru nie wpłynęła na zmianę uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa warunki realizacji przedsięwzięcia ale i warunki jego późniejszej eksploatacji, co zostało wskazane powyżej. Art. 136a ustawy *OOŚ* wskazuje, że jeżeli przedsięwzięcie jest realizowane lub zrealizowane, a podmiot w związku z realizacją, eksploatacją lub likwidacją tego przedsięwzięcia narusza warunki, wymogi oraz obowiązki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b w zakresie fazy realizacji, lit. e oraz pkt 2 i 5 ustawy *OOŚ*, określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podlega administracyjnej karze pieniężnej, tj. karze w wysokości od 5000 zł do 1 000 000 zł. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Łodzi, biorąc pod uwagę liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń, co wynika wprost z ww. art. 136a ust. 3 ww. ustawy *OOŚ*. Powyższe podyktowane jest również treścią art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. *o Inspekcji Ochrony Środowiska* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 425) z którego wynika, iż do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy wykonywanie zadań określonych w ustawie *OOŚ*.

Pouczenie

Od decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, wniesione za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

**Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Łodzi**

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora
2. Strony postępowania na podstawie 49 k.p.a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź – (e-Doręczenia)
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
ul. Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź – (e-Doręczenia)
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu
Plac Wojewódzki 7, 98-200 Sieradz – (e-Doręczenia)

Decyzja zawiera 10 stron.

Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 PLN (słownie złotych: dwieście pięć), którą wniesiono na konto nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073. Polecenie przelewu znajduje się w aktach sprawy.

Sprawę prowadzi: inspektor Małgorzata Stępień, tel. 42 272-63-31

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.